

## 京丹後市・学校施設「ブロック塀」の点検の概要について

### ■点検期間

6月21日（木）、22日（金）、25日（月）～

教育委員会事務職員による点検（ブロック塀かどうか確認が必要な施設の調査を継続中）

### ■調査対象

小学校18校、中学校6校

### ■点検方法等

教育委員会事務局教育総務課職員が、目視で点検。

### ■点検の内容（別添 学校施設「ブロック塀」の点検）

建築基準法施行令 第62条の8より

#### ①高さ2.2m以下

⇒すべてのブロック塀が基準内であった。

#### ②壁の厚さ15cm（高さ2m以下の塀にあつては10cm）以上

⇒すべての塀が基準内であった。

#### ③控壁の有無（長さ3.4m以下ごとに、径9mm以上の鉄筋を配置した控壁で基礎の部分において壁面から高さの5分の1以上突出したもの）（高さ1.2m以下の塀を除く）

⇒5校のブロック塀で控壁がなかった（1校では一部控壁があつたが、間隔の基準を満たしていなかった）

#### ④傾き・ひび割れ・ぐらつきの有無

⇒すべてのブロック塀で傾き・ひび割れ・ぐらつきがなかった。

### ■現在の対応（別添 学校施設「ブロック塀」の点検）

- ・ラバーコーンやロープ設置等による注意喚起

### ■今後の対応（別添 学校施設「ブロック塀」の点検）

- ・撤去や控壁設置、フェンスへの改修などを検討中。

平成30年6月29日

京丹後市教育委員会事務局  
教育総務課  
電話 0772-69-0610

# 学校施設「ブロック塀」の点検

ブロック塀を有する学校施設

H30.6.29

NO	施設名称	ブロック塀の高さ	ブロック積上げ数	ブロック塀の用途	目視による基準外の内容	現在の対応	今後の対応
1	久美浜小学校	205cm	6段	プールの洗体槽の壁	控壁なし	・ラバーコーンによる注意喚起。	・撤去もしくは控壁設置等の部分改修
		165cm	6段	プールの外周壁(一部)	控壁なし		
2	高龍小学校	136~180cm	6段	プールの外周壁(一部)	控壁なし		
3	橘小学校	122cm	6段	プールの外周壁(一部)	控壁なし		
4	峰山中学校	190cm	6段	プールの外周壁	控壁なし	・ラバーコーンによる注意喚起。	・プール横に道路の歩道あり。撤去し改修(フェンスに変更)
		122cm	6段	プールの出入口塀	控壁なし		
5	網野中学校	120~125cm	5段	元自転車小屋の壁 自転車小屋の壁	控壁なし(一部あり)	自転車小屋の使用不可。ラバーコーンによる注意喚起。	倒壊により隣接家屋への被害が想定されるため、撤去を検討。
		140~145cm	6段	元自転車小屋の壁	控壁なし		

## 2 ブロック塀かどうか確認が必要な学校施設

NO	施設名称	ブロック塀の高さ	ブロック積上げ数	ブロック塀の用途	目視による基準外の内容	現在の対応	今後の対応
1	大宮南小学校	98~170cm	/	プールの洗体槽の壁及び外周壁	控壁なし	・ブロック造かどうか図面により確認中。	・ブロック塀と確認できれば、撤去もしくは控壁設置等の部分改修