

レジオネラ属菌の検出に伴う
「丹後温泉はしうど荘」及び「宇川温泉よし野の里」の営業休止について

令和7年10月10日

京丹後市役所

本市指定管理施設である「丹後温泉はしうど荘」（丹後町間人 632-1、指定管理者：株式会社ラソクラフト）及び「宇川温泉よし野の里」（丹後町久僧 1562、指定管理者：株式会社ラソクラフト）の浴槽において、レジオネラ属菌が検出されました。

このため、安全が確認されるまでの当面の間、同施設のうち温泉の営業を休止します。

1 営業休止期間

令和7年10月11日（土曜日）から当面の間

2 検出場所

「丹後温泉はしうど荘」及び「宇川温泉よし野の里」の浴槽

3 経過

・9月28日（日曜日）

定期水質検査を実施。

・10月10日（金曜日）

水質検査を実施した地元温泉組合から、基準値を超えるレジオネラ属菌が検出されたとの報告が市に入る。

・同日午後7時時点で、利用者からの健康被害の報告等はなし。

4 9月28日の採水に関する検査結果

施設名	箇所	検査結果	基準値（参考）
丹後温泉はしうど荘	男 内風呂	5200 CFU/100ml	10 CFU/100ml 未満
	女 露天風呂	850 CFU/100ml	
宇川温泉よし野の里	海側 める湯	10 CFU/100ml	

5 今後の対応

今後利用者の中で体調不良を訴えられた方がいた場合には、医療機関の受診を促します。専門業者による消毒及び配管洗浄を実施し、再検査により基準値を下回ることが確認されてから、営業を再開します。

【お問い合わせ先】

京丹後市役所 観光振興課

担当 木本（0772-69-0450）