

京丹後市一般廃棄物最終処分場 維持管理に関する記録（令和4年度）

施設設置者名	京丹後市				
施設名	京丹後市久美浜最終処分場	施設所在地	京丹後市久美浜町98番地の1		
埋立地面積	3,250㎡	埋立容量	24,800㎡	浸出水処理施設規模	40㎡／日
許可（届出）年月日	平成15年11月20日	埋立対象廃棄物	焼却残渣、不燃ごみ		

1 埋め立てた一般廃棄物の各月毎の種類、数量

区分	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
処理残渣	t	62.41	62.29	61.64	62.06	63.01	60.49	43.61	56.06	56.06	46.57	41.73	66.54	682.47
直接埋立物	t	127.46	20.28	25.55	79.89	9.04	-3.07	6.70	12.11	1.69	6.36	12.19	1.58	299.78
埋立量合計	t	189.87	82.57	87.19	141.95	72.05	57.42	50.31	68.17	57.75	52.93	53.92	68.12	982.25

2 擁壁、遮水工、調整池、浸出水処理設備、防凍の点検

	点検日	点検結果	備考（※是正措置など）
擁壁等の点検	毎日	○	
遮水工の点検			定期保守点検
調整池の点検	毎月1回	○	
浸出水処理設備の点検	毎日	○	
防凍の状況点検	—	—	

3 水質検査結果

別紙1、2のとおり

4 水質採取箇所



(別紙1)

水質検査結果一覧表（令和4年度測定分）

試料名	放流水
-----	-----

※定量下限値未満については、NDと表示します。

測定項目	基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日	—	—	4月25日	5月9日	6月13日	7月11日	8月8日	9月5日	10月17日	11月7日	12月5日	1月16日	2月6日	3月6日
報告日	—	—	5月10日	5月18日	6月23日	7月21日	8月26日	9月14日	10月26日	11月16日	12月20日	1月25日	2月15日	3月15日
pH	5.8～8.6	—	7.3	7.4	7.7	7.6	7.6	7.1	7.3	7.6	7.5	7.6	7.7	7.2
BOD	10	mg/ℓ	1	1	1	<1	1	1	<1	<1	<1	2	2	<1
COD	10	mg/ℓ	3.3	4.7	3.8	4.1	3.4	3.7	3.4	4.1	3.3	6.1	6.9	3.3
SS	10	mg/ℓ	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
大腸菌群	800	個/cm ³	2	2	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0
全窒素	120	mg/ℓ	2.1	3.6	1.9	1.7	2.5	3.0	2.9	3.5	2.7	6.6	6.1	2.8
全燐	8	mg/ℓ	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
採取日	—	—	—	—	—	—	8月8日	—	—	—	12月5日	—	—	—
報告日	—	—	—	—	—	—	8月26日	—	—	—	12月20日	—	—	—
アルキル水銀化合物	検出されないこと	mg/ℓ	—	—	—	—	不検出	—	—	—	不検出	—	—	—
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.005	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	<0.0005	—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.03	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	<0.005	—	—	—
鉛及びその化合物	0.1	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.05	—	—	—	<0.05	—	—	—
有機リン化合物	1	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	<0.1	—	—	—
六価クロム化合物	0.5	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	<0.01	—	—	—
砒素及びその化合物	0.1	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	<0.01	—	—	—
シアン化合物	1	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	<0.01	—	—	—
ポリ塩化ビフェニル	0.003	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	<0.0005	—	—	—
トリクロロエチレン	0.1	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	—
テトラクロロエチレン	0.1	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	—
ジクロロメタン	0.2	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	<0.02	—	—	—
四塩化炭素	0.02	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	—
1・2-ジクロロエタン	0.04	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	<0.004	—	—	—
1・1-ジクロロエチレン	0.2	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	<0.02	—	—	—
g-1・2-ジクロロエチレン	0.4	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.04	—	—	—	<0.04	—	—	—
1・1・1-トリクロロエタン	3	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	—
1・1・2-トリクロロエタン	0.06	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.006	—	—	—	<0.006	—	—	—
1・3-ジクロロプロペン	0.02	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	<0.002	—	—	—
チウラム	0.06	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.006	—	—	—	<0.006	—	—	—
シマジン	0.03	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.003	—	—	—	<0.003	—	—	—
チオベンカルブ	0.2	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	<0.02	—	—	—
ベンゼン	0.1	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	<0.01	—	—	—
セレン及びその化合物	0.1	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	<0.01	—	—	—
ほう素及びその化合物	10	mg/ℓ	—	—	—	—	0.5	—	—	—	0.5	—	—	—
ふっ素及びその化合物	8	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.2	—	—	—	<0.2	—	—	—
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	100	mg/ℓ	—	—	—	—	1.8	—	—	—	2.7	—	—	—
ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱物油類含有量）	5	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.5	—	—	—	<0.5	—	—	—
ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類含有量）	30	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.5	—	—	—	<0.5	—	—	—
フェノール類含有量	5	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	<0.1	—	—	—
銅含有量	3	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	<0.01	—	—	—
亜鉛含有量	5	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	0.01	—	—	—
溶解性鉄含有量	10	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	<0.1	—	—	—
溶解性マンガン含有量	10	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	<0.1	—	—	—
クロム含有量	2	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	<0.01	—	—	—
採取日	—	—	—	—	—	—	—	—	10月17日	—	—	—	—	—
報告日	—	—	—	—	—	—	—	—	11月8日	—	—	—	—	—
ダイオキシン類濃度	10	pg-TEQ/ℓ	—	—	—	—	—	—	0.00049	—	—	—	—	—
PCDDs + PCDFs	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—
Coplanar PCBs	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0004908	—	—	—	—	—

(別紙2)

水質検査結果一覧表（令和4年度測定分）

試料名		地下水（上流②）													※定量下限値未満については、NDと表示します。		
測定項目	基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
採取日	—	—	4月25日	5月9日	6月13日	7月11日	8月8日	9月5日	10月17日	11月7日	12月5日	1月16日	2月6日	3月6日			
報告日	—	—	5月10日	5月18日	6月23日	7月21日	8月26日	9月14日	10月26日	11月16日	12月14日	1月25日	2月15日	3月15日			
電気伝導率	—	ms/m	7.4	7.8	7.8	7.8	8	7.9	8	8	8	8.1	8.4	8.1			
塩化物イオン	—	mg/ℓ	13.7	13.9	13.5	13.4	14.2	13.7	11.7	13.6	14	14.1	15	14.2			
採取日	—	—	—	—	—	—	8月8日	—	—	—	—	—	—	—			
報告日	—	—	—	—	—	—	8月26日	—	—	—	—	—	—	—			
アルキル水銀	検出されないこと	mg/ℓ	—	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—			
総水銀	0.0005	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—			
カドミウム	0.003	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—			
鉛	0.01	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—			
六価クロム	0.05	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—			
砒素	0.01	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—			
全シアン	検出されないこと	mg/ℓ	—	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—			
ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと	mg/ℓ	—	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—			
トリクロロエチレン	0.03	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—			
テトラクロロエチレン	0.01	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—			
ジクロロメタン	0.02	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—			
四塩化炭素	0.002	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—			
1・2-ジクロロエタン	0.004	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.0004	—	—	—	—	—	—	—			
1・1-ジクロロエチレン	0.02	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—			
s-1・2-ジクロロエチレン	0.04	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—			
1・1・1-トリクロロエタン	1	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—			
1・1・2-トリクロロエタン	0.006	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.0006	—	—	—	—	—	—	—			
1・3-ジクロロプロペン	0.002	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—			
チウラム	0.006	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.0006	—	—	—	—	—	—	—			
シマジン	0.003	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—			
チオベンカルブ	0.02	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—			
ベンゼン	0.01	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—			
セレン	0.01	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—			
採取日	—	—	—	—	—	—	—	—	10月17日	—	—	—	—	—			
報告日	—	—	—	—	—	—	—	—	11月8日	—	—	—	—	—			
ダイオキシン類濃度	1	pg-TEQ/ℓ	—	—	—	—	—	—	0.000025	—	—	—	—	—			
PCDDs + PCDFs	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—			
Coplanar PCBs	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0000246	—	—	—	—	—			

試料名		地下水（下流④）												
※定量下限値未満については、NDと表示します。														
測定項目	基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日	—	—	4月25日	5月9日	6月13日	7月11日	8月8日	9月5日	10月17日	11月7日	12月5日	1月16日	2月6日	3月6日
報告日	—	—	5月10日	5月18日	6月23日	7月21日	8月26日	9月14日	10月26日	11月16日	12月14日	1月25日	2月15日	3月15日
電気伝導率		ms/m	46.3	48.8	50.2	48.6	48.9	48.9	34.7	20.4	27.6	20	38.3	24.3
塩化物イオン	—	mg/ℓ	18.8	19.9	18.5	17.4	18.8	16.4	12.8	8.4	12.7	18.3	17.2	11.7
採取日	—	—	—	—	—	—	8月12日	—	—	—	—	—	—	—
報告日	—	—	—	—	—	—	8月31日	—	—	—	—	—	—	—
アルキル水銀	検出されないこと	mg/ℓ	—	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—
総水銀	0.0005	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—
カドミウム	0.003	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—
鉛	0.01	mg/ℓ	—	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム	0.05	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—
砒素	0.01	mg/ℓ	—	—	—	—	0.005	—	—	—	—	—	—	—
全シアン	検出されないこと	mg/ℓ	—	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—
ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと	mg/ℓ	—	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	0.03	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	0.01	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	0.02	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	0.002	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—
1・2-ジクロロエタン	0.004	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.0004	—	—	—	—	—	—	—
1・1-ジクロロエチレン	0.02	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—
s-1・2-ジクロロエチレン	0.04	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—
1・1・1-トリクロロエタン	1	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—
1・1・2-トリクロロエタン	0.006	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.0006	—	—	—	—	—	—	—
1・3-ジクロロプロペン	0.002	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—
チウラム	0.006	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.0006	—	—	—	—	—	—	—
シマジン	0.003	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—
チオベンカルブ	0.02	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	0.01	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—
セレン	0.01	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—
採取日	—	—	—	—	—	—	—	—	10月17日	—	—	—	—	—
報告日	—	—	—	—	—	—	—	—	11月8日	—	—	—	—	—
ダイオキシン類濃度	1	pg-TEQ/ℓ	—	—	—	—	—	—	0.00025	—	—	—	—	—
PCDDs + PCDFs	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00024	—	—	—	—	—
Coplanar PCBs	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0000144	—	—	—	—	—