

京丹後市一般廃棄物最終処分場 維持管理に関する記録（令和6年度）

施設設置者名	京丹後市				
施設名	京丹後市久美浜最終処分場	施設所在地	京丹後市久美浜町98番地の1		
埋立地面積	3,250㎡	埋立容量	24,800㎡	浸出水処理施設規模	40㎡／日
許可（届出）年月日	平成15年11月20日	埋立対象廃棄物	焼却残渣、不燃ごみ		

1 埋め立てた一般廃棄物の各月毎の種類、数量

区分	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
処理残渣	t	93.35	97.53	82.29	96.49	68.80	42.15	54.40						535.01
直接埋立物	t	28.68	138.03	19.32	4.65	20.49	13.27	12.89						237.33
埋立量合計	t	122.03	235.56	101.61	101.14	89.29	55.42	67.29						772.34

2 擁壁、遮水工、調整池、浸出水処理設備、防凍の点検

	点検日	点検結果	備考（※是正措置など）
擁壁等の点検	毎日	○	
遮水工の点検			定期保守点検
調整池の点検	毎月1回	○	
浸出水処理設備の点検	毎日	○	
防凍の状況点検	—	—	

3 水質検査結果

別紙1、2のとおり

4 水質採取箇所



(別紙1)

水質検査結果一覧表（令和6年度測定分）

試料名	放流水
-----	-----

※定量下限値未満については、NDと表示します。

測定項目	基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日	—	—	4月22日	5月20日	6月17日	7月8日	8月19日	9月9日						
報告日	—	—	5月2日	5月29日	7月2日	7月18日	8月27日	9月19日						
pH	5.8～8.6	—	6.7	6.7	7.1	6.7	7.2	7						
BOD	10	mg/ℓ	<1	<1	<1	<1	<1	<1						
COD	10	mg/ℓ	2.7	2.3	2	2.8	2.3	2.6						
SS	10	mg/ℓ	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						
大腸菌群	800	個/cm ³	0	0	0	0	0	0						
全窒素	120	mg/ℓ	2.8	2.1	2	4.7	1.8	2.3						
全燐	8	mg/ℓ	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						
採取日	—	—	—	—	6月17日	—	—	—	—	—		—	—	—
報告日	—	—	—	—	7月2日	—	—	—	—	—		—	—	—
アルキル水銀化合物	検出されないこと	mg/ℓ	—	—	不検出	—	—	—	—	—		—	—	—
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.005	mg/ℓ	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—		—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.03	mg/ℓ	—	—	<0.005	—	—	—	—	—		—	—	—
鉛及びその化合物	0.1	mg/ℓ	—	—	<0.05	—	—	—	—	—		—	—	—
有機リン化合物	1	mg/ℓ	—	—	<0.1	—	—	—	—	—		—	—	—
六価クロム化合物	0.5	mg/ℓ	—	—	<0.01	—	—	—	—	—		—	—	—
砒素及びその化合物	0.1	mg/ℓ	—	—	<0.01	—	—	—	—	—		—	—	—
シアン化合物	1	mg/ℓ	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—		—	—	—
ポリ塩化ビフェニル	0.003	mg/ℓ	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—		—	—	—
トリクロロエチレン	0.1	mg/ℓ	—	—	<0.001	—	—	—	—	—		—	—	—
テトラクロロエチレン	0.1	mg/ℓ	—	—	<0.001	—	—	—	—	—		—	—	—
ジクロロメタン	0.2	mg/ℓ	—	—	<0.02	—	—	—	—	—		—	—	—
四塩化炭素	0.02	mg/ℓ	—	—	<0.001	—	—	—	—	—		—	—	—
1・2-ジクロロエタン	0.04	mg/ℓ	—	—	<0.004	—	—	—	—	—		—	—	—
1・1-ジクロロエチレン	0.2	mg/ℓ	—	—	<0.02	—	—	—	—	—		—	—	—
g-1・2-ジクロロエチレン	0.4	mg/ℓ	—	—	<0.04	—	—	—	—	—		—	—	—
1・1・1-トリクロロエタン	3	mg/ℓ	—	—	<0.001	—	—	—	—	—		—	—	—
1・1・2-トリクロロエタン	0.06	mg/ℓ	—	—	<0.006	—	—	—	—	—		—	—	—
1・3-ジクロロプロペン	0.02	mg/ℓ	—	—	<0.002	—	—	—	—	—		—	—	—
チウラム	0.06	mg/ℓ	—	—	<0.006	—	—	—	—	—		—	—	—
シマジン	0.03	mg/ℓ	—	—	<0.003	—	—	—	—	—		—	—	—
チオベンカルブ	0.2	mg/ℓ	—	—	<0.02	—	—	—	—	—		—	—	—
ベンゼン	0.1	mg/ℓ	—	—	<0.01	—	—	—	—	—		—	—	—
セレン及びその化合物	0.1	mg/ℓ	—	—	<0.01	—	—	—	—	—		—	—	—
ほう素及びその化合物	10	mg/ℓ	—	—	0.5	—	—	—	—	—		—	—	—
ふっ素及びその化合物	8	mg/ℓ	—	—	<0.2	—	—	—	—	—		—	—	—
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	100	mg/ℓ	—	—	1.9	—	—	—	—	—		—	—	—
ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱物油類含有量）	5	mg/ℓ	—	—	<0.5	—	—	—	—	—		—	—	—
ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類含有量）	30	mg/ℓ	—	—	<0.5	—	—	—	—	—		—	—	—
フェノール類含有量	5	mg/ℓ	—	—	<0.1	—	—	—	—	—		—	—	—
銅含有量	3	mg/ℓ	—	—	<0.01	—	—	—	—	—		—	—	—
亜鉛含有量	5	mg/ℓ	—	—	0.02	—	—	—	—	—		—	—	—
溶解性鉄含有量	10	mg/ℓ	—	—	<0.1	—	—	—	—	—		—	—	—
溶解性マンガン含有量	10	mg/ℓ	—	—	<0.1	—	—	—	—	—		—	—	—
クロム含有量	2	mg/ℓ	—	—	<0.01	—	—	—	—	—		—	—	—
採取日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—
報告日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—
ダイオキシン類濃度	10	pg-TEQ/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—
PCDDs + PCDFs	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—
Coplanar PCBs	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—

(別紙2)

水質検査結果一覧表（令和6年度測定分）

試料名		地下水（上流②）												
		※定量下限値未満については、NDと表示します。												
測定項目	基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日	—	—	4月22日	5月20日	6月17日	7月8日	8月19日	9月9日						
報告日	—	—	5月2日	5月29日	7月2日	7月18日	8月27日	9月19日						
電気伝導率	—	ms/m	8.3	8	8.3	8.2	8.1	8.2						
塩化物イオン	—	mg/ℓ	14	14.2	14.1	13.9	14	14						
採取日	—	—	—	—	6月17日	—	—	—	—	—	—	—	—	—
報告日	—	—	—	—	7月2日	—	—	—	—	—	—	—	—	—
アルキル水銀	検出されないこと	mg/ℓ	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—
総水銀	0.0005	mg/ℓ	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—
カドミウム	0.003	mg/ℓ	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛	0.01	mg/ℓ	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム	0.05	mg/ℓ	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—
砒素	0.01	mg/ℓ	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
全シアン	検出されないこと	mg/ℓ	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと	mg/ℓ	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	0.03	mg/ℓ	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	0.01	mg/ℓ	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	0.02	mg/ℓ	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	0.002	mg/ℓ	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1・2-ジクロロエタン	0.004	mg/ℓ	—	—	<0.0004	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1・1-ジクロロエチレン	0.02	mg/ℓ	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—
is-1・2-ジクロロエチレン	0.04	mg/ℓ	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1・1・1-トリクロロエタン	1	mg/ℓ	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1・1・2-トリクロロエタン	0.006	mg/ℓ	—	—	<0.0006	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1・3-ジクロロプロペン	0.002	mg/ℓ	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—
チウラム	0.006	mg/ℓ	—	—	<0.0006	—	—	—	—	—	—	—	—	—
シマジン	0.003	mg/ℓ	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—
チオベンカルブ	0.02	mg/ℓ	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	0.01	mg/ℓ	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
セレン	0.01	mg/ℓ	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
採取日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
報告日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ダイオキシン類濃度	1	pg-TEQ/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PCDDs + PCDFs	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Coplanar PCBs	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

試料名		地下水（下流④）												
		※定量下限値未満については、NDと表示します。												
測定項目	基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日	—	—	4月22日	5月20日	6月17日	7月8日	8月19日	9月9日						
報告日	—	—	5月2日	5月29日	7月2日	7月18日	8月27日	9月19日						
電気伝導率	—	ms/m	21.6	18.9	39	13	17.4	15.8						
塩化物イオン	—	mg/ℓ	5.7	5.9	10.9	1.6	1.1	2.1						
採取日	—	—	—	—	6月17日	—	—	—	—	—	—	—	—	—
報告日	—	—	—	—	7月2日	—	—	—	—	—	—	—	—	—
アルキル水銀	検出されないこと	mg/ℓ	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—
総水銀	0.0005	mg/ℓ	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—
カドミウム	0.003	mg/ℓ	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛	0.01	mg/ℓ	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム	0.05	mg/ℓ	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—
砒素	0.01	mg/ℓ	—	—	0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—
全シアン	検出されないこと	mg/ℓ	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと	mg/ℓ	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	0.03	mg/ℓ	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	0.01	mg/ℓ	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	0.02	mg/ℓ	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	0.002	mg/ℓ	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1・2-ジクロロエタン	0.004	mg/ℓ	—	—	<0.0004	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1・1-ジクロロエチレン	0.02	mg/ℓ	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—
is-1・2-ジクロロエチレン	0.04	mg/ℓ	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1・1・1-トリクロロエタン	1	mg/ℓ	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1・1・2-トリクロロエタン	0.006	mg/ℓ	—	—	<0.0006	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1・3-ジクロロプロペン	0.002	mg/ℓ	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—
チウラム	0.006	mg/ℓ	—	—	<0.0006	—	—	—	—	—	—	—	—	—
シマジン	0.003	mg/ℓ	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—
チオベンカルブ	0.02	mg/ℓ	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	0.01	mg/ℓ	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
セレン	0.01	mg/ℓ	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
採取日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
報告日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ダイオキシン類濃度	1	pg-TEQ/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PCDDs + PCDFs	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Coplanar PCBs	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—