

令和6年度 水 質 検 査 結 果

《令和6年4月～令和7年3月》

中野浄水場 原水														
番号	検査項目	水質基準値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
基 1	一般細菌	100個/ml以下						4900						
基 2	大腸菌	検出されないこと						検出						
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003未満						
基 4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005未満						
基 5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下						0.002未満						
基 9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下						0.004未満						
基 1 0	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 1	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.3						
基 1 2	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.25						
基 1 3	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.1未満						
基 1 4	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満						
基 1 5	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満						
基 1 6	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.001未満						
基 1 7	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.001未満						
基 1 8	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 9	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 0	ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 1	塩素酸	0.6mg/L以下												
基 2 2	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
基 2 3	クロロホルム	0.06mg/L以下												
基 2 4	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 5	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 6	臭素酸	0.01mg/L以下												
基 2 7	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 8	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 9	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
基 3 0	ブロモホルム	0.09mg/L以下												
基 3 1	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
基 3 2	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 3 3	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.06						
基 3 4	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.37						
基 3 5	銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 3 6	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						10						
基 3 7	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.037						
基 3 8	塩化物イオン	200mg/L以下						13						
基 3 9	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下						18						
基 4 0	蒸発残留物	500mg/L以下						82						
基 4 1	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満						
基 4 2	ジェオスミン	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 3	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 4	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満						
基 4 5	フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満						
基 4 6	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下						1.5						
基 4 7	PH値	5.8以上8.6以下						7.2						
基 4 8	味	異常でないこと						-						
基 4 9	臭気	異常でないこと						異常なし						
基 5 0	色度	5度以下						11						
基 5 1	濁度	2度以下						2.0						
	大腸菌				11						540			22
	嫌気性芽胞菌				1						0			0
	クリプトスポリジウム							0						
	ジアルジア													
	水温				23.9℃			26.5℃			7.5℃			5.0℃

令和6年度 水 質 検 査 結 果

《令和6年4月～令和7年3月》

菅 浄水場 原水														
番号	検査項目	水質基準値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
基 1	一般細菌	100個/ml以下						3100						
基 2	大腸菌	検出されないこと						検出						
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003未満						
基 4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005未満						
基 5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下						0.002未満						
基 9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下						0.004未満						
基 1 0	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 1	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.3						
基 1 2	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.08未満						
基 1 3	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.1未満						
基 1 4	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満						
基 1 5	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満						
基 1 6	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.001未満						
基 1 7	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.001未満						
基 1 8	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 9	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 0	ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 1	塩素酸	0.6mg/L以下												
基 2 2	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
基 2 3	クロロホルム	0.06mg/L以下												
基 2 4	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 5	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 6	臭素酸	0.01mg/L以下												
基 2 7	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 8	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 9	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
基 3 0	ブロモホルム	0.09mg/L以下												
基 3 1	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
基 3 2	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 3 3	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.02						
基 3 4	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.18						
基 3 5	銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 3 6	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						9.3						
基 3 7	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.013						
基 3 8	塩化物イオン	200mg/L以下						13						
基 3 9	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下						15						
基 4 0	蒸発残留物	500mg/L以下						79						
基 4 1	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満						
基 4 2	ジェオスミン	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 3	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 4	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満						
基 4 5	フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満						
基 4 6	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下						1.4						
基 4 7	PH値	5.8以上8.6以下						7.1						
基 4 8	味	異常でないこと						-						
基 4 9	臭気	異常でないこと						異常なし						
基 5 0	色度	5度以下						9.4						
基 5 1	濁度	2度以下						2.4						
	大腸菌				79						540			14
	嫌気性芽胞菌				0						0			0
	クリプトスポリジウム							0						
	ジアルジア													
	水温				26.0℃			24.5℃			6.0℃			5.0℃

令和6年度 水 質 検 査 結 果

《令和6年4月～令和7年3月》

大 路 浄 水 場 原 水														
番号	検査項目	水質基準値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
基 1	一般細菌	100個/ml以下						4800						
基 2	大腸菌	検出されないこと						検出						
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003未満						
基 4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005未満						
基 5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下						0.002未満						
基 9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下						0.004未満						
基 1 0	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 1	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.3						
基 1 2	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.08未満						
基 1 3	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.1未満						
基 1 4	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満						
基 1 5	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満						
基 1 6	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.001未満						
基 1 7	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.001未満						
基 1 8	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 9	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 0	ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 1	塩素酸	0.6mg/L以下												
基 2 2	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
基 2 3	クロロホルム	0.06mg/L以下												
基 2 4	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 5	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 6	臭素酸	0.01mg/L以下												
基 2 7	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 8	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 9	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
基 3 0	プロモホルム	0.09mg/L以下												
基 3 1	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
基 3 2	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 3 3	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.03						
基 3 4	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.18						
基 3 5	銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 3 6	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						8.5						
基 3 7	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.009						
基 3 8	塩化物イオン	200mg/L以下						11						
基 3 9	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下						7						
基 4 0	蒸発残留物	500mg/L以下						54						
基 4 1	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満						
基 4 2	ジェオスミン	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 3	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 4	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満						
基 4 5	フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満						
基 4 6	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下						0.8						
基 4 7	PH値	5.8以上8.6以下						7.1						
基 4 8	味	異常でないこと						-						
基 4 9	臭気	異常でないこと						異常なし						
基 5 0	色度	5度以下						5.5						
基 5 1	濁度	2度以下						0.7						
	大腸菌				49						13			0
	嫌気性芽胞菌				0						0			0
	クリプトスポリジウム							0						
	ジアルジア													
	水温				18.5℃			21.0℃			7.5℃			5.0℃

令和6年度 水 質 検 査 結 果

《令和6年4月～令和7年3月》

茂地浄水場 原水														
番号	検査項目	水質基準値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
基 1	一般細菌	100個/ml以下						1900						
基 2	大腸菌	検出されないこと						検出						
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003未満						
基 4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005未満						
基 5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下						0.002未満						
基 9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下						0.004未満						
基 1 0	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 1	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.1未満						
基 1 2	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.08未満						
基 1 3	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.1未満						
基 1 4	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満						
基 1 5	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満						
基 1 6	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.001未満						
基 1 7	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.001未満						
基 1 8	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 9	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 0	ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 1	塩素酸	0.6mg/L以下												
基 2 2	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
基 2 3	クロロホルム	0.06mg/L以下												
基 2 4	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 5	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 6	臭素酸	0.01mg/L以下												
基 2 7	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 8	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 9	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
基 3 0	プロモホルム	0.09mg/L以下												
基 3 1	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
基 3 2	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 3 3	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.03						
基 3 4	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.04						
基 3 5	銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 3 6	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						9.7						
基 3 7	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.005未満						
基 3 8	塩化物イオン	200mg/L以下						13						
基 3 9	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下						8						
基 4 0	蒸発残留物	500mg/L以下						60						
基 4 1	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満						
基 4 2	ジェオスミン	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 3	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 4	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満						
基 4 5	フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満						
基 4 6	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下						1.5						
基 4 7	PH値	5.8以上8.6以下						6.8						
基 4 8	味	異常でないこと						-						
基 4 9	臭気	異常でないこと						異常なし						
基 5 0	色度	5度以下						6.8						
基 5 1	濁度	2度以下						0.8						
	大腸菌		2	5	0	79	33		33	5	2	2	5	0
	嫌気性芽胞菌		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	クリプトスポリジウム							0						
	ジアルジア													
	水温		13.5℃	12.9℃	16.7℃	21.5℃	23.5℃	20.5℃	17.0℃	15.0℃	6.5℃	5.0℃	4.0℃	5.5℃

令和6年度 水 質 検 査 結 果

《令和6年4月～令和7年3月》

大成浄水場 原水														
番号	検査項目	水質基準値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
基 1	一般細菌	100個/ml以下						190						
基 2	大腸菌	検出されないこと						検出せず						
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003未満						
基 4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005未満						
基 5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下						0.002未満						
基 9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下						0.004未満						
基 1 0	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 1	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.2						
基 1 2	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.08未満						
基 1 3	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.1未満						
基 1 4	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満						
基 1 5	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満						
基 1 6	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.001未満						
基 1 7	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.001未満						
基 1 8	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 9	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 0	ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 1	塩素酸	0.6mg/L以下												
基 2 2	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
基 2 3	クロロホルム	0.06mg/L以下												
基 2 4	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 5	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 6	臭素酸	0.01mg/L以下												
基 2 7	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 8	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 9	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
基 3 0	プロモホルム	0.09mg/L以下												
基 3 1	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
基 3 2	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 3 3	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.01未満						
基 3 4	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.03未満						
基 3 5	銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 3 6	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						7.5						
基 3 7	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.005未満						
基 3 8	塩化物イオン	200mg/L以下						9.1						
基 3 9	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下						25						
基 4 0	蒸発残留物	500mg/L以下						76						
基 4 1	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満						
基 4 2	ジェオスミン	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 3	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 4	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満						
基 4 5	フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満						
基 4 6	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下						0.3未満						
基 4 7	PH値	5.8以上8.6以下						6.6						
基 4 8	味	異常でないこと						-						
基 4 9	臭気	異常でないこと						異常なし						
基 5 0	色度	5度以下						0.5未満						
基 5 1	濁度	2度以下						0.2未満						
	大腸菌		2	0	0	0	0		0	0	0	0	5	0
	嫌気性芽胞菌		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	クリプトスポリジウム							0						
	ジアルジア													
	水温		14.5℃	13.0℃	17.8℃	20.0℃	20.0℃	22.5℃	16.5℃	14.0℃	9.0℃	7.0℃	3.0℃	6.5℃

令和6年度 水 質 検 査 結 果

《令和6年4月～令和7年3月》

口大野浄水場 原水														
番号	検査項目	水質基準値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
基 1	一般細菌	100個/ml以下						140						
基 2	大腸菌	検出されないこと						検出						
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003未満						
基 4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005未満						
基 5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下						0.002未満						
基 9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下						0.004未満						
基 1 0	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 1	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.01未満						
基 1 2	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.08未満						
基 1 3	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.1未満						
基 1 4	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満						
基 1 5	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満						
基 1 6	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.001未満						
基 1 7	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.001未満						
基 1 8	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 9	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 0	ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 1	塩素酸	0.6mg/L以下												
基 2 2	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
基 2 3	クロロホルム	0.06mg/L以下												
基 2 4	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 5	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 6	臭素酸	0.01mg/L以下												
基 2 7	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 8	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 9	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
基 3 0	ブロモホルム	0.09mg/L以下												
基 3 1	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
基 3 2	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 3 3	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.06						
基 3 4	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.33						
基 3 5	銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 3 6	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						9.9						
基 3 7	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.022						
基 3 8	塩化物イオン	200mg/L以下						12						
基 3 9	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下						17						
基 4 0	蒸発残留物	500mg/L以下						80						
基 4 1	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満						
基 4 2	ジェオスミン	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 3	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 4	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満						
基 4 5	フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満						
基 4 6	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下						1.0						
基 4 7	PH値	5.8以上8.6以下						7.2						
基 4 8	味	異常でないこと						-						
基 4 9	臭気	異常でないこと						異常なし						
基 5 0	色度	5度以下						7.5						
基 5 1	濁度	2度以下						0.8						
	大腸菌				70						920			350
	嫌気性芽胞菌				0						0			8
	クリプトスポリジウム							0						
	ジアルジア													
	水温				28.0℃			25.0℃			9.0℃			10.0℃

令和6年度 水 質 検 査 結 果

《令和6年4月～令和7年3月》

河辺浄水場 原水														
番号	検査項目	水質基準値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
基 1	一般細菌	100個/ml以下						120						
基 2	大腸菌	検出されないこと						検出						
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003未満						
基 4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005未満						
基 5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下						0.002未満						
基 9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下						0.004未満						
基 1 0	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 1	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.2						
基 1 2	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.09						
基 1 3	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.1未満						
基 1 4	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満						
基 1 5	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満						
基 1 6	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.001未満						
基 1 7	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.001未満						
基 1 8	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 9	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 0	ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 1	塩素酸	0.6mg/L以下												
基 2 2	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
基 2 3	クロロホルム	0.06mg/L以下												
基 2 4	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 5	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 6	臭素酸	0.01mg/L以下												
基 2 7	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 8	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 9	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
基 3 0	ブロモホルム	0.09mg/L以下												
基 3 1	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
基 3 2	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 3 3	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.15						
基 3 4	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.47						
基 3 5	銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 3 6	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						11						
基 3 7	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.019						
基 3 8	塩化物イオン	200mg/L以下						13						
基 3 9	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下						15						
基 4 0	蒸発残留物	500mg/L以下						80						
基 4 1	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満						
基 4 2	ジェオスミン	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 3	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 4	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満						
基 4 5	フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満						
基 4 6	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下						0.7						
基 4 7	PH値	5.8以上8.6以下						6.5						
基 4 8	味	異常でないこと						-						
基 4 9	臭気	異常でないこと						異常なし						
基 5 0	色度	5度以下						6.1						
基 5 1	濁度	2度以下						2.2						
	大腸菌				350						49			23
	嫌気性芽胞菌				0						0			1
	クリプトスポリジウム							0						
	ジアルジア													
	水温				19.7℃			25.0℃			11.0℃			7.0℃

令和6年度 水 質 検 査 結 果

《令和6年4月～令和7年3月》

善王寺浄水場 原水														
番号	検査項目	水質基準値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
基 1	一般細菌	100個/ml以下						140						
基 2	大腸菌	検出されないこと						検出						
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003未満						
基 4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005未満						
基 5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下						0.002未満						
基 9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下						0.004未満						
基 1 0	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 1	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.1						
基 1 2	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.08未満						
基 1 3	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.1未満						
基 1 4	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満						
基 1 5	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満						
基 1 6	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.001未満						
基 1 7	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.001未満						
基 1 8	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 9	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 0	ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 1	塩素酸	0.6mg/L以下												
基 2 2	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
基 2 3	クロロホルム	0.06mg/L以下												
基 2 4	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 5	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 6	臭素酸	0.01mg/L以下												
基 2 7	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 8	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 9	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
基 3 0	ブロモホルム	0.09mg/L以下												
基 3 1	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
基 3 2	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 3 3	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.06						
基 3 4	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.11	0.93	0.61	0.03	0.58	0.25	0.10	0.13	0.09	0.18	0.14	0.42
基 3 5	銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.02						
基 3 6	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						10						
基 3 7	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.011	0.073	0.063	0.059	0.047	0.012	0.005未満	0.016	0.009	0.018	0.012	0.023
基 3 8	塩化物イオン	200mg/L以下						13						
基 3 9	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下						11						
基 4 0	蒸発残留物	500mg/L以下						75						
基 4 1	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満						
基 4 2	ジェオスミン	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 3	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 4	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満						
基 4 5	フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満						
基 4 6	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下	0.7	1.0	1.0	1.4	1.1	1.2	1.2	0.7	0.8	0.5	0.7	1.1
基 4 7	PH値	5.8以上8.6以下	7.0	6.9	7.2	6.8	7.0	6.8	7.0	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0
基 4 8	味	異常でないこと						-						
基 4 9	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 5 0	色度	5度以下	4.2	30以上	14	15	12	9.6	7.7	4.8	4.3	3.7	3.7	12
基 5 1	濁度	2度以下	1.1	20	6.4	3.9	3.2	0.8	1.5	1.3	1.1	1.6	1.5	7.7
	大腸菌				33						2			130
	嫌気性芽胞菌				0						0			1
	クリプトスポリジウム							0						
	ジアルジア													
	水温		15.0℃	17.8℃	22.5℃	23.3℃	24.0℃	24.0℃	17.0℃	15.0℃	9.0℃	6.0℃	5.5℃	6.0℃

令和6年度 水 質 検 査 結 果

《令和6年4月～令和7年3月》

善王寺浄水場 大野池 原水														
番号	検査項目	水質基準値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
基 1	一般細菌	100個/ml以下						380						
基 2	大腸菌	検出されないこと						検出せず						
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003未満						
基 4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005未満						
基 5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001						
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下						0.002未満						
基 9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下						0.004未満						
基 1 0	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 1	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.1未満						
基 1 2	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.20						
基 1 3	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.1未満						
基 1 4	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満						
基 1 5	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満						
基 1 6	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.001未満						
基 1 7	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.001未満						
基 1 8	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 9	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 0	ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 1	塩素酸	0.6mg/L以下												
基 2 2	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
基 2 3	クロロホルム	0.06mg/L以下												
基 2 4	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 5	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 6	臭素酸	0.01mg/L以下												
基 2 7	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 8	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 9	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
基 3 0	ブロモホルム	0.09mg/L以下												
基 3 1	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
基 3 2	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 3 3	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.04						
基 3 4	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.18	0.38	0.63	0.85	1.5	0.82	0.71	0.46	0.67	0.25	0.26	0.14
基 3 5	銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01						
基 3 6	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						8.8						
基 3 7	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.056	0.58	0.24	0.48	0.53	0.35	0.052	0.033	0.11	0.057	0.072	0.035
基 3 8	塩化物イオン	200mg/L以下						11						
基 3 9	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下						8						
基 4 0	蒸発残留物	500mg/L以下						61						
基 4 1	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満						
基 4 2	ジェオスミン	0.00001mg/L以下						0.000002						
基 4 3	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						0.000002						
基 4 4	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満						
基 4 5	フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満						
基 4 6	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下	1.0	0.6	1.9	2.3	2.5	2.5	2.5	2.2	1.7	1.0	0.8	0.8
基 4 7	PH値	5.8以上8.6以下	6.8	6.7	6.7	6.5	6.5	6.4	6.6	6.6	6.7	6.8	6.8	6.9
基 4 8	味	異常でないこと						-						
基 4 9	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 5 0	色度	5度以下	5.2	28	15	19	23	19	19	16	15	6.7	6.4	4.8
基 5 1	濁度	2度以下	1.2	6.9	3.0	4.8	4.4	2.8	2.6	3.4	2.6	1.3	1.6	1.5
	大腸菌				0						11			4
	嫌気性芽胞菌				0						0			0
	クリプトスポリジウム							0						
	ジアルジア													
	水温		14.5℃	17.0℃	22.0℃	23.2℃	27.0℃	28.0℃	22.0℃	16.5℃	10.0℃	5.0℃	5.5℃	5.5℃

令和6年度 水 質 検 査 結 果

《令和6年4月～令和7年3月》

奥大野浄水場 原水														
番号	検査項目	水質基準値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
基 1	一般細菌	100個/ml以下						170						
基 2	大腸菌	検出されないこと						検出						
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003未満						
基 4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005未満						
基 5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.002						
基 8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下						0.002未満						
基 9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下						0.004未満						
基 1 0	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 1	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.2						
基 1 2	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.09						
基 1 3	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.1未満						
基 1 4	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満						
基 1 5	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満						
基 1 6	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.001未満						
基 1 7	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.001未満						
基 1 8	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 9	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 0	ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 1	塩素酸	0.6mg/L以下												
基 2 2	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
基 2 3	クロロホルム	0.06mg/L以下												
基 2 4	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 5	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 6	臭素酸	0.01mg/L以下												
基 2 7	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 8	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 9	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
基 3 0	ブロモホルム	0.09mg/L以下												
基 3 1	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
基 3 2	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 3 3	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.08						
基 3 4	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.21						
基 3 5	銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 3 6	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						10						
基 3 7	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.012						
基 3 8	塩化物イオン	200mg/L以下						12						
基 3 9	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下						9						
基 4 0	蒸発残留物	500mg/L以下						70						
基 4 1	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満						
基 4 2	ジェオスミン	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 3	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 4	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満						
基 4 5	フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満						
基 4 6	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下						1.1						
基 4 7	PH値	5.8以上8.6以下						7.2						
基 4 8	味	異常でないこと						-						
基 4 9	臭気	異常でないこと						異常なし						
基 5 0	色度	5度以下						6.2						
基 5 1	濁度	2度以下						0.7						
	大腸菌				130						17			140
	嫌気性芽胞菌				0						0			4
	クリプトスポリジウム							0						
	ジアルジア													
	水温				21.0℃			23.0℃			9.0℃			7.0℃

令和6年度 水 質 検 査 結 果

《令和6年4月～令和7年3月》

三重浄水場 原水														
番号	検査項目	水質基準値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
基 1	一般細菌	100個/ml以下						120						
基 2	大腸菌	検出されないこと						検出						
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003未満						
基 4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005未満						
基 5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下						0.002未満						
基 9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下						0.004未満						
基 1 0	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 1	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.3						
基 1 2	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.26						
基 1 3	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.1未満						
基 1 4	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満						
基 1 5	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満						
基 1 6	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.001未満						
基 1 7	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.001未満						
基 1 8	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 9	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 0	ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 1	塩素酸	0.6mg/L以下												
基 2 2	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
基 2 3	クロロホルム	0.06mg/L以下												
基 2 4	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 5	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 6	臭素酸	0.01mg/L以下												
基 2 7	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 8	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 9	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
基 3 0	ブロモホルム	0.09mg/L以下												
基 3 1	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
基 3 2	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 3 3	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.09						
基 3 4	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						2.2						
基 3 5	銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 3 6	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						9.6						
基 3 7	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.15						
基 3 8	塩化物イオン	200mg/L以下						12						
基 3 9	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下						12						
基 4 0	蒸発残留物	500mg/L以下						100						
基 4 1	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満						
基 4 2	ジェオスミン	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 3	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 4	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満						
基 4 5	フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満						
基 4 6	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下						1.0						
基 4 7	PH値	5.8以上8.6以下						7.1						
基 4 8	味	異常でないこと						-						
基 4 9	臭気	異常でないこと						異常なし						
基 5 0	色度	5度以下						25						
基 5 1	濁度	2度以下						9.7						
	大腸菌				350						79			350
	嫌気性芽胞菌				0						0			11
	クリプトスポリジウム							0						
	ジアルジア													
	水温				18.5℃			22.0℃			10.0℃			7.0℃

令和6年度 水 質 検 査 結 果

《令和6年4月～令和7年3月》

森本浄水場 原水														
番号	検査項目	水質基準値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
基 1	一般細菌	100個/ml以下						120						
基 2	大腸菌	検出されないこと						検出						
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003未満						
基 4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005未満						
基 5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下						0.002未満						
基 9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下						0.004未満						
基 1 0	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 1	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.3						
基 1 2	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.08未満						
基 1 3	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.1未満						
基 1 4	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満						
基 1 5	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満						
基 1 6	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.001未満						
基 1 7	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.001未満						
基 1 8	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 9	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 0	ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 1	塩素酸	0.6mg/L以下												
基 2 2	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
基 2 3	クロロホルム	0.06mg/L以下												
基 2 4	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 5	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 6	臭素酸	0.01mg/L以下												
基 2 7	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 8	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 9	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
基 3 0	ブロモホルム	0.09mg/L以下												
基 3 1	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
基 3 2	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 3 3	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.02						
基 3 4	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.03未満						
基 3 5	銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 3 6	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						12						
基 3 7	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.005未満						
基 3 8	塩化物イオン	200mg/L以下						12						
基 3 9	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下						13						
基 4 0	蒸発残留物	500mg/L以下						71						
基 4 1	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満						
基 4 2	ジェオスミン	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 3	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 4	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満						
基 4 5	フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満						
基 4 6	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下						0.7						
基 4 7	PH値	5.8以上8.6以下						7.0						
基 4 8	味	異常でないこと						-						
基 4 9	臭気	異常でないこと						異常なし						
基 5 0	色度	5度以下						3.3						
基 5 1	濁度	2度以下						0.2未満						
	大腸菌				0						0			0
	嫌気性芽胞菌				0						0			0
	クリプトスポリジウム							0						
	ジアルジア													
	水温				19.0℃			23.0℃			9.0℃			7.0℃

令和6年度 水 質 検 査 結 果

《令和6年4月～令和7年3月》

竹野川浄水場 原水														
番号	検査項目	水質基準値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
基 1	一般細菌	100個/ml以下						110						
基 2	大腸菌	検出されないこと						検出						
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003未満						
基 4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005未満						
基 5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下						0.002未満						
基 9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下						0.004未満						
基 1 0	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 1	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.2						
基 1 2	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.08未満						
基 1 3	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.1未満						
基 1 4	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満						
基 1 5	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満						
基 1 6	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.001未満						
基 1 7	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.001未満						
基 1 8	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 9	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 0	ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 1	塩素酸	0.6mg/L以下												
基 2 2	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
基 2 3	クロロホルム	0.06mg/L以下												
基 2 4	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 5	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 6	臭素酸	0.01mg/L以下												
基 2 7	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 8	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 9	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
基 3 0	ブロモホルム	0.09mg/L以下												
基 3 1	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
基 3 2	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 3 3	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.02						
基 3 4	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.26						
基 3 5	銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 3 6	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						11						
基 3 7	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.11						
基 3 8	塩化物イオン	200mg/L以下						11						
基 3 9	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下						17						
基 4 0	蒸発残留物	500mg/L以下						75						
基 4 1	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満						
基 4 2	ジェオスミン	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 3	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 4	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満						
基 4 5	フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満						
基 4 6	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下						0.8						
基 4 7	PH値	5.8以上8.6以下						6.8						
基 4 8	味	異常でないこと						-						
基 4 9	臭気	異常でないこと						異常なし						
基 5 0	色度	5度以下						5.3						
基 5 1	濁度	2度以下						0.7						
	大腸菌				9						11			33
	嫌気性芽胞菌				0						0			0
	クリプトスポリジウム							0						
	ジアルジア													
	水温				22.5℃			25.5℃			10.0℃			7.0℃

令和6年度 水 質 検 査 結 果

《令和6年4月～令和7年3月》

五十河浄水場 原水														
番号	検査項目	水質基準値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
基 1	一般細菌	100個/ml以下						210						
基 2	大腸菌	検出されないこと						検出						
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003未満						
基 4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005未満						
基 5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下						0.002未満						
基 9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下						0.004未満						
基 1 0	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 1	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.2						
基 1 2	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.08未満						
基 1 3	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.1未満						
基 1 4	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満						
基 1 5	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満						
基 1 6	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.001未満						
基 1 7	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.001未満						
基 1 8	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 9	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 0	ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 1	塩素酸	0.6mg/L以下												
基 2 2	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
基 2 3	クロロホルム	0.06mg/L以下												
基 2 4	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 5	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 6	臭素酸	0.01mg/L以下												
基 2 7	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 8	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 9	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
基 3 0	ブロモホルム	0.09mg/L以下												
基 3 1	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
基 3 2	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 3 3	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.06						
基 3 4	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.05						
基 3 5	銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 3 6	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						7.7						
基 3 7	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.005未満						
基 3 8	塩化物イオン	200mg/L以下						9.0						
基 3 9	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下						5						
基 4 0	蒸発残留物	500mg/L以下						46						
基 4 1	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満						
基 4 2	ジェオスミン	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 3	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 4	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満						
基 4 5	フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満						
基 4 6	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下						0.5						
基 4 7	PH値	5.8以上8.6以下						6.6						
基 4 8	味	異常でないこと						-						
基 4 9	臭気	異常でないこと						異常なし						
基 5 0	色度	5度以下						3.0						
基 5 1	濁度	2度以下						0.5						
	大腸菌				79						1600			49
	嫌気性芽胞菌				0						0			4
	クリプトスポリジウム							0						
	ジアルジア													
	水温				19.0℃			22.0℃			8.0℃			6.0℃

令和6年度 水 質 検 査 結 果

《令和6年4月～令和7年3月》

常吉浄水場 原水														
番号	検査項目	水質基準値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
基 1	一般細菌	100個/ml以下						81						
基 2	大腸菌	検出されないこと						検出						
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003未満						
基 4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005未満						
基 5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下						0.002未満						
基 9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下						0.004未満						
基 1 0	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 1	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.3						
基 1 2	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.08未満						
基 1 3	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.1未満						
基 1 4	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満						
基 1 5	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満						
基 1 6	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.001未満						
基 1 7	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.001未満						
基 1 8	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 9	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 0	ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 1	塩素酸	0.6mg/L以下												
基 2 2	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
基 2 3	クロロホルム	0.06mg/L以下												
基 2 4	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 5	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 6	臭素酸	0.01mg/L以下												
基 2 7	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 8	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 9	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
基 3 0	ブロモホルム	0.09mg/L以下												
基 3 1	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
基 3 2	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 3 3	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.03						
基 3 4	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.14						
基 3 5	銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 3 6	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						7.7						
基 3 7	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.018						
基 3 8	塩化物イオン	200mg/L以下						9.1						
基 3 9	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下						9						
基 4 0	蒸発残留物	500mg/L以下						53						
基 4 1	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満						
基 4 2	ジェオスミン	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 3	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 4	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満						
基 4 5	フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満						
基 4 6	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下						0.9						
基 4 7	PH値	5.8以上8.6以下						7.2						
基 4 8	味	異常でないこと						-						
基 4 9	臭気	異常でないこと						異常なし						
基 5 0	色度	5度以下						6.0						
基 5 1	濁度	2度以下						0.8						
	大腸菌				130						130			33
	嫌気性芽胞菌				0						0			3
	クリプトスポリジウム							0						
	ジアルジア													
	水温				24.5℃			26.0℃			7.0℃			6.0℃

令和6年度 水 質 検 査 結 果

《令和6年4月～令和7年3月》

久住浄浄水場 原水														
番号	検査項目	水質基準値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
基 1	一般細菌	100個/ml以下						1400						
基 2	大腸菌	検出されないこと						検出						
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003未満						
基 4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005未満						
基 5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下						0.002未満						
基 9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下						0.004未満						
基 1 0	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 1	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.5						
基 1 2	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.08未満						
基 1 3	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.1未満						
基 1 4	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満						
基 1 5	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満						
基 1 6	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.001未満						
基 1 7	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.001未満						
基 1 8	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 9	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 0	ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 1	塩素酸	0.6mg/L以下												
基 2 2	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
基 2 3	クロロホルム	0.06mg/L以下												
基 2 4	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 5	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 6	臭素酸	0.01mg/L以下												
基 2 7	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 8	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 9	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
基 3 0	ブロモホルム	0.09mg/L以下												
基 3 1	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
基 3 2	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 3 3	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.03						
基 3 4	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.32						
基 3 5	銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 3 6	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						11						
基 3 7	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.053						
基 3 8	塩化物イオン	200mg/L以下						12						
基 3 9	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下						49						
基 4 0	蒸発残留物	500mg/L以下						120						
基 4 1	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満						
基 4 2	ジェオスミン	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 3	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 4	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満						
基 4 5	フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満						
基 4 6	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下						1.2						
基 4 7	PH値	5.8以上8.6以下						7.0						
基 4 8	味	異常でないこと						-						
基 4 9	臭気	異常でないこと						異常なし						
基 5 0	色度	5度以下						8.3						
基 5 1	濁度	2度以下						2.3						
	大腸菌				170						48			79
	嫌気性芽胞菌				0						0			1
	クリプトスポリジウム							0						
	ジアルジア													
	水温				22.0℃			26.0℃			10.0℃			7.0℃

令和6年度 水 質 検 査 結 果

《令和6年4月～令和7年3月》

小浜浄浄水場 原水														
番号	検査項目	水質基準値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
基 1	一般細菌	100個/ml以下						980						
基 2	大腸菌	検出されないこと						検出						
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003未満						
基 4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005未満						
基 5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001						
基 8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下						0.002未満						
基 9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下						0.004未満						
基 1 0	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 1	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.1未満						
基 1 2	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.18						
基 1 3	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.1未満						
基 1 4	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満						
基 1 5	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満						
基 1 6	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.001未満						
基 1 7	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.001未満						
基 1 8	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 9	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 0	ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 1	塩素酸	0.6mg/L以下												
基 2 2	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
基 2 3	クロロホルム	0.06mg/L以下												
基 2 4	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 5	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 6	臭素酸	0.01mg/L以下												
基 2 7	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 8	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 9	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
基 3 0	ブロモホルム	0.09mg/L以下												
基 3 1	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
基 3 2	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 3 3	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.05						
基 3 4	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.48						
基 3 5	銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 3 6	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						20						
基 3 7	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.33						
基 3 8	塩化物イオン	200mg/L以下						35						
基 3 9	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下						51						
基 4 0	蒸発残留物	500mg/L以下						180						
基 4 1	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満						
基 4 2	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000003	0.000001未満	0.000002	0.000002	0.000017	0.000017	0.00011	0.000030	0.000003	0.000001未満	0.000002	0.000001未満
基 4 3	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000003	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
基 4 4	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満						
基 4 5	フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満						
基 4 6	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下						4.8						
基 4 7	PH値	5.8以上8.6以下						7.7						
基 4 8	味	異常でないこと						-						
基 4 9	臭気	異常でないこと						異常なし						
基 5 0	色度	5度以下						25						
基 5 1	濁度	2度以下						12						
	大腸菌				4						34			140
	嫌気性芽胞菌				0						0			0
	クリプトスポリジウム							0						
	ジアルジア													
	水温		15.0℃	18.1℃	26.8℃	27.0℃	30.0℃	30.0℃	19.0℃	16.0℃	7.0℃	6.0℃	6.0℃	7.0℃

令和6年度 水 質 検 査 結 果

《令和6年4月～令和7年3月》

[illegible]

令和6年度 水 質 検 査 結 果

《令和6年4月～令和7年3月》

小浜浄水場 第2 原水														
番号	検査項目	水質基準値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
基 1	一般細菌	100個/ml以下						88						
基 2	大腸菌	検出されないこと						検出せず						
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003未満						
基 4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005未満						
基 5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下						0.002未満						
基 9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下						0.004未満						
基 1 0	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 1	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						1.0						
基 1 2	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.08未満						
基 1 3	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.1未満						
基 1 4	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満						
基 1 5	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満						
基 1 6	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.001未満						
基 1 7	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.001未満						
基 1 8	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 9	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 0	ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 1	塩素酸	0.6mg/L以下												
基 2 2	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
基 2 3	クロロホルム	0.06mg/L以下												
基 2 4	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 5	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 6	臭素酸	0.01mg/L以下												
基 2 7	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 8	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 9	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
基 3 0	ブロモホルム	0.09mg/L以下												
基 3 1	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
基 3 2	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 3 3	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.02						
基 3 4	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.04						
基 3 5	銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 3 6	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						19						
基 3 7	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.031						
基 3 8	塩化物イオン	200mg/L以下						24						
基 3 9	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下						86						
基 4 0	蒸発残留物	500mg/L以下						170						
基 4 1	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満						
基 4 2	ジェオスミン	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 3	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 4	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満						
基 4 5	フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満						
基 4 6	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下						0.3未満						
基 4 7	PH値	5.8以上8.6以下						7.1						
基 4 8	味	異常でないこと						-						
基 4 9	臭気	異常でないこと						異常なし						
基 5 0	色度	5度以下						1.0						
基 5 1	濁度	2度以下						0.2						
	大腸菌				2						0			0
	嫌気性芽胞菌				0						0			0
	クリプトスポリジウム							0						
	ジアルジア													
	水温				19.0℃			19.5℃			17.0℃			13.0℃

令和6年度 水 質 検 査 結 果

《令和6年4月～令和7年3月》

小浜浄水場 第5 原水														
番号	検査項目	水質基準値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
基 1	一般細菌	100個/ml以下						920						
基 2	大腸菌	検出されないこと						検出						
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003未満						
基 4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005未満						
基 5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下						0.002未満						
基 9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下						0.004未満						
基 1 0	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 1	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.2						
基 1 2	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.08未満						
基 1 3	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.1未満						
基 1 4	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満						
基 1 5	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満						
基 1 6	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.001未満						
基 1 7	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.001未満						
基 1 8	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 9	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 0	ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 1	塩素酸	0.6mg/L以下												
基 2 2	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
基 2 3	クロロホルム	0.06mg/L以下												
基 2 4	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 5	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 6	臭素酸	0.01mg/L以下												
基 2 7	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 8	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 9	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
基 3 0	ブロモホルム	0.09mg/L以下												
基 3 1	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
基 3 2	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 3 3	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.03						
基 3 4	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.60						
基 3 5	銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 3 6	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						15						
基 3 7	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.081						
基 3 8	塩化物イオン	200mg/L以下						20						
基 3 9	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下						23						
基 4 0	蒸発残留物	500mg/L以下						110						
基 4 1	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満						
基 4 2	ジェオスミン	0.00001mg/L以下						0.000001						
基 4 3	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 4	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満						
基 4 5	フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満						
基 4 6	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下						1.2						
基 4 7	PH値	5.8以上8.6以下						7.5						
基 4 8	味	異常でないこと						-						
基 4 9	臭気	異常でないこと						異常なし						
基 5 0	色度	5度以下						12						
基 5 1	濁度	2度以下						2.4						
	大腸菌				33						0			0
	嫌気性芽胞菌				0						0			0
	クリプトスポリジウム							0						
	ジアルジア													
	水温				20.5℃			27.0℃			10.0℃			19.0℃

令和6年度 水 質 検 査 結 果

《令和6年4月～令和7年3月》

小浜浄浄水場 第6(福田川) 原水														
番号	検査項目	水質基準値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
基 1	一般細菌	100個/ml以下						3400						
基 2	大腸菌	検出されないこと						検出						
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003未満						
基 4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005未満						
基 5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下						0.002未満						
基 9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下						0.004未満						
基 1 0	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 1	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.3						
基 1 2	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.08未満						
基 1 3	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.1未満						
基 1 4	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満						
基 1 5	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満						
基 1 6	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.001未満						
基 1 7	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.001未満						
基 1 8	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 9	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 0	ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 1	塩素酸	0.6mg/L以下												
基 2 2	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
基 2 3	クロロホルム	0.06mg/L以下												
基 2 4	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 5	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 6	臭素酸	0.01mg/L以下												
基 2 7	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 8	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 9	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
基 3 0	ブロモホルム	0.09mg/L以下												
基 3 1	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
基 3 2	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 3 3	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.02						
基 3 4	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.13						
基 3 5	銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 3 6	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						13						
基 3 7	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.009						
基 3 8	塩化物イオン	200mg/L以下						17						
基 3 9	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下						31						
基 4 0	蒸発残留物	500mg/L以下						97						
基 4 1	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満						
基 4 2	ジェオスミン	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 3	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 4	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満						
基 4 5	フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満						
基 4 6	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下						0.9						
基 4 7	PH値	5.8以上8.6以下						7.1						
基 4 8	味	異常でないこと						-						
基 4 9	臭気	異常でないこと						異常なし						
基 5 0	色度	5度以下						4.1						
基 5 1	濁度	2度以下						0.4						
	大腸菌				23						0			17
	嫌気性芽胞菌				0						0			0
	クリプトスポリジウム							0						
	ジアルジア													
	水温				22.0℃			29.0℃			10.0℃			10.0℃

令和6年度 水 質 検 査 結 果

《令和6年4月～令和7年3月》

新庄浄浄水場 原水														
番号	検査項目	水質基準値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
基 1	一般細菌	100個/ml以下						2700						
基 2	大腸菌	検出されないこと						検出						
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003未満						
基 4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005未満						
基 5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下						0.002未満						
基 9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下						0.004未満						
基 1 0	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 1	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.3						
基 1 2	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.08未満						
基 1 3	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.1未満						
基 1 4	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満						
基 1 5	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満						
基 1 6	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.001未満						
基 1 7	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.001未満						
基 1 8	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 9	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 0	ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 1	塩素酸	0.6mg/L以下												
基 2 2	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
基 2 3	クロロホルム	0.06mg/L以下												
基 2 4	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 5	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 6	臭素酸	0.01mg/L以下												
基 2 7	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 8	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 9	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
基 3 0	ブロモホルム	0.09mg/L以下												
基 3 1	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
基 3 2	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 3 3	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.10						
基 3 4	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.27						
基 3 5	銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 3 6	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						11						
基 3 7	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.014						
基 3 8	塩化物イオン	200mg/L以下						17						
基 3 9	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下						9						
基 4 0	蒸発残留物	500mg/L以下						75						
基 4 1	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満						
基 4 2	ジェオスミン	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 3	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 4	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満						
基 4 5	フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満						
基 4 6	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下						0.6						
基 4 7	PH値	5.8以上8.6以下						7.3						
基 4 8	味	異常でないこと						-						
基 4 9	臭気	異常でないこと						異常なし						
基 5 0	色度	5度以下						6.7						
基 5 1	濁度	2度以下						3.2						
	大腸菌				33						4			22
	嫌気性芽胞菌				0						0			0
	クリプトスポリジウム							0						
	ジアルジア													
	水温				18.2℃			24.0℃			9.0℃			6.5℃

令和6年度 水 質 検 査 結 果

《令和6年4月～令和7年3月》

浅茂川浄水場 水源1 原水														
番号	検査項目	水質基準値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
基 1	一般細菌	100個/ml以下						140						
基 2	大腸菌	検出されないこと						検出せず ^a						
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003未満						
基 4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005未満						
基 5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.006						
基 8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下						0.002未満						
基 9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下						0.004未満						
基 1 0	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 1	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.2						
基 1 2	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.08未満						
基 1 3	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.1未満						
基 1 4	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満						
基 1 5	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満						
基 1 6	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.001未満						
基 1 7	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.001未満						
基 1 8	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 9	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 0	ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 1	塩素酸	0.6mg/L以下												
基 2 2	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
基 2 3	クロロホルム	0.06mg/L以下												
基 2 4	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 5	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 6	臭素酸	0.01mg/L以下												
基 2 7	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 8	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 9	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
基 3 0	ブロモホルム	0.09mg/L以下												
基 3 1	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
基 3 2	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 3 3	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.06						
基 3 4	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.03未満						
基 3 5	銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 3 6	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						55						
基 3 7	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.005未満						
基 3 8	塩化物イオン	200mg/L以下						54						
基 3 9	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下						49						
基 4 0	蒸発残留物	500mg/L以下						240						
基 4 1	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満						
基 4 2	ジェオスミン	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 3	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 4	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満						
基 4 5	フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満						
基 4 6	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下						0.3未満						
基 4 7	PH値	5.8以上8.6以下						7.4						
基 4 8	味	異常でないこと						-						
基 4 9	臭気	異常でないこと						異常なし						
基 5 0	色度	5度以下						1.1						
基 5 1	濁度	2度以下						0.3						
	大腸菌		0		0		0			0	0		0	0
	嫌気性芽胞菌		0		0		0			0	0		0	0
	クリプトスポリジウム							0						
	ジアレルギー													
	水温		15.4℃		20.2℃		25.0℃	24.0℃		17.6℃	14.5℃		14.0℃	14.0℃

令和6年度 水 質 検 査 結 果

《令和6年4月～令和7年3月》

浅茂川浄水場 水源2 原水														
番号	検査項目	水質基準値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
基 1	一般細菌	100個/ml以下						0						
基 2	大腸菌	検出されないこと						検出せず						
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003未満						
基 4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005未満						
基 5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.004						
基 8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下						0.002未満						
基 9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下						0.004未満						
基 1 0	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 1	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.1未満						
基 1 2	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.08未満						
基 1 3	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.1未満						
基 1 4	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満						
基 1 5	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満						
基 1 6	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.001未満						
基 1 7	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.001未満						
基 1 8	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 9	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 0	ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 1	塩素酸	0.6mg/L以下												
基 2 2	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
基 2 3	クロロホルム	0.06mg/L以下												
基 2 4	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 5	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 6	臭素酸	0.01mg/L以下												
基 2 7	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 8	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 9	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
基 3 0	ブロモホルム	0.09mg/L以下												
基 3 1	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
基 3 2	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 3 3	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.02						
基 3 4	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.55						
基 3 5	銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 3 6	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						21						
基 3 7	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.024						
基 3 8	塩化物イオン	200mg/L以下						39						
基 3 9	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下						72						
基 4 0	蒸発残留物	500mg/L以下						180						
基 4 1	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満						
基 4 2	ジェオスミン	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 3	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 4	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満						
基 4 5	フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満						
基 4 6	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下						0.3未満						
基 4 7	PH値	5.8以上8.6以下						7.2						
基 4 8	味	異常でないこと						-						
基 4 9	臭気	異常でないこと						異常なし						
基 5 0	色度	5度以下						4.4						
基 5 1	濁度	2度以下						2.5						
	大腸菌				0						0			0
	嫌気性芽胞菌				0						0			0
	クリプトスポリジウム							0						
	ジアルジア													
	水温				21.0℃			24.0℃			10.5℃			8.0℃

令和6年度 水 質 検 査 結 果

《令和6年4月～令和7年3月》

礒浄水場 原水														
番号	検査項目	水質基準値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
基 1	一般細菌	100個/ml以下						4300						
基 2	大腸菌	検出されないこと						検出						
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003未満						
基 4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005未満						
基 5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.004						
基 8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下						0.002未満						
基 9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下						0.004未満						
基 1 0	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 1	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.3						
基 1 2	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.08未満						
基 1 3	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.1未満						
基 1 4	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満						
基 1 5	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満						
基 1 6	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.001未満						
基 1 7	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.001未満						
基 1 8	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 9	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 0	ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 1	塩素酸	0.6mg/L以下												
基 2 2	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
基 2 3	クロロホルム	0.06mg/L以下												
基 2 4	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 5	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 6	臭素酸	0.01mg/L以下												
基 2 7	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 8	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 9	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
基 3 0	ブロモホルム	0.09mg/L以下												
基 3 1	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
基 3 2	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 3 3	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.11						
基 3 4	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.26						
基 3 5	銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 3 6	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						21						
基 3 7	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.13						
基 3 8	塩化物イオン	200mg/L以下						46						
基 3 9	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下						42						
基 4 0	蒸発残留物	500mg/L以下						170						
基 4 1	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満						
基 4 2	ジェオスミン	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 3	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 4	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満						
基 4 5	フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満						
基 4 6	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下						1.1						
基 4 7	PH値	5.8以上8.6以下						7.1						
基 4 8	味	異常でないこと						-						
基 4 9	臭気	異常でないこと						異常なし						
基 5 0	色度	5度以下						7.3						
基 5 1	濁度	2度以下						2.8						
	大腸菌				920						0			34
	嫌気性芽胞菌				0						0			0
	クリプトスポリジウム							0						
	ジアルジア													
	水温				19.0℃			24.0℃			9.0℃			8.5℃

令和6年度 水 質 検 査 結 果

《令和6年4月～令和7年3月》

岡田浄水場 原水														
番号	検査項目	水質基準値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
基 1	一般細菌	100個/ml以下						2200						
基 2	大腸菌	検出されないこと						検出						
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003未満						
基 4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005未満						
基 5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下						0.002未満						
基 9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下						0.004未満						
基 1 0	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 1	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.2						
基 1 2	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.08未満						
基 1 3	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.1未満						
基 1 4	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満						
基 1 5	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満						
基 1 6	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.001未満						
基 1 7	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.001未満						
基 1 8	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 9	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 0	ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 1	塩素酸	0.6mg/L以下												
基 2 2	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
基 2 3	クロロホルム	0.06mg/L以下												
基 2 4	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 5	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 6	臭素酸	0.01mg/L以下												
基 2 7	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 8	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 9	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
基 3 0	ブロモホルム	0.09mg/L以下												
基 3 1	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
基 3 2	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 3 3	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.08						
基 3 4	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.27						
基 3 5	銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 3 6	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						13						
基 3 7	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.025						
基 3 8	塩化物イオン	200mg/L以下						17						
基 3 9	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下						20						
基 4 0	蒸発残留物	500mg/L以下						100						
基 4 1	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満						
基 4 2	ジェオスミン	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 3	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 4	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満						
基 4 5	フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満						
基 4 6	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下						0.7						
基 4 7	PH値	5.8以上8.6以下						7.6						
基 4 8	味	異常でないこと						-						
基 4 9	臭気	異常でないこと						異常なし						
基 5 0	色度	5度以下						3.9						
基 5 1	濁度	2度以下						1.0						
	大腸菌				2400						0			33
	嫌気性芽胞菌				0						0			0
	クリプトスポリジウム							0						
	ジアルジア													
	水温				21.8℃			26.0℃			9.0℃			7.0℃

令和6年度 水 質 検 査 結 果

《令和6年4月～令和7年3月》

松ヶ崎浄水場 原水														
番号	検査項目	水質基準値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
基 1	一般細菌	100個/ml以下						1500						
基 2	大腸菌	検出されないこと						検出						
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003未満						
基 4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005未満						
基 5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下						0.002未満						
基 9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下						0.004未満						
基 1 0	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 1	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.6						
基 1 2	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.08未満						
基 1 3	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.1未満						
基 1 4	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満						
基 1 5	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満						
基 1 6	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.001未満						
基 1 7	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.001未満						
基 1 8	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 9	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 0	ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 1	塩素酸	0.6mg/L以下												
基 2 2	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
基 2 3	クロロホルム	0.06mg/L以下												
基 2 4	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 5	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 6	臭素酸	0.01mg/L以下												
基 2 7	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 8	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 9	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
基 3 0	ブロモホルム	0.09mg/L以下												
基 3 1	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
基 3 2	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 3 3	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.04						
基 3 4	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.03						
基 3 5	銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 3 6	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						16						
基 3 7	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.005未満						
基 3 8	塩化物イオン	200mg/L以下						21						
基 3 9	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下						30						
基 4 0	蒸発残留物	500mg/L以下						110						
基 4 1	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満						
基 4 2	ジェオスミン	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 3	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 4	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満						
基 4 5	フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満						
基 4 6	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下						0.4						
基 4 7	PH値	5.8以上8.6以下						6.7						
基 4 8	味	異常でないこと						-						
基 4 9	臭気	異常でないこと						異常なし						
基 5 0	色度	5度以下						1.5						
基 5 1	濁度	2度以下						0.2						
	大腸菌		0		33		28			79	2		0	540
	嫌気性芽胞菌		0		0		0			0	0		0	0
	クリプトスポリジウム							0						
	ジアルジア													
	水温		14.3℃		14.5℃		17.0℃	20.5℃		16.0℃	13.5℃		10.0℃	14.0℃

令和6年度 水 質 検 査 結 果

《令和6年4月～令和7年3月》

俵野浄水場 原水														
番号	検査項目	水質基準値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
基 1	一般細菌	100個/ml以下						0						
基 2	大腸菌	検出されないこと						検出せず						
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003未満						
基 4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005未満						
基 5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下						0.002未満						
基 9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下						0.004未満						
基 1 0	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 1	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.1未満						
基 1 2	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.08未満						
基 1 3	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.1未満						
基 1 4	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満						
基 1 5	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満						
基 1 6	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.001未満						
基 1 7	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.001未満						
基 1 8	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 9	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 0	ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 1	塩素酸	0.6mg/L以下												
基 2 2	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
基 2 3	クロロホルム	0.06mg/L以下												
基 2 4	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 5	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 6	臭素酸	0.01mg/L以下												
基 2 7	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 8	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 9	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
基 3 0	ブロモホルム	0.09mg/L以下												
基 3 1	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
基 3 2	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.05						
基 3 3	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.03						
基 3 4	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						3.1						
基 3 5	銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.20						
基 3 6	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						39						
基 3 7	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.39						
基 3 8	塩化物イオン	200mg/L以下						55						
基 3 9	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下						100						
基 4 0	蒸発残留物	500mg/L以下						270						
基 4 1	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満						
基 4 2	ジェオスミン	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 3	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 4	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満						
基 4 5	フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満						
基 4 6	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下						0.3未満						
基 4 7	PH値	5.8以上8.6以下						7.3						
基 4 8	味	異常でないこと						-						
基 4 9	臭気	異常でないこと						異常なし						
基 5 0	色度	5度以下						30以上						
基 5 1	濁度	2度以下						12						
	大腸菌				0						0			0
	嫌気性芽胞菌				0						0			0
	クリプトスポリジウム							0						
	ジアルジア													
	水温				25.0℃			20.0℃			9.0℃			14.0℃

令和6年度 水 質 検 査 結 果

《令和6年4月～令和7年3月》

橋浄水場 浜詰第1 浜詰3 原水														
番号	検査項目	水質基準値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
基 1	一般細菌	100個/ml以下						2100						
基 2	大腸菌	検出されないこと						検出せず						
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003未満						
基 4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005未満						
基 5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下						0.004						
基 9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下						0.004未満						
基 1 0	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 1	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						5.3						
基 1 2	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.08未満						
基 1 3	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.1未満						
基 1 4	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満						
基 1 5	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満						
基 1 6	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.001未満						
基 1 7	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.001未満						
基 1 8	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 9	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 0	ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 1	塩素酸	0.6mg/L以下												
基 2 2	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
基 2 3	クロロホルム	0.06mg/L以下												
基 2 4	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 5	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 6	臭素酸	0.01mg/L以下												
基 2 7	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 8	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 9	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
基 3 0	ブロモホルム	0.09mg/L以下												
基 3 1	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
基 3 2	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.02						
基 3 3	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.05						
基 3 4	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.03未満						
基 3 5	銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 3 6	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						16						
基 3 7	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.005未満						
基 3 8	塩化物イオン	200mg/L以下						33						
基 3 9	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下						130						
基 4 0	蒸発残留物	500mg/L以下						270						
基 4 1	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満						
基 4 2	ジェオスミン	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 3	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 4	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満						
基 4 5	フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満						
基 4 6	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下						0.4						
基 4 7	PH値	5.8以上8.6以下						7.0						
基 4 8	味	異常でないこと						-						
基 4 9	臭気	異常でないこと						異常なし						
基 5 0	色度	5度以下						1.3						
基 5 1	濁度	2度以下						0.5						
	大腸菌				0						0			0
	嫌気性芽胞菌				0						0			0
	クリプトスポリジウム							0						
	ジアルジア													
	水温				19.5℃			18.0℃			15.5℃			15.0℃

令和6年度 水 質 検 査 結 果

《令和6年4月～令和7年3月》

橋浄水場 浜詰第1 浜詰8 原水														
番号	検査項目	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
基1	一般細菌	100個/ml以下						110						
基2	大腸菌	検出されないこと						検出せず						
基3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003未満						
基4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005未満						
基5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下						0.005						
基9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下						0.004未満						
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						5.1						
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.08未満						
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.1未満						
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満						
基15	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満						
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.001未満						
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.001未満						
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基21	塩素酸	0.6mg/L以下												
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下												
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
基26	臭素酸	0.01mg/L以下												
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下												
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.04						
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.03未満						
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						16						
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.005未満						
基38	塩化物イオン	200mg/L以下						28						
基39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下						130						
基40	蒸発残留物	500mg/L以下						260						
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満						
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基43	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満						
基45	フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満						
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下						0.3未満						
基47	PH値	5.8以上8.6以下						6.9						
基48	味	異常でないこと						-						
基49	臭気	異常でないこと						異常なし						
基50	色度	5度以下						1.1						
基51	濁度	2度以下						0.2未満						
	大腸菌				0						0			0
	嫌気性芽胞菌				0						0			0
	クリプトスポリジウム							0						
	ジアルジア													

令和6年度 水 質 検 査 結 果

《令和6年4月～令和7年3月》

	水温				18.9℃			17.0℃			15.0℃			15.0℃
--	----	--	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------

令和6年度 水 質 検 査 結 果

《令和6年4月～令和7年3月》

橋浄水場 浜詰第1 浜詰9 原水														
番号	検査項目	水質基準値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
基 1	一般細菌	100個/ml以下						17						
基 2	大腸菌	検出されないこと						検出せず						
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003未満						
基 4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005未満						
基 5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下						0.002未満						
基 9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下						0.004未満						
基 1 0	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 1	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						6.0						
基 1 2	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.08未満						
基 1 3	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.1未満						
基 1 4	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満						
基 1 5	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満						
基 1 6	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.001未満						
基 1 7	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.001未満						
基 1 8	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 9	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 0	ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 1	塩素酸	0.6mg/L以下												
基 2 2	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
基 2 3	クロロホルム	0.06mg/L以下												
基 2 4	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 5	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 6	臭素酸	0.01mg/L以下												
基 2 7	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 8	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 9	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
基 3 0	ブロモホルム	0.09mg/L以下												
基 3 1	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
基 3 2	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 3 3	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.03						
基 3 4	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.03未満						
基 3 5	銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 3 6	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						17						
基 3 7	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.005未満						
基 3 8	塩化物イオン	200mg/L以下						43						
基 3 9	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下						140						
基 4 0	蒸発残留物	500mg/L以下						290						
基 4 1	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満						
基 4 2	ジェオスミン	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 3	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 4	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満						
基 4 5	フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満						
基 4 6	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下						0.4						
基 4 7	PH値	5.8以上8.6以下						6.9						
基 4 8	味	異常でないこと						異常なし						
基 4 9	臭気	異常でないこと						異常なし						
基 5 0	色度	5度以下						1.3						
基 5 1	濁度	2度以下						0.2未満						
	大腸菌				0						0			0
	嫌気性芽胞菌				0						0			0
	クリプトスポリジウム							0						
	ジアルジア													
	水温				19.0℃			17.0℃			16.0℃			16.0℃

令和6年度 水 質 検 査 結 果

《令和6年4月～令和7年3月》

橘浄水場 塩江3 原水														
番号	検査項目	水質基準値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
基 1	一般細菌	100個/ml以下						140						
基 2	大腸菌	検出されないこと						検出						
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003未満						
基 4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005未満						
基 5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.002						
基 8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下						0.004						
基 9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下						0.004未満						
基 1 0	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 1	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						4.9						
基 1 2	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.08未満						
基 1 3	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.1未満						
基 1 4	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満						
基 1 5	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満						
基 1 6	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.001未満						
基 1 7	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.001未満						
基 1 8	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 9	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 0	ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 1	塩素酸	0.6mg/L以下												
基 2 2	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
基 2 3	クロロホルム	0.06mg/L以下												
基 2 4	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 5	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 6	臭素酸	0.01mg/L以下												
基 2 7	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 8	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 9	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
基 3 0	ブロモホルム	0.09mg/L以下												
基 3 1	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
基 3 2	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.02						
基 3 3	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.02						
基 3 4	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						13						
基 3 5	銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.02						
基 3 6	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						17						
基 3 7	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.18						
基 3 8	塩化物イオン	200mg/L以下						36						
基 3 9	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下						120						
基 4 0	蒸発残留物	500mg/L以下						330						
基 4 1	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満						
基 4 2	ジェオスミン	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 3	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 4	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満						
基 4 5	フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満						
基 4 6	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下						0.7						
基 4 7	PH値	5.8以上8.6以下						6.9						
基 4 8	味	異常でないこと						-						
基 4 9	臭気	異常でないこと						異常なし						
基 5 0	色度	5度以下						30以上						
基 5 1	濁度	2度以下						13						
	大腸菌				540						0			0
	嫌気性芽胞菌				0						0			0
	クリプトスポリジウム							0						
	ジアルジア													
	水温				21.0℃			20.5℃			17.5℃			14.0℃

令和6年度 水 質 検 査 結 果

《令和6年4月～令和7年3月》

橘浄水場 浜詰4 原水														
番号	検査項目	水質基準値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
基 1	一般細菌	100個/ml以下						13						
基 2	大腸菌	検出されないこと						検出せず						
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003未満						
基 4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005未満						
基 5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下						0.002未満						
基 9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下						0.004未満						
基 1 0	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 1	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						4.2						
基 1 2	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.08未満						
基 1 3	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.1未満						
基 1 4	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満						
基 1 5	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満						
基 1 6	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.001未満						
基 1 7	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.001未満						
基 1 8	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 9	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 0	ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 1	塩素酸	0.6mg/L以下												
基 2 2	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
基 2 3	クロロホルム	0.06mg/L以下												
基 2 4	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 5	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 6	臭素酸	0.01mg/L以下												
基 2 7	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 8	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 9	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
基 3 0	ブロモホルム	0.09mg/L以下												
基 3 1	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
基 3 2	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.02						
基 3 3	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.04						
基 3 4	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.03未満						
基 3 5	銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01						
基 3 6	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						41						
基 3 7	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.019						
基 3 8	塩化物イオン	200mg/L以下						54						
基 3 9	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下						150						
基 4 0	蒸発残留物	500mg/L以下						380						
基 4 1	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満						
基 4 2	ジェオスミン	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 3	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 4	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満						
基 4 5	フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満						
基 4 6	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下						0.3未満						
基 4 7	PH値	5.8以上8.6以下						7.1						
基 4 8	味	異常でないこと						異常なし						
基 4 9	臭気	異常でないこと						異常なし						
基 5 0	色度	5度以下						1.0						
基 5 1	濁度	2度以下						0.2未満						
	大腸菌				0						0			0
	嫌気性芽胞菌				0						0			0
	クリプトスポリジウム							0						
	ジアルジア													
	水温				23.0℃			22.0℃			12.5℃			11.0℃

令和6年度 水 質 検 査 結 果

《令和6年4月～令和7年3月》

橘浄水場 浜詰5 原水														
番号	検査項目	水質基準値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
基 1	一般細菌	100個/ml以下						1600						
基 2	大腸菌	検出されないこと						検出せず ^a						
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003未満						
基 4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005未満						
基 5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下						0.002未満						
基 9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下						0.004未満						
基 1 0	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 1	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						4.1						
基 1 2	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.08未満						
基 1 3	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.1未満						
基 1 4	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満						
基 1 5	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満						
基 1 6	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.001未満						
基 1 7	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.001未満						
基 1 8	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 9	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 0	ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 1	塩素酸	0.6mg/L以下												
基 2 2	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
基 2 3	クロロホルム	0.06mg/L以下												
基 2 4	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 5	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 6	臭素酸	0.01mg/L以下												
基 2 7	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 8	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 9	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
基 3 0	ブロモホルム	0.09mg/L以下												
基 3 1	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
基 3 2	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 3 3	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.05						
基 3 4	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.28						
基 3 5	銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 3 6	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						31						
基 3 7	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.005未満						
基 3 8	塩化物イオン	200mg/L以下						54						
基 3 9	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下						130						
基 4 0	蒸発残留物	500mg/L以下						320						
基 4 1	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満						
基 4 2	ジェオスミン	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 3	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 4	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満						
基 4 5	フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満						
基 4 6	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下						0.3未満						
基 4 7	PH値	5.8以上8.6以下						7.0						
基 4 8	味	異常でないこと						-						
基 4 9	臭気	異常でないこと						異常なし						
基 5 0	色度	5度以下						2.1						
基 5 1	濁度	2度以下						0.5						
	大腸菌				4						0			0
	嫌気性芽胞菌				0						0			0
	クリプトスポリジウム							0						
	ジアルジア													
	水温				20.0℃			20.0℃			16.0℃			15.0℃

令和6年度 水 質 検 査 結 果

《令和6年4月～令和7年3月》

郷浄水場 原水														
番号	検査項目	水質基準値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
基 1	一般細菌	100個/ml以下						1800						
基 2	大腸菌	検出されないこと						検出						
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003未満						
基 4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005未満						
基 5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下						0.002未満						
基 9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下						0.004未満						
基 1 0	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 1	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.3						
基 1 2	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.08未満						
基 1 3	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.1未満						
基 1 4	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満						
基 1 5	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満						
基 1 6	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.001未満						
基 1 7	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.001未満						
基 1 8	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 9	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 0	ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 1	塩素酸	0.6mg/L以下												
基 2 2	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
基 2 3	クロロホルム	0.06mg/L以下												
基 2 4	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 5	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 6	臭素酸	0.01mg/L以下												
基 2 7	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 8	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 9	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
基 3 0	ブロモホルム	0.09mg/L以下												
基 3 1	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
基 3 2	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 3 3	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.05						
基 3 4	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.12						
基 3 5	銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 3 6	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						11						
基 3 7	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.006						
基 3 8	塩化物イオン	200mg/L以下						17						
基 3 9	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下						12						
基 4 0	蒸発残留物	500mg/L以下						82						
基 4 1	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満						
基 4 2	ジェオスミン	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 3	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 4	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満						
基 4 5	フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満						
基 4 6	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下						0.3						
基 4 7	PH値	5.8以上8.6以下						7.3						
基 4 8	味	異常でないこと						-						
基 4 9	臭気	異常でないこと						異常なし						
基 5 0	色度	5度以下						4.2						
基 5 1	濁度	2度以下						1.9						
	大腸菌				47						17			4
	嫌気性芽胞菌				0						0			2
	クリプトスポリジウム							0						
	ジアルジア													
	水温				17.9℃			22.0℃			10.0℃			8.0℃

令和6年度 水 質 検 査 結 果

《令和6年4月～令和7年3月》

生野内浄水場 原水														
番号	検査項目	水質基準値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
基 1	一般細菌	100個/ml以下						0						
基 2	大腸菌	検出されないこと						検出せず						
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003未満						
基 4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005未満						
基 5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下						0.002未満						
基 9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下						0.004未満						
基 1 0	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 1	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.1未満						
基 1 2	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.08未満						
基 1 3	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.1未満						
基 1 4	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満						
基 1 5	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満						
基 1 6	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.001未満						
基 1 7	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.001未満						
基 1 8	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 9	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 0	ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 1	塩素酸	0.6mg/L以下												
基 2 2	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
基 2 3	クロロホルム	0.06mg/L以下												
基 2 4	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 5	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 6	臭素酸	0.01mg/L以下												
基 2 7	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 8	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 9	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
基 3 0	ブロモホルム	0.09mg/L以下												
基 3 1	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
基 3 2	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 3 3	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.01						
基 3 4	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.03未満						
基 3 5	銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 3 6	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						16						
基 3 7	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.022						
基 3 8	塩化物イオン	200mg/L以下						17						
基 3 9	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下						44						
基 4 0	蒸発残留物	500mg/L以下						120						
基 4 1	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満						
基 4 2	ジェオスミン	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 3	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 4	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満						
基 4 5	フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満						
基 4 6	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下						0.3未満						
基 4 7	PH値	5.8以上8.6以下						6.7						
基 4 8	味	異常でないこと						異常なし						
基 4 9	臭気	異常でないこと						異常なし						
基 5 0	色度	5度以下						1.7						
基 5 1	濁度	2度以下						0.2未満						
	大腸菌				0						0			0
	嫌気性芽胞菌				0						0			0
	クリプトスポリジウム							0						
	ジアルジア													
	水温				20.5℃			22.0℃			14.5℃			8.5℃

令和6年度 水 質 検 査 結 果

《令和6年4月～令和7年3月》

荒木野浄水場 取水1 原水														
番号	検査項目	水質基準値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
基 1	一般細菌	100個/ml以下						44						
基 2	大腸菌	検出されないこと						検出せず ^a						
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003未満						
基 4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005未満						
基 5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下						0.002未満						
基 9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下						0.004未満						
基 1 0	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 1	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.1未満						
基 1 2	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.08未満						
基 1 3	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.1未満						
基 1 4	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満						
基 1 5	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満						
基 1 6	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.001未満						
基 1 7	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.001未満						
基 1 8	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 9	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 0	ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 1	塩素酸	0.6mg/L以下												
基 2 2	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
基 2 3	クロロホルム	0.06mg/L以下												
基 2 4	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 5	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 6	臭素酸	0.01mg/L以下												
基 2 7	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 8	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 9	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
基 3 0	ブロモホルム	0.09mg/L以下												
基 3 1	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
基 3 2	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01						
基 3 3	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.01						
基 3 4	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.54						
基 3 5	銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01						
基 3 6	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						15						
基 3 7	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.083						
基 3 8	塩化物イオン	200mg/L以下						20						
基 3 9	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下						37						
基 4 0	蒸発残留物	500mg/L以下						120						
基 4 1	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満						
基 4 2	ジェオスミン	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 3	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 4	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満						
基 4 5	フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満						
基 4 6	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下						0.5						
基 4 7	PH値	5.8以上8.6以下						6.2						
基 4 8	味	異常でないこと						-						
基 4 9	臭気	異常でないこと						異常なし						
基 5 0	色度	5度以下						5.2						
基 5 1	濁度	2度以下						1.2						
	大腸菌					0					0			0
	嫌気性芽胞菌					0					0			0
	クリプトスポリジウム							0						
	ジアルジア													
	水温					27.0℃		23.5℃			16.0℃			10.5℃

令和6年度 水 質 検 査 結 果

《令和6年4月～令和7年3月》

荒木野浄水場 取水6,7 原水														
番号	検査項目	水質基準値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
基 1	一般細菌	100個/ml以下						54						
基 2	大腸菌	検出されないこと						検出せず ^a						
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003未満						
基 4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005未満						
基 5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下						0.002未満						
基 9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下						0.004未満						
基 1 0	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 1	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.1未満						
基 1 2	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.08未満						
基 1 3	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.1未満						
基 1 4	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満						
基 1 5	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満						
基 1 6	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.001未満						
基 1 7	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.001未満						
基 1 8	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 9	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 0	ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 1	塩素酸	0.6mg/L以下												
基 2 2	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
基 2 3	クロロホルム	0.06mg/L以下												
基 2 4	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 5	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 6	臭素酸	0.01mg/L以下												
基 2 7	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 8	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 9	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
基 3 0	ブロモホルム	0.09mg/L以下												
基 3 1	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
基 3 2	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 3 3	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.04						
基 3 4	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.63						
基 3 5	銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01						
基 3 6	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						170						
基 3 7	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.64						
基 3 8	塩化物イオン	200mg/L以下						430						
基 3 9	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下						340						
基 4 0	蒸発残留物	500mg/L以下						1200						
基 4 1	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満						
基 4 2	ジェオスミン	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 3	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 4	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満						
基 4 5	フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満						
基 4 6	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下						1.4						
基 4 7	PH値	5.8以上8.6以下						7.1						
基 4 8	味	異常でないこと						-						
基 4 9	臭気	異常でないこと						異常なし						
基 5 0	色度	5度以下						9.9						
基 5 1	濁度	2度以下						4.0						
	大腸菌					0					0			0
	嫌気性芽胞菌					0					0			0
	クリプトスポリジウム							0						
	ジアルジア													
	アンモニア性窒素		1.9	1.2	1.5	1.4	1.3	2.4	2.0	2.0	1.9	1.6	1.9	1.9

令和6年度 水 質 検 査 結 果

《令和6年4月～令和7年3月》

	水温		16. 9℃	19. 5℃	18. 5℃	25. 5℃	21. 0℃	20. 0℃	20. 0℃	19. 0℃	16. 0℃	16. 0℃	15. 0℃	14. 0℃
荒木野浄水場 取水4 原水														
番号	検査項目	水質基準値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
基 1	一般細菌	100個/ml以下						5600						
基 2	大腸菌	検出されないこと						検出						
基 3	カドミウム及びその化合物	0. 003mg/L以下						0. 0003未満						
基 4	水銀及びその化合物	0. 0005mg/L以下						0. 00005未満						
基 5	セレン及びその化合物	0. 01mg/L以下						0. 001未満						
基 6	鉛及びその化合物	0. 01mg/L以下						0. 001未満						
基 7	ヒ素及びその化合物	0. 01mg/L以下						0. 001未満						
基 8	六価クロム化合物	0. 02mg/L以下						0. 002未満						
基 9	亜硝酸態窒素	0. 04mg/L以下						0. 004未満						
基 1 0	シアン化物イオン及び塩化シアン	0. 01mg/L以下						0. 001未満						
基 1 1	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0. 3						
基 1 2	フッ素及びその化合物	0. 8mg/L以下						0. 08未満						
基 1 3	ホウ素及びその化合物	1. 0mg/L以下						0. 1未満						
基 1 4	四塩化炭素	0. 002mg/L以下						0. 0002未満						
基 1 5	1, 4ジオキサン	0. 05mg/L以下						0. 005未満						
基 1 6	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0. 04mg/L以下						0. 001未満						
基 1 7	ジクロロメタン	0. 02mg/L以下						0. 001未満						
基 1 8	テトラクロロエチレン	0. 01mg/L以下						0. 001未満						
基 1 9	トリクロロエチレン	0. 01mg/L以下						0. 001未満						
基 2 0	ベンゼン	0. 01mg/L以下						0. 001未満						
基 2 1	塩素酸	0. 6mg/L以下												
基 2 2	クロロ酢酸	0. 02mg/L以下												
基 2 3	クロロホルム	0. 06mg/L以下												
基 2 4	ジクロロ酢酸	0. 03mg/L以下												
基 2 5	ジブロモクロロメタン	0. 1mg/L以下												
基 2 6	臭素酸	0. 01mg/L以下												
基 2 7	総トリハロメタン	0. 1mg/L以下												
基 2 8	トリクロロ酢酸	0. 03mg/L以下												
基 2 9	ブロモジクロロメタン	0. 03mg/L以下												
基 3 0	ブロモホルム	0. 09mg/L以下												
基 3 1	ホルムアルデヒド	0. 08mg/L以下												
基 3 2	亜鉛及びその化合物	1. 0mg/L以下						0. 01未満						
基 3 3	アルミニウム及びその化合物	0. 2mg/L以下						0. 09						
基 3 4	鉄及びその化合物	0. 3mg/L以下						0. 07						
基 3 5	銅及びその化合物	1. 0mg/L以下						0. 01未満						
基 3 6	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						27						
基 3 7	マンガン及びその化合物	0. 05mg/L以下						0. 005未満						
基 3 8	塩化物イオン	200mg/L以下						52						
基 3 9	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下						62						
基 4 0	蒸発残留物	500mg/L以下						200						
基 4 1	陰イオン界面活性剤	0. 2mg/L以下						0. 02未満						
基 4 2	ジェオスミン	0. 00001mg/L以下						0. 000001未満						
基 4 3	2メチルイソボルネオール	0. 00001mg/L以下						0. 000001未満						
基 4 4	非イオン界面活性剤	0. 02mg/L以下						0. 005未満						
基 4 5	フェノール類	0. 005mg/L以下						0. 0005未満						
基 4 6	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下						0. 4						
基 4 7	PH値	5. 8以上8. 6以下						6. 6						
基 4 8	味	異常でないこと						-						
基 4 9	臭気	異常でないこと						異常なし						
基 5 0	色度	5度以下						2. 5						
基 5 1	濁度	2度以下						1. 9						
	大腸菌					540				170				0
	嫌気性芽胞菌					0				0				0
	クリプトスポリジウム							0						
	ジアルジア													

令和6年度 水 質 検 査 結 果

《令和6年4月～令和7年3月》

水温					21.0℃		20.0℃			12.0℃			12.0℃
----	--	--	--	--	-------	--	-------	--	--	-------	--	--	-------

令和6年度 水 質 検 査 結 果

《令和6年4月～令和7年3月》

宇川浄水場 原水														
番号	検査項目	水質基準値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
基 1	一般細菌	100個/ml以下						180						
基 2	大腸菌	検出されないこと						検出せず ^a						
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003未満						
基 4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005未満						
基 5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下						0.002未満						
基 9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下						0.004未満						
基 1 0	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 1	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.4						
基 1 2	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.08未満						
基 1 3	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.1未満						
基 1 4	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満						
基 1 5	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満						
基 1 6	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.001未満						
基 1 7	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.001未満						
基 1 8	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 9	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 0	ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 1	塩素酸	0.6mg/L以下												
基 2 2	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
基 2 3	クロロホルム	0.06mg/L以下												
基 2 4	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 5	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 6	臭素酸	0.01mg/L以下												
基 2 7	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 8	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 9	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
基 3 0	ブロモホルム	0.09mg/L以下												
基 3 1	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
基 3 2	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 3 3	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.01						
基 3 4	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.03未満						
基 3 5	銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 3 6	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						11						
基 3 7	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.005未満						
基 3 8	塩化物イオン	200mg/L以下						15						
基 3 9	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下						42						
基 4 0	蒸発残留物	500mg/L以下						110						
基 4 1	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満						
基 4 2	ジェオスミン	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 3	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 4	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満						
基 4 5	フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満						
基 4 6	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下						0.3未満						
基 4 7	PH値	5.8以上8.6以下						6.8						
基 4 8	味	異常でないこと						-						
基 4 9	臭気	異常でないこと						異常なし						
基 5 0	色度	5度以下						0.5未満						
基 5 1	濁度	2度以下						0.2未満						
	大腸菌					8					0			0
	嫌気性芽胞菌					0					0			0
	クリプトスポリジウム							0						
	ジアルジア													
	水温					24.2℃		16.5℃			12.5℃			12.5℃

令和6年度 水 質 検 査 結 果

《令和6年4月～令和7年3月》

宇川浄水場 中瀬水源 原水														
番号	検査項目	水質基準値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
基 1	一般細菌	100個/ml以下						120						
基 2	大腸菌	検出されないこと						検出せず						
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003未満						
基 4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005未満						
基 5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下						0.002未満						
基 9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下						0.004未満						
基 1 0	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 1	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.4						
基 1 2	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.08未満						
基 1 3	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.1未満						
基 1 4	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満						
基 1 5	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満						
基 1 6	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.001未満						
基 1 7	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.001未満						
基 1 8	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 9	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 0	ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 1	塩素酸	0.6mg/L以下												
基 2 2	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
基 2 3	クロロホルム	0.06mg/L以下												
基 2 4	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 5	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 6	臭素酸	0.01mg/L以下												
基 2 7	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 8	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 9	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
基 3 0	ブロモホルム	0.09mg/L以下												
基 3 1	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
基 3 2	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.07						
基 3 3	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.01						
基 3 4	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.03未満						
基 3 5	銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.07						
基 3 6	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						11						
基 3 7	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.005未満						
基 3 8	塩化物イオン	200mg/L以下						14						
基 3 9	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下						42						
基 4 0	蒸発残留物	500mg/L以下						120						
基 4 1	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満						
基 4 2	ジェオスミン	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 3	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 4	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満						
基 4 5	フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満						
基 4 6	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下						0.3未満						
基 4 7	PH値	5.8以上8.6以下						6.7						
基 4 8	味	異常でないこと						-						
基 4 9	臭気	異常でないこと						異常なし						
基 5 0	色度	5度以下						0.5未満						
基 5 1	濁度	2度以下						0.2未満						
	大腸菌					0					0			0
	嫌気性芽胞菌					0					0			0
	クリプトスポリジウム							0						
	ジアルジア													
	水温					27.0℃		22.5℃			12.5℃			12.0℃

令和6年度 水 質 検 査 結 果

《令和6年4月～令和7年3月》

宇川浄水場 遠下水源 原水														
番号	検査項目	水質基準値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
基 1	一般細菌	100個/ml以下						45						
基 2	大腸菌	検出されないこと						検出せず ^a						
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003未満						
基 4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005未満						
基 5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下						0.002未満						
基 9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下						0.004未満						
基 1 0	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 1	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.2						
基 1 2	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.08未満						
基 1 3	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.1未満						
基 1 4	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満						
基 1 5	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満						
基 1 6	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.001未満						
基 1 7	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.001未満						
基 1 8	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 9	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 0	ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 1	塩素酸	0.6mg/L以下												
基 2 2	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
基 2 3	クロロホルム	0.06mg/L以下												
基 2 4	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 5	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 6	臭素酸	0.01mg/L以下												
基 2 7	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 8	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 9	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
基 3 0	ブロモホルム	0.09mg/L以下												
基 3 1	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
基 3 2	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 3 3	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.01						
基 3 4	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.03未満						
基 3 5	銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 3 6	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						11						
基 3 7	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.005未満						
基 3 8	塩化物イオン	200mg/L以下						13						
基 3 9	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下						31						
基 4 0	蒸発残留物	500mg/L以下						96						
基 4 1	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満						
基 4 2	ジェオスミン	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 3	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 4	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満						
基 4 5	フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満						
基 4 6	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下						0.3未満						
基 4 7	PH値	5.8以上8.6以下						6.9						
基 4 8	味	異常でないこと						異常なし						
基 4 9	臭気	異常でないこと						異常なし						
基 5 0	色度	5度以下						0.5未満						
基 5 1	濁度	2度以下						0.2未満						
	大腸菌					8					0			0
	嫌気性芽胞菌					0					0			0
	クリプトスポリジウム							0						
	ジアルジア													
	水温					21.5℃		26.0℃			12.5℃			9.5℃

令和6年度 水 質 検 査 結 果

《令和6年4月～令和7年3月》

筆石浄水場 原水														
番号	検査項目	水質基準値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
基 1	一般細菌	100個/ml以下						0						
基 2	大腸菌	検出されないこと						検出せず						
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003未満						
基 4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005未満						
基 5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下						0.002未満						
基 9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下						0.004未満						
基 1 0	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 1	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						1.0						
基 1 2	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.08未満						
基 1 3	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.1未満						
基 1 4	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満						
基 1 5	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満						
基 1 6	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.001未満						
基 1 7	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.001未満						
基 1 8	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 9	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 0	ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 1	塩素酸	0.6mg/L以下												
基 2 2	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
基 2 3	クロロホルム	0.06mg/L以下												
基 2 4	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 5	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 6	臭素酸	0.01mg/L以下												
基 2 7	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 8	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 9	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
基 3 0	ブロモホルム	0.09mg/L以下												
基 3 1	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
基 3 2	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01						
基 3 3	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.01未満						
基 3 4	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.03未満						
基 3 5	銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 3 6	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						19						
基 3 7	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.005未満						
基 3 8	塩化物イオン	200mg/L以下						29						
基 3 9	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下						32						
基 4 0	蒸発残留物	500mg/L以下						130						
基 4 1	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満						
基 4 2	ジェオスミン	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 3	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 4	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満						
基 4 5	フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満						
基 4 6	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下						0.3未満						
基 4 7	PH値	5.8以上8.6以下						7.4						
基 4 8	味	異常でないこと						異常なし						
基 4 9	臭気	異常でないこと						異常なし						
基 5 0	色度	5度以下						0.5未満						
基 5 1	濁度	2度以下						0.2未満						
	大腸菌					0					0			0
	嫌気性芽胞菌					0					0			0
	クリプトスポリジウム							0						
	ジアルジア													
	水温					19.5℃		17.0℃			12.0℃			13.0℃

令和6年度 水 質 検 査 結 果

《令和6年4月～令和7年3月》

豊栄浄水場 原水														
番号	検査項目	水質基準値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
基 1	一般細菌	100個/ml以下						0						
基 2	大腸菌	検出されないこと						検出せず						
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003未満						
基 4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005未満						
基 5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下						0.002未満						
基 9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下						0.004未満						
基 1 0	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 1	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.1						
基 1 2	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.08未満						
基 1 3	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.1未満						
基 1 4	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満						
基 1 5	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満						
基 1 6	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.001未満						
基 1 7	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.001未満						
基 1 8	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 9	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 0	ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 1	塩素酸	0.6mg/L以下												
基 2 2	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
基 2 3	クロロホルム	0.06mg/L以下												
基 2 4	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 5	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 6	臭素酸	0.01mg/L以下												
基 2 7	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 8	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 9	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
基 3 0	ブロモホルム	0.09mg/L以下												
基 3 1	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
基 3 2	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.02						
基 3 3	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.02						
基 3 4	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.69						
基 3 5	銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 3 6	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						14						
基 3 7	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.084						
基 3 8	塩化物イオン	200mg/L以下						18						
基 3 9	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下						31						
基 4 0	蒸発残留物	500mg/L以下						110						
基 4 1	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満						
基 4 2	ジェオスミン	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 3	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 4	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満						
基 4 5	フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満						
基 4 6	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下						0.4						
基 4 7	PH値	5.8以上8.6以下						6.5						
基 4 8	味	異常でないこと						-						
基 4 9	臭気	異常でないこと						異常なし						
基 5 0	色度	5度以下						5.6						
基 5 1	濁度	2度以下						1.4						
	大腸菌					0					2			0
	嫌気性芽胞菌					0					0			0
	クリプトスポリジウム							0						
	ジアルジア													
	水温					20.0℃		21.0℃			17.0℃			13.0℃

令和6年度 水 質 検 査 結 果

《令和6年4月～令和7年3月》

八木浄水場 原水														
番号	検査項目	水質基準値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
基 1	一般細菌	100個/ml以下						85						
基 2	大腸菌	検出されないこと						検出せず						
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003未満						
基 4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005未満						
基 5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下						0.002未満						
基 9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下						0.004未満						
基 1 0	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 1	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.3						
基 1 2	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.08未満						
基 1 3	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.1未満						
基 1 4	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満						
基 1 5	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満						
基 1 6	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.001未満						
基 1 7	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.001未満						
基 1 8	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 9	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 0	ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 1	塩素酸	0.6mg/L以下												
基 2 2	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
基 2 3	クロロホルム	0.06mg/L以下												
基 2 4	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 5	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 6	臭素酸	0.01mg/L以下												
基 2 7	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 8	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 9	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
基 3 0	ブロモホルム	0.09mg/L以下												
基 3 1	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
基 3 2	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 3 3	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.01未満						
基 3 4	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.03未満						
基 3 5	銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 3 6	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						12						
基 3 7	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.005未満						
基 3 8	塩化物イオン	200mg/L以下						18						
基 3 9	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下						17						
基 4 0	蒸発残留物	500mg/L以下						83						
基 4 1	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満						
基 4 2	ジェオスミン	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 3	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 4	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満						
基 4 5	フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満						
基 4 6	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下						0.3						
基 4 7	PH値	5.8以上8.6以下						6.5						
基 4 8	味	異常でないこと						異常なし						
基 4 9	臭気	異常でないこと						異常なし						
基 5 0	色度	5度以下						0.5未満						
基 5 1	濁度	2度以下						0.2未満						
	大腸菌					5					0			0
	嫌気性芽胞菌					0					0			0
	クリプトスポリジウム							0						
	ジアルジア													
	水温					21.0℃		22.0℃			11.0℃			10.0℃

令和6年度 水 質 検 査 結 果

《令和6年4月～令和7年3月》

等楽寺第2浄水場 原水														
番号	検査項目	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
基1	一般細菌	100個/ml以下						2300						
基2	大腸菌	検出されないこと						検出						
基3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003未満						
基4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005未満						
基5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下						0.002未満						
基9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下						0.004未満						
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.3						
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.08未満						
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.1未満						
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満						
基15	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満						
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.001未満						
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.001未満						
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基21	塩素酸	0.6mg/L以下												
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下												
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
基26	臭素酸	0.01mg/L以下												
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下												
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.04						
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.06						
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						12						
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.005未満						
基38	塩化物イオン	200mg/L以下						12						
基39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下						38						
基40	蒸発残留物	500mg/L以下						100						
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満						
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基43	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満						
基45	フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満						
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下						0.7						
基47	PH値	5.8以上8.6以下						7.6						
基48	味	異常でないこと						-						
基49	臭気	異常でないこと						異常なし						
基50	色度	5度以下						3.6						
基51	濁度	2度以下						1.2						
	大腸菌				540						79			140
	嫌気性芽胞菌				1						0			0
	クリプトスポリジウム							0						
	ジアルジア													
	水温				18.9℃			24.5℃			7.0℃			7.5℃

令和6年度 水 質 検 査 結 果

《令和6年4月～令和7年3月》

溝谷浄水場 原水														
番号	検査項目	水質基準値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
基 1	一般細菌	100個/ml以下						95						
基 2	大腸菌	検出されないこと						検出せず						
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003未満						
基 4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005未満						
基 5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下						0.002未満						
基 9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下						0.004未満						
基 1 0	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 1	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.1未満						
基 1 2	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.08未満						
基 1 3	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.1未満						
基 1 4	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満						
基 1 5	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満						
基 1 6	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.001未満						
基 1 7	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.001未満						
基 1 8	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 9	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 0	ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 1	塩素酸	0.6mg/L以下												
基 2 2	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
基 2 3	クロロホルム	0.06mg/L以下												
基 2 4	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 5	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 6	臭素酸	0.01mg/L以下												
基 2 7	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 8	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 9	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
基 3 0	プロモホルム	0.09mg/L以下												
基 3 1	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
基 3 2	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 3 3	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.02						
基 3 4	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.10						
基 3 5	銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 3 6	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						11						
基 3 7	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.018						
基 3 8	塩化物イオン	200mg/L以下						14						
基 3 9	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下						40						
基 4 0	蒸発残留物	500mg/L以下						100						
基 4 1	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満						
基 4 2	ジェオスミン	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 3	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 4	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満						
基 4 5	フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満						
基 4 6	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下						0.4						
基 4 7	PH値	5.8以上8.6以下						6.5						
基 4 8	味	異常でないこと						異常なし						
基 4 9	臭気	異常でないこと						異常なし						
基 5 0	色度	5度以下						1.8						
基 5 1	濁度	2度以下						0.5						
	大腸菌		0		2		0			0	0		0	0
	嫌気性芽胞菌		0		0		0			0	0		0	0
	クリプトスポリジウム							0						
	ジアルジア													
	水温		14.0℃		17.0℃		24.5℃	26.5℃		17.5℃	15.0℃		13.0℃	13.0℃

令和6年度 水 質 検 査 結 果

《令和6年4月～令和7年3月》

和田野浄水場 1-1 原水														
番号	検査項目	水質基準値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
基 1	一般細菌	100個/ml以下						5100						
基 2	大腸菌	検出されないこと						検出せず						
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003未満						
基 4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005未満						
基 5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下						0.002未満						
基 9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下						0.004未満						
基 1 0	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 1	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.2						
基 1 2	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.09						
基 1 3	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.1未満						
基 1 4	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満						
基 1 5	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満						
基 1 6	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.001未満						
基 1 7	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.001未満						
基 1 8	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 9	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 0	ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 1	塩素酸	0.6mg/L以下												
基 2 2	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
基 2 3	クロロホルム	0.06mg/L以下												
基 2 4	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 5	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 6	臭素酸	0.01mg/L以下												
基 2 7	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 8	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 9	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
基 3 0	プロモホルム	0.09mg/L以下												
基 3 1	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
基 3 2	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 3 3	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.03						
基 3 4	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.14						
基 3 5	銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 3 6	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						17						
基 3 7	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.027						
基 3 8	塩化物イオン	200mg/L以下						22						
基 3 9	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下						69						
基 4 0	蒸発残留物	500mg/L以下						160						
基 4 1	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満						
基 4 2	ジェオスミン	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 3	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 4	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満						
基 4 5	フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満						
基 4 6	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下						0.6						
基 4 7	PH値	5.8以上8.6以下						7.4						
基 4 8	味	異常でないこと						-						
基 4 9	臭気	異常でないこと						異常なし						
基 5 0	色度	5度以下						2.7						
基 5 1	濁度	2度以下						1.0						
	大腸菌		0		0		0		0	0		0		0
	嫌気性芽胞菌		0		0		0		0	0		0		0
	クリプトスポリジウム							0						
	ジアルジア													
	水温		14.5℃		16.8℃		19.5℃	19.0℃		17.0℃	14.5℃		13.0℃	12.0℃

令和6年度 水 質 検 査 結 果

《令和6年4月～令和7年3月》

和田野浄水場 1-2 原水														
番号	検査項目	水質基準値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
基 1	一般細菌	100個/ml以下						24						
基 2	大腸菌	検出されないこと						検出せず						
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003未満						
基 4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005未満						
基 5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下						0.002未満						
基 9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下						0.004未満						
基 1 0	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 1	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.2						
基 1 2	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.10						
基 1 3	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.1未満						
基 1 4	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満						
基 1 5	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満						
基 1 6	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.001未満						
基 1 7	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.001未満						
基 1 8	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 9	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 0	ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 1	塩素酸	0.6mg/L以下												
基 2 2	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
基 2 3	クロロホルム	0.06mg/L以下												
基 2 4	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 5	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 6	臭素酸	0.01mg/L以下												
基 2 7	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 8	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 9	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
基 3 0	プロモホルム	0.09mg/L以下												
基 3 1	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
基 3 2	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 3 3	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.01						
基 3 4	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.03未満						
基 3 5	銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 3 6	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						14						
基 3 7	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.005未満						
基 3 8	塩化物イオン	200mg/L以下						16						
基 3 9	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下						27						
基 4 0	蒸発残留物	500mg/L以下						92						
基 4 1	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満						
基 4 2	ジェオスミン	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 3	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 4	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満						
基 4 5	フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満						
基 4 6	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下						0.3未満						
基 4 7	PH値	5.8以上8.6以下						6.5						
基 4 8	味	異常でないこと						異常なし						
基 4 9	臭気	異常でないこと						異常なし						
基 5 0	色度	5度以下						0.5未満						
基 5 1	濁度	2度以下						0.2未満						
	大腸菌		0		8		0			0	0		0	0
	嫌気性芽胞菌		0		0		0			0	0		0	0
	クリプトスポリジウム							0						
	ジアルジア													
	水温		14.2℃		17.9℃		23.5℃	22.0℃		21.0℃	15.0℃		15.0℃	14.0℃

令和6年度 水 質 検 査 結 果

《令和6年4月～令和7年3月》

和田野第2浄水場 原水														
番号	検査項目	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
基1	一般細菌	100個/ml以下						29						
基2	大腸菌	検出されないこと						検出せず						
基3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003未満						
基4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005未満						
基5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下						0.002未満						
基9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下						0.004未満						
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.1未満						
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.41						
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.1未満						
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満						
基15	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満						
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.001未満						
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.001未満						
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基21	塩素酸	0.6mg/L以下												
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下												
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
基26	臭素酸	0.01mg/L以下												
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下												
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.03						
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.43						
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.02						
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						48						
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.79						
基38	塩化物イオン	200mg/L以下						21						
基39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下						100						
基40	蒸発残留物	500mg/L以下						300						
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満						
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基43	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満						
基45	フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満						
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下						0.6						
基47	PH値	5.8以上8.6以下						7.5						
基48	味	異常でないこと						-						
基49	臭気	異常でないこと						異常なし						
基50	色度	5度以下						5.7						
基51	濁度	2度以下						2.0						
	大腸菌		0		0		0		0	0		0		0
	嫌気性芽胞菌		0		0		0		0	0		0		0
	クリプトスポリジウム							0						
	ジアルジア													
	水温		16.8℃		17.6℃		20.0℃	18.0℃		16.0℃	15.0℃		15.0℃	15.0℃

令和6年度 水 質 検 査 結 果

《令和6年4月～令和7年3月》

須川浄水場 原水														
番号	検査項目	水質基準値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
基 1	一般細菌	100個/ml以下						130						
基 2	大腸菌	検出されないこと						検出せず						
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003未満						
基 4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005未満						
基 5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下						0.002未満						
基 9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下						0.004未満						
基 1 0	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 1	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.3						
基 1 2	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.08未満						
基 1 3	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.1未満						
基 1 4	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満						
基 1 5	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満						
基 1 6	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.001未満						
基 1 7	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.001未満						
基 1 8	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 9	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 0	ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 1	塩素酸	0.6mg/L以下												
基 2 2	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
基 2 3	クロロホルム	0.06mg/L以下												
基 2 4	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 5	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 6	臭素酸	0.01mg/L以下												
基 2 7	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 8	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 9	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
基 3 0	プロモホルム	0.09mg/L以下												
基 3 1	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
基 3 2	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 3 3	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.02						
基 3 4	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.03未満						
基 3 5	銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 3 6	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						11						
基 3 7	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.005未満						
基 3 8	塩化物イオン	200mg/L以下						11						
基 3 9	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下						36						
基 4 0	蒸発残留物	500mg/L以下						95						
基 4 1	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満						
基 4 2	ジェオスミン	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 3	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 4	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満						
基 4 5	フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満						
基 4 6	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下						0.3未満						
基 4 7	PH値	5.8以上8.6以下						7.3						
基 4 8	味	異常でないこと						-						
基 4 9	臭気	異常でないこと						異常なし						
基 5 0	色度	5度以下						5.8						
基 5 1	濁度	2度以下						1.9						
	大腸菌		0		23		0			0	0		0	0
	嫌気性芽胞菌		0		0		0			0	0		0	0
	クリプトスポリジウム							0						
	ジアルジア													
	水温		13.5℃		18.1℃		19.0℃	16.0℃		11.0℃	10.5℃		11.0℃	11.5℃

令和6年度 水 質 検 査 結 果

《令和6年4月～令和7年3月》

小原浄水場 原水														
番号	検査項目	水質基準値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
基 1	一般細菌	100個/ml以下						3800						
基 2	大腸菌	検出されないこと						検出						
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003未満						
基 4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005未満						
基 5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下						0.002未満						
基 9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下						0.004未満						
基 1 0	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 1	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.3						
基 1 2	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.08未満						
基 1 3	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.1未満						
基 1 4	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満						
基 1 5	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満						
基 1 6	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.001未満						
基 1 7	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.001未満						
基 1 8	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 9	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 0	ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 1	塩素酸	0.6mg/L以下												
基 2 2	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
基 2 3	クロロホルム	0.06mg/L以下												
基 2 4	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 5	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 6	臭素酸	0.01mg/L以下												
基 2 7	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 8	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 9	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
基 3 0	プロモホルム	0.09mg/L以下												
基 3 1	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
基 3 2	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 3 3	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.04						
基 3 4	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.27						
基 3 5	銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 3 6	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						12						
基 3 7	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.014						
基 3 8	塩化物イオン	200mg/L以下						15						
基 3 9	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下						28						
基 4 0	蒸発残留物	500mg/L以下						110						
基 4 1	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満						
基 4 2	ジェオスミン	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 3	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 4	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満						
基 4 5	フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満						
基 4 6	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下						1.0						
基 4 7	PH値	5.8以上8.6以下						7.6						
基 4 8	味	異常でないこと						-						
基 4 9	臭気	異常でないこと						異常なし						
基 5 0	色度	5度以下						7.0						
基 5 1	濁度	2度以下						2.2						
	大腸菌		220	110	0	920	920		240	22	110	8	17	130
	嫌気性芽胞菌		0	0	0	1	2		0	0	0	0	0	0
	クリプトスポリジウム							0						
	ジアルジア													
	水温		13.8℃	16.9℃	22.6℃	24.0℃	24.5℃	24.0℃	18.0℃	10.5℃	9.0℃	9.0℃	10.0℃	8.5℃

令和6年度 水 質 検 査 結 果

《令和6年4月～令和7年3月》

来見谷浄水場 原水														
番号	検査項目	水質基準値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
基 1	一般細菌	100個/ml以下						120						
基 2	大腸菌	検出されないこと						検出						
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003未満						
基 4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005未満						
基 5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下						0.002未満						
基 9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下						0.004未満						
基 1 0	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 1	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.5						
基 1 2	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.08未満						
基 1 3	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.1未満						
基 1 4	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満						
基 1 5	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満						
基 1 6	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.001未満						
基 1 7	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.001未満						
基 1 8	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 9	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 0	ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 1	塩素酸	0.6mg/L以下												
基 2 2	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
基 2 3	クロロホルム	0.06mg/L以下												
基 2 4	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 5	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 6	臭素酸	0.01mg/L以下												
基 2 7	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 8	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 9	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
基 3 0	プロモホルム	0.09mg/L以下												
基 3 1	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
基 3 2	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 3 3	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.03						
基 3 4	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.04						
基 3 5	銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 3 6	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						11						
基 3 7	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.005未満						
基 3 8	塩化物イオン	200mg/L以下						15						
基 3 9	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下						37						
基 4 0	蒸発残留物	500mg/L以下						94						
基 4 1	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満						
基 4 2	ジェオスミン	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 3	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 4	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満						
基 4 5	フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満						
基 4 6	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下						0.5						
基 4 7	PH値	5.8以上8.6以下						7.1						
基 4 8	味	異常でないこと						-						
基 4 9	臭気	異常でないこと						異常なし						
基 5 0	色度	5度以下						1.9						
基 5 1	濁度	2度以下						0.6						
	大腸菌		70	49	14	540	140		350	22	49	2	0	0
	嫌気性芽胞菌		0	1	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	クリプトスポリジウム							0						
	ジアルジア													
	水温		13.0℃	14.0℃	22.0℃	21.0℃	22.5℃	22.0℃	17.0℃	10.0℃	8.0℃	7.5℃	7.0℃	8.0℃

令和6年度 水 質 検 査 結 果

《令和6年4月～令和7年3月》

堀越浄水場 原水														
番号	検査項目	水質基準値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
基 1	一般細菌	100個/ml以下						430						
基 2	大腸菌	検出されないこと						検出せず						
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003未満						
基 4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005未満						
基 5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下						0.003						
基 9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下						0.004未満						
基 1 0	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 1	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.7						
基 1 2	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.08未満						
基 1 3	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.1未満						
基 1 4	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満						
基 1 5	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満						
基 1 6	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.001未満						
基 1 7	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.001未満						
基 1 8	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 9	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 0	ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 1	塩素酸	0.6mg/L以下												
基 2 2	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
基 2 3	クロロホルム	0.06mg/L以下												
基 2 4	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 5	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 6	臭素酸	0.01mg/L以下												
基 2 7	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 8	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 9	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
基 3 0	プロモホルム	0.09mg/L以下												
基 3 1	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
基 3 2	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 3 3	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.03						
基 3 4	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.03未満						
基 3 5	銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 3 6	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						9.8						
基 3 7	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.005未満						
基 3 8	塩化物イオン	200mg/L以下						12						
基 3 9	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下						52						
基 4 0	蒸発残留物	500mg/L以下						100						
基 4 1	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満						
基 4 2	ジェオスミン	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 3	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 4	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満						
基 4 5	フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満						
基 4 6	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下						0.3未満						
基 4 7	PH値	5.8以上8.6以下						7.5						
基 4 8	味	異常でないこと						-						
基 4 9	臭気	異常でないこと						異常なし						
基 5 0	色度	5度以下						0.5未満						
基 5 1	濁度	2度以下						0.3						
	大腸菌		2	0	79	33	8		0	0	5	0	8	0
	嫌気性芽胞菌		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	クリプトスポリジウム							0						
	ジアルジア													
	水温		13.2℃	14.5℃	18.5℃	21.0℃	20.5℃	21.5℃	17.0℃	13.0℃	8.0℃	8.0℃	5.5℃	7.0℃

令和6年度 水 質 検 査 結 果

《令和6年4月～令和7年3月》

吉野浄水場 原水														
番号	検査項目	水質基準値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
基 1	一般細菌	100個/ml以下						7300						
基 2	大腸菌	検出されないこと						検出						
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003未満						
基 4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005未満						
基 5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下						0.002未満						
基 9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下						0.004未満						
基 1 0	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 1	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.7						
基 1 2	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.08未満						
基 1 3	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.1未満						
基 1 4	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満						
基 1 5	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満						
基 1 6	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.001未満						
基 1 7	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.001未満						
基 1 8	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 9	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 0	ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 1	塩素酸	0.6mg/L以下												
基 2 2	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
基 2 3	クロロホルム	0.06mg/L以下												
基 2 4	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 5	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 6	臭素酸	0.01mg/L以下												
基 2 7	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 8	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 9	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
基 3 0	プロモホルム	0.09mg/L以下												
基 3 1	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
基 3 2	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 3 3	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.04						
基 3 4	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.16						
基 3 5	銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 3 6	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						10						
基 3 7	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.006						
基 3 8	塩化物イオン	200mg/L以下						13						
基 3 9	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下						37						
基 4 0	蒸発残留物	500mg/L以下						98						
基 4 1	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満						
基 4 2	ジェオスミン	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 3	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 4	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満						
基 4 5	フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満						
基 4 6	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下						0.4						
基 4 7	PH値	5.8以上8.6以下						7.7						
基 4 8	味	異常でないこと						-						
基 4 9	臭気	異常でないこと						異常なし						
基 5 0	色度	5度以下						3.9						
基 5 1	濁度	2度以下						2.7						
	大腸菌		33		56		540			130	33		0	14
	嫌気性芽胞菌		0		0		0			0	0		0	0
	クリプトスポリジウム							0						
	ジアルジア													
	水温		12.9℃		19.0℃		20.0℃	20.0℃		9.5℃	7.0℃		6.0℃	7.0℃

令和6年度 水 質 検 査 結 果

《令和6年4月～令和7年3月》

中山浄水場 原水														
番号	検査項目	水質基準値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
基 1	一般細菌	100個/ml以下						3200						
基 2	大腸菌	検出されないこと						検出						
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003未満						
基 4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005未満						
基 5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下						0.002未満						
基 9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下						0.004未満						
基 1 0	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 1	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.1						
基 1 2	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.08未満						
基 1 3	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.1未満						
基 1 4	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満						
基 1 5	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満						
基 1 6	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.001未満						
基 1 7	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.001未満						
基 1 8	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 9	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 0	ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 1	塩素酸	0.6mg/L以下												
基 2 2	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
基 2 3	クロロホルム	0.06mg/L以下												
基 2 4	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 5	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 6	臭素酸	0.01mg/L以下												
基 2 7	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 8	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 9	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
基 3 0	プロモホルム	0.09mg/L以下												
基 3 1	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
基 3 2	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 3 3	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.05						
基 3 4	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.24						
基 3 5	銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 3 6	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						10						
基 3 7	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.019						
基 3 8	塩化物イオン	200mg/L以下						15						
基 3 9	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下						5						
基 4 0	蒸発残留物	500mg/L以下						79						
基 4 1	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満						
基 4 2	ジェオスミン	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 3	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 4	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満						
基 4 5	フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満						
基 4 6	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下						0.4						
基 4 7	PH値	5.8以上8.6以下						6.6						
基 4 8	味	異常でないこと						-						
基 4 9	臭気	異常でないこと						異常なし						
基 5 0	色度	5度以下						8.4						
基 5 1	濁度	2度以下						4.0						
	大腸菌		49	11	240	49	17		70	27	17	8	13	0
	嫌気性芽胞菌		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	クリプトスポリジウム							0						
	ジアルジア													
	水温		12.4℃	14.0℃	18.0℃	20.5℃	23.5℃	21.0℃	17.5℃	11.0℃	7.0℃	8.5℃	6.0℃	10.0℃

令和6年度 水 質 検 査 結 果

《令和6年4月～令和7年3月》

甲山浄水場 甲山第2 原水														
番号	検査項目	水質基準値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
基 1	一般細菌	100個/ml以下						0						
基 2	大腸菌	検出されないこと						検出せず						
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003未満						
基 4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005未満						
基 5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下						0.002未満						
基 9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下						0.004未満						
基 1 0	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 1	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.7						
基 1 2	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.08未満						
基 1 3	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.1未満						
基 1 4	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満						
基 1 5	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満						
基 1 6	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.001未満						
基 1 7	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.001未満						
基 1 8	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 9	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 0	ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 1	塩素酸	0.6mg/L以下												
基 2 2	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
基 2 3	クロロホルム	0.06mg/L以下												
基 2 4	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 5	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 6	臭素酸	0.01mg/L以下												
基 2 7	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 8	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 9	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
基 3 0	プロモホルム	0.09mg/L以下												
基 3 1	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
基 3 2	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 3 3	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.01未満						
基 3 4	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.10						
基 3 5	銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 3 6	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						12						
基 3 7	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.020						
基 3 8	塩化物イオン	200mg/L以下						18						
基 3 9	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下						34						
基 4 0	蒸発残留物	500mg/L以下						110						
基 4 1	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満						
基 4 2	ジェオスミン	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 3	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 4	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満						
基 4 5	フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満						
基 4 6	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下						0.3未満						
基 4 7	PH値	5.8以上8.6以下						5.8						
基 4 8	味	異常でないこと						異常なし						
基 4 9	臭気	異常でないこと						異常なし						
基 5 0	色度	5度以下						0.5未満						
基 5 1	濁度	2度以下						0.2未満						
	大腸菌				0						0			0
	嫌気性芽胞菌				0						0			0
	クリプトスポリジウム							0						
	ジアルジア													
	水温				17.3℃			19.0℃			14.0℃			14.0℃

令和6年度 水 質 検 査 結 果

《令和6年4月～令和7年3月》

引土浄水場 原水														
番号	検査項目	水質基準値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
基 1	一般細菌	100個/ml以下						95						
基 2	大腸菌	検出されないこと						検出						
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003未満						
基 4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005未満						
基 5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001						
基 8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下						0.002未満						
基 9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下						0.004未満						
基 1 0	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 1	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.1未満						
基 1 2	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.08未満						
基 1 3	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.1未満						
基 1 4	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満						
基 1 5	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満						
基 1 6	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.001未満						
基 1 7	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.001未満						
基 1 8	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 9	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 0	ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 1	塩素酸	0.6mg/L以下												
基 2 2	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
基 2 3	クロロホルム	0.06mg/L以下												
基 2 4	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 5	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 6	臭素酸	0.01mg/L以下												
基 2 7	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 8	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 9	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
基 3 0	プロモホルム	0.09mg/L以下												
基 3 1	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
基 3 2	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 3 3	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.01						
基 3 4	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.58						
基 3 5	銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 3 6	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						12						
基 3 7	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.010						
基 3 8	塩化物イオン	200mg/L以下						13						
基 3 9	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下						12						
基 4 0	蒸発残留物	500mg/L以下						82						
基 4 1	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満						
基 4 2	ジェオスミン	0.00001mg/L以下						0.000008						
基 4 3	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						0.000001						
基 4 4	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満						
基 4 5	フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満						
基 4 6	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下						1.9						
基 4 7	PH値	5.8以上8.6以下						6.9						
基 4 8	味	異常でないこと						-						
基 4 9	臭気	異常でないこと						異常なし						
基 5 0	色度	5度以下						18						
基 5 1	濁度	2度以下						3.6						
	大腸菌				220						40			0
	嫌気性芽胞菌				0						0			0
	クリプトスポリジウム							0						
	ジアルジア													
	水温				18.1℃			26.0℃			10.0℃			9.0℃

令和6年度 水 質 検 査 結 果

《令和6年4月～令和7年3月》

神谷浄水場（神谷） 原水														
番号	検査項目	水質基準値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
基 1	一般細菌	100個/ml以下						0						
基 2	大腸菌	検出されないこと						検出せず						
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003未満						
基 4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005未満						
基 5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.003						
基 8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下						0.002未満						
基 9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下						0.004未満						
基 1 0	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 1	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.1未満						
基 1 2	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.67						
基 1 3	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.1未満						
基 1 4	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満						
基 1 5	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満						
基 1 6	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.001未満						
基 1 7	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.001未満						
基 1 8	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 9	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 0	ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 1	塩素酸	0.6mg/L以下												
基 2 2	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
基 2 3	クロロホルム	0.06mg/L以下												
基 2 4	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 5	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 6	臭素酸	0.01mg/L以下												
基 2 7	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 8	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 9	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
基 3 0	プロモホルム	0.09mg/L以下												
基 3 1	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
基 3 2	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01						
基 3 3	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.01						
基 3 4	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						2.5						
基 3 5	銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 3 6	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						26						
基 3 7	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.22						
基 3 8	塩化物イオン	200mg/L以下						14						
基 3 9	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下						45						
基 4 0	蒸発残留物	500mg/L以下						160						
基 4 1	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満						
基 4 2	ジェオスミン	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 3	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 4	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満						
基 4 5	フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満						
基 4 6	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下						0.3未満						
基 4 7	PH値	5.8以上8.6以下						7.0						
基 4 8	味	異常でないこと						-						
基 4 9	臭気	異常でないこと						異常なし						
基 5 0	色度	5度以下						30以上						
基 5 1	濁度	2度以下						3.4						
	大腸菌		13		0		79		540	0		0		0
	嫌気性芽胞菌		0		0		0		0	0		0		0
	クリプトスポリジウム							0						
	ジアルジア													
	水温		16.8℃		16.8℃		26.5℃	21.0℃		17.0℃	14.0℃		11.0℃	17.5℃

令和6年度 水 質 検 査 結 果

《令和6年4月～令和7年3月》

神谷浄水場（新神谷） 原水														
番号	検査項目	水質基準値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
基 1	一般細菌	100個/ml以下						530						
基 2	大腸菌	検出されないこと						検出						
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003未満						
基 4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005未満						
基 5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下						0.002未満						
基 9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下						0.004未満						
基 1 0	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 1	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.1						
基 1 2	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.10						
基 1 3	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.1未満						
基 1 4	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満						
基 1 5	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満						
基 1 6	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.001未満						
基 1 7	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.001未満						
基 1 8	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 9	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 0	ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 1	塩素酸	0.6mg/L以下												
基 2 2	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
基 2 3	クロロホルム	0.06mg/L以下												
基 2 4	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 5	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 6	臭素酸	0.01mg/L以下												
基 2 7	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 8	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 9	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
基 3 0	プロモホルム	0.09mg/L以下												
基 3 1	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
基 3 2	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 3 3	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.05						
基 3 4	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.09						
基 3 5	銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 3 6	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						11						
基 3 7	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.005未満						
基 3 8	塩化物イオン	200mg/L以下						13						
基 3 9	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下						10						
基 4 0	蒸発残留物	500mg/L以下						89						
基 4 1	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満						
基 4 2	ジェオスミン	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 3	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 4	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満						
基 4 5	フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満						
基 4 6	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下						1.0						
基 4 7	PH値	5.8以上8.6以下						7.3						
基 4 8	味	異常でないこと						-						
基 4 9	臭気	異常でないこと						異常なし						
基 5 0	色度	5度以下						10						
基 5 1	濁度	2度以下						8.0						
	大腸菌				170						79			11
	嫌気性芽胞菌				0						0			0
	クリプトスポリジウム							0						
	ジアルジア													
	水温				16.6℃			23.0℃			9.0℃			11.0℃

令和6年度 水 質 検 査 結 果

《令和6年4月～令和7年3月》

神谷浄水場（河梨） 原水														
番号	検査項目	水質基準値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
基 1	一般細菌	100個/ml以下						1400						
基 2	大腸菌	検出されないこと						検出せず						
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003未満						
基 4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005未満						
基 5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下						0.002未満						
基 9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下						0.004未満						
基 1 0	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 1	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.6						
基 1 2	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.08未満						
基 1 3	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.1未満						
基 1 4	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満						
基 1 5	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満						
基 1 6	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.001未満						
基 1 7	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.001未満						
基 1 8	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 9	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 0	ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 1	塩素酸	0.6mg/L以下												
基 2 2	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
基 2 3	クロロホルム	0.06mg/L以下												
基 2 4	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 5	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 6	臭素酸	0.01mg/L以下												
基 2 7	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 8	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 9	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
基 3 0	プロモホルム	0.09mg/L以下												
基 3 1	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
基 3 2	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.02						
基 3 3	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.01						
基 3 4	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.03未満						
基 3 5	銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 3 6	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						14						
基 3 7	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.005未満						
基 3 8	塩化物イオン	200mg/L以下						13						
基 3 9	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下						30						
基 4 0	蒸発残留物	500mg/L以下						110						
基 4 1	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満						
基 4 2	ジェオスミン	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 3	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 4	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満						
基 4 5	フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満						
基 4 6	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下						0.3未満						
基 4 7	PH値	5.8以上8.6以下						7.5						
基 4 8	味	異常でないこと						-						
基 4 9	臭気	異常でないこと						異常なし						
基 5 0	色度	5度以下						0.5未満						
基 5 1	濁度	2度以下						0.2						
	大腸菌		0		0		0		0	0		0		0
	嫌気性芽胞菌		0		0		0		0	0		0		0
	クリプトスポリジウム							0						
	ジアルジア													
	水温		15.8℃		19.5℃		30.5℃	29.0℃		18.5℃	8.0℃		4.0℃	11.0℃

令和6年度 水 質 検 査 結 果

《令和6年4月～令和7年3月》

三谷浄水場 三谷馬地 原水														
番号	検査項目	水質基準値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
基 1	一般細菌	100個/ml以下						80						
基 2	大腸菌	検出されないこと						検出						
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003未満						
基 4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005未満						
基 5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下						0.002未満						
基 9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下						0.004未満						
基 1 0	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 1	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.4						
基 1 2	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.08未満						
基 1 3	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.1未満						
基 1 4	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満						
基 1 5	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満						
基 1 6	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.001未満						
基 1 7	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.001未満						
基 1 8	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 9	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 0	ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 1	塩素酸	0.6mg/L以下												
基 2 2	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
基 2 3	クロロホルム	0.06mg/L以下												
基 2 4	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 5	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 6	臭素酸	0.01mg/L以下												
基 2 7	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 8	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 9	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
基 3 0	プロモホルム	0.09mg/L以下												
基 3 1	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
基 3 2	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 3 3	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.02						
基 3 4	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.03未満						
基 3 5	銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 3 6	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						10						
基 3 7	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.005未満						
基 3 8	塩化物イオン	200mg/L以下						11						
基 3 9	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下						51						
基 4 0	蒸発残留物	500mg/L以下						110						
基 4 1	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満						
基 4 2	ジェオスミン	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 3	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 4	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満						
基 4 5	フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満						
基 4 6	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下						0.3未満						
基 4 7	PH値	5.8以上8.6以下						7.6						
基 4 8	味	異常でないこと						-						
基 4 9	臭気	異常でないこと						異常なし						
基 5 0	色度	5度以下						0.5未満						
基 5 1	濁度	2度以下						0.2						
	大腸菌		0		2		0			0	0		0	0
	嫌気性芽胞菌		0		0		0			0	0		0	0
	クリプトスポリジウム							0						
	ジアルジア													
	水温		13.8℃		15.8℃		18.0℃	16.0℃		14.0℃	11.0℃		9.0℃	9.0℃

令和6年度 水 質 検 査 結 果

《令和6年4月～令和7年3月》

三谷浄水場 甲坂 原水														
番号	検査項目	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	1 0月	1 1月	1 2月	1月	2月	3月
基 1	一般細菌	100個/ml以下						0						
基 2	大腸菌	検出されないこと						検出せず						
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003未満						
基 4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005未満						
基 5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001						
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下						0.049						
基 9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下						0.004未満						
基 1 0	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 1	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.1未満						
基 1 2	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.08未満						
基 1 3	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.1未満						
基 1 4	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満						
基 1 5	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満						
基 1 6	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.001未満						
基 1 7	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.001未満						
基 1 8	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 9	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 0	ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 1	塩素酸	0.6mg/L以下												
基 2 2	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
基 2 3	クロロホルム	0.06mg/L以下												
基 2 4	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 5	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 6	臭素酸	0.01mg/L以下												
基 2 7	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 8	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 9	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
基 3 0	プロモホルム	0.09mg/L以下												
基 3 1	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
基 3 2	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						4.9						
基 3 3	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.02						
基 3 4	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.03未満						
基 3 5	銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.25						
基 3 6	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						12						
基 3 7	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.005未満						
基 3 8	塩化物イオン	200mg/L以下						12						
基 3 9	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下						74						
基 4 0	蒸発残留物	500mg/L以下						130						
基 4 1	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満						
基 4 2	ジェオスミン	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 3	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 4	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満						
基 4 5	フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満						
基 4 6	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下						0.3未満						
基 4 7	PH値	5.8以上8.6以下						7.0						
基 4 8	味	異常でないこと						-						
基 4 9	臭気	異常でないこと						異常なし						
基 5 0	色度	5度以下						1.7						
基 5 1	濁度	2度以下						0.2						
	大腸菌		0		0		0		0	0		0		0
	嫌気性芽胞菌		0		0		0		0	0		0		0
	クリプトスポリジウム							0						
	ジアルジア													
	水温		16.2℃		16.0℃		27.0℃	21.0℃		15.0℃	8.0℃		5.0℃	8.0℃

令和6年度 水 質 検 査 結 果

《令和6年4月～令和7年3月》

海部浄水場 原水														
番号	検査項目	水質基準値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
基 1	一般細菌	100個/ml以下						50						
基 2	大腸菌	検出されないこと						検出せず						
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003未満						
基 4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005未満						
基 5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下						0.002未満						
基 9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下						0.004未満						
基 1 0	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 1	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.8						
基 1 2	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.08未満						
基 1 3	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.1未満						
基 1 4	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満						
基 1 5	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満						
基 1 6	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.001未満						
基 1 7	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.001未満						
基 1 8	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 9	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 0	ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 1	塩素酸	0.6mg/L以下												
基 2 2	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
基 2 3	クロロホルム	0.06mg/L以下												
基 2 4	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 5	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 6	臭素酸	0.01mg/L以下												
基 2 7	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 8	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 9	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
基 3 0	プロモホルム	0.09mg/L以下												
基 3 1	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
基 3 2	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 3 3	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.01						
基 3 4	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.03						
基 3 5	銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 3 6	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						12						
基 3 7	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.005未満						
基 3 8	塩化物イオン	200mg/L以下						11						
基 3 9	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下						20						
基 4 0	蒸発残留物	500mg/L以下						83						
基 4 1	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満						
基 4 2	ジェオスミン	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 3	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 4	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満						
基 4 5	フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満						
基 4 6	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下						0.3未満						
基 4 7	PH値	5.8以上8.6以下						6.3						
基 4 8	味	異常でないこと						異常なし						
基 4 9	臭気	異常でないこと						異常なし						
基 5 0	色度	5度以下						0.5未満						
基 5 1	濁度	2度以下						0.3						
	大腸菌				0						0			0
	嫌気性芽胞菌				0						0			0
	クリプトスポリジウム							0						
	ジアルジア													
	水温				20.2℃			24.5℃			12.0℃			9.0℃

令和6年度 水 質 検 査 結 果

《令和6年4月～令和7年3月》

川上谷西部浄水場 第1 原水														
番号	検査項目	水質基準値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
基 1	一般細菌	100個/ml以下						110						
基 2	大腸菌	検出されないこと						検出						
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003未満						
基 4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005未満						
基 5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下						0.002未満						
基 9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下						0.004未満						
基 1 0	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 1	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.9						
基 1 2	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.08未満						
基 1 3	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.1未満						
基 1 4	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満						
基 1 5	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満						
基 1 6	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.001未満						
基 1 7	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.001未満						
基 1 8	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 9	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 0	ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 1	塩素酸	0.6mg/L以下												
基 2 2	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
基 2 3	クロロホルム	0.06mg/L以下												
基 2 4	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 5	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 6	臭素酸	0.01mg/L以下												
基 2 7	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 8	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 9	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
基 3 0	プロモホルム	0.09mg/L以下												
基 3 1	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
基 3 2	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 3 3	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.03						
基 3 4	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.12						
基 3 5	銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 3 6	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						8.2						
基 3 7	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.013						
基 3 8	塩化物イオン	200mg/L以下						10						
基 3 9	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下						24						
基 4 0	蒸発残留物	500mg/L以下						79						
基 4 1	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満						
基 4 2	ジェオスミン	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 3	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 4	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満						
基 4 5	フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満						
基 4 6	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下						0.3						
基 4 7	PH値	5.8以上8.6以下						6.2						
基 4 8	味	異常でないこと						-						
基 4 9	臭気	異常でないこと						異常なし						
基 5 0	色度	5度以下						1.4						
基 5 1	濁度	2度以下						0.5						
	大腸菌				0						6			0
	嫌気性芽胞菌				0						0			0
	クリプトスポリジウム							0						
	ジアルジア													
	水温				16.4℃			20.0℃			15.0℃			13.0℃

令和6年度 水 質 検 査 結 果

《令和6年4月～令和7年3月》

川上谷西部浄水場 第2 原水														
番号	検査項目	水質基準値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
基 1	一般細菌	100個/ml以下						2400						
基 2	大腸菌	検出されないこと						検出						
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003未満						
基 4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005未満						
基 5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下						0.002未満						
基 9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下						0.004未満						
基 1 0	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 1	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.2						
基 1 2	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.08未満						
基 1 3	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.1未満						
基 1 4	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満						
基 1 5	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満						
基 1 6	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.001未満						
基 1 7	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.001未満						
基 1 8	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 9	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 0	ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 1	塩素酸	0.6mg/L以下												
基 2 2	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
基 2 3	クロロホルム	0.06mg/L以下												
基 2 4	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 5	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 6	臭素酸	0.01mg/L以下												
基 2 7	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 8	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 9	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
基 3 0	プロモホルム	0.09mg/L以下												
基 3 1	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
基 3 2	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 3 3	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.03						
基 3 4	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.08						
基 3 5	銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 3 6	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						8.2						
基 3 7	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.005未満						
基 3 8	塩化物イオン	200mg/L以下						9.9						
基 3 9	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下						13						
基 4 0	蒸発残留物	500mg/L以下						60						
基 4 1	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満						
基 4 2	ジェオスミン	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 3	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 4	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満						
基 4 5	フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満						
基 4 6	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下						0.5						
基 4 7	PH値	5.8以上8.6以下						6.5						
基 4 8	味	異常でないこと						-						
基 4 9	臭気	異常でないこと						異常なし						
基 5 0	色度	5度以下						2.0						
基 5 1	濁度	2度以下						0.3						
	大腸菌				23						4			0
	嫌気性芽胞菌				0						0			0
	クリプトスポリジウム							0						
	ジアルジア													
	水温				16.9℃			20.0℃			11.0℃			9.0℃

令和6年度 水 質 検 査 結 果

《令和6年4月～令和7年3月》

川上谷南部浄水場 原水														
番号	検査項目	水質基準値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
基 1	一般細菌	100個/ml以下						120						
基 2	大腸菌	検出されないこと						検出						
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003未満						
基 4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005未満						
基 5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下						0.002未満						
基 9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下						0.004未満						
基 1 0	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 1	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.3						
基 1 2	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.08未満						
基 1 3	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.1未満						
基 1 4	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満						
基 1 5	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満						
基 1 6	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.001未満						
基 1 7	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.001未満						
基 1 8	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 9	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 0	ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 1	塩素酸	0.6mg/L以下												
基 2 2	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
基 2 3	クロロホルム	0.06mg/L以下												
基 2 4	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 5	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 6	臭素酸	0.01mg/L以下												
基 2 7	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 8	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 9	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
基 3 0	プロモホルム	0.09mg/L以下												
基 3 1	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
基 3 2	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 3 3	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.01未満						
基 3 4	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.03未満						
基 3 5	銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 3 6	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						8.2						
基 3 7	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.005未満						
基 3 8	塩化物イオン	200mg/L以下						10						
基 3 9	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下						15						
基 4 0	蒸発残留物	500mg/L以下						49						
基 4 1	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満						
基 4 2	ジェオスミン	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 3	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 4	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満						
基 4 5	フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満						
基 4 6	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下						0.3未満						
基 4 7	PH値	5.8以上8.6以下						6.0						
基 4 8	味	異常でないこと						-						
基 4 9	臭気	異常でないこと						異常なし						
基 5 0	色度	5度以下						0.5未満						
基 5 1	濁度	2度以下						0.2						
	大腸菌				11						0			0
	嫌気性芽胞菌				0						0			0
	クリプトスポリジウム							0						
	ジアルジア													
	水温				17.0℃			20.0℃			10.0℃			8.0℃

令和6年度 水 質 検 査 結 果

《令和6年4月～令和7年3月》

佐濃南部浄水場 原水														
番号	検査項目	水質基準値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
基 1	一般細菌	100個/ml以下						2800						
基 2	大腸菌	検出されないこと						検出						
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003未満						
基 4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005未満						
基 5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001						
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下						0.002未満						
基 9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下						0.004未満						
基 1 0	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 1	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.4						
基 1 2	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.08未満						
基 1 3	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.1未満						
基 1 4	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満						
基 1 5	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満						
基 1 6	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.001未満						
基 1 7	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.001未満						
基 1 8	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 9	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 0	ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 1	塩素酸	0.6mg/L以下												
基 2 2	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
基 2 3	クロロホルム	0.06mg/L以下												
基 2 4	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 5	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 6	臭素酸	0.01mg/L以下												
基 2 7	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 8	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 9	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
基 3 0	プロモホルム	0.09mg/L以下												
基 3 1	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
基 3 2	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 3 3	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.06						
基 3 4	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.06						
基 3 5	銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 3 6	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						8.4						
基 3 7	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.007						
基 3 8	塩化物イオン	200mg/L以下						11						
基 3 9	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下						5						
基 4 0	蒸発残留物	500mg/L以下						92						
基 4 1	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満						
基 4 2	ジェオスミン	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 3	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 4	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満						
基 4 5	フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満						
基 4 6	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下						0.9						
基 4 7	PH値	5.8以上8.6以下						7.3						
基 4 8	味	異常でないこと						-						
基 4 9	臭気	異常でないこと						異常なし						
基 5 0	色度	5度以下						18						
基 5 1	濁度	2度以下						9.1						
	大腸菌				110						5			4
	嫌気性芽胞菌				2						4			8
	クリプトスポリジウム							0						
	ジアルジア													
	水温				16.9℃			20.5℃			6.0℃			6.0℃

令和6年度 水 質 検 査 結 果

《令和6年4月～令和7年3月》

佐野甲浄水場 原水														
番号	検査項目	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
基1	一般細菌	100個/ml以下						2100						
基2	大腸菌	検出されないこと						検出せず						
基3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003未満						
基4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005未満						
基5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下						0.002未満						
基9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下						0.004未満						
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.1						
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.08未満						
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.1未満						
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満						
基15	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満						
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.001未満						
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.001未満						
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基21	塩素酸	0.6mg/L以下												
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下												
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
基26	臭素酸	0.01mg/L以下												
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
基30	プロモホルム	0.09mg/L以下												
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.02						
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.09						
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						10						
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.005						
基38	塩化物イオン	200mg/L以下						13						
基39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下						15						
基40	蒸発残留物	500mg/L以下						76						
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満						
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基43	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満						
基45	フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満						
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下						1.2						
基47	PH値	5.8以上8.6以下						7.1						
基48	味	異常でないこと						-						
基49	臭気	異常でないこと						異常なし						
基50	色度	5度以下						5.7						
基51	濁度	2度以下						0.8						
	大腸菌				0						7			0
	嫌気性芽胞菌				0						0			0
	クリプトスポリジウム							0						
	ジアルジア													
	水温				18.8℃			22.0℃			7.5℃			10.0℃

令和6年度 水 質 検 査 結 果

《令和6年4月～令和7年3月》

佐濃田村浄水場 場内浅井戸 原水														
番号	検査項目	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
基1	一般細菌	100個/ml以下						120						
基2	大腸菌	検出されないこと						検出せず						
基3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003未満						
基4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005未満						
基5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下						0.002未満						
基9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下						0.004未満						
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.2						
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.08未満						
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.1未満						
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満						
基15	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満						
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.001未満						
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.001未満						
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基21	塩素酸	0.6mg/L以下												
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下												
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
基26	臭素酸	0.01mg/L以下												
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
基30	プロモホルム	0.09mg/L以下												
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.01						
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.03未満						
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						10						
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.30						
基38	塩化物イオン	200mg/L以下						13						
基39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下						37						
基40	蒸発残留物	500mg/L以下						94						
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満						
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基43	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満						
基45	フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満						
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下						0.3						
基47	PH値	5.8以上8.6以下						6.2						
基48	味	異常でないこと						-						
基49	臭気	異常でないこと						異常なし						
基50	色度	5度以下						0.5未満						
基51	濁度	2度以下						0.2未満						
	大腸菌				0						0			0
	嫌気性芽胞菌				0						0			0
	クリプトスポリジウム							0						
	ジアルジア													
	水温				16.5℃			21.0℃			15.0℃			11.0℃

令和6年度 水 質 検 査 結 果

《令和6年4月～令和7年3月》

佐濃田村浄水場 場内新井戸 原水														
番号	検査項目	水質基準値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
基 1	一般細菌	100個/ml以下						67						
基 2	大腸菌	検出されないこと						検出せず						
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003未満						
基 4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005未満						
基 5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下						0.002未満						
基 9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下						0.004未満						
基 1 0	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 1	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.1未満						
基 1 2	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.08未満						
基 1 3	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.1未満						
基 1 4	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満						
基 1 5	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満						
基 1 6	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.001未満						
基 1 7	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.001未満						
基 1 8	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 9	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 0	ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 1	塩素酸	0.6mg/L以下												
基 2 2	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
基 2 3	クロロホルム	0.06mg/L以下												
基 2 4	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 5	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 6	臭素酸	0.01mg/L以下												
基 2 7	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 8	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 9	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
基 3 0	プロモホルム	0.09mg/L以下												
基 3 1	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
基 3 2	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 3 3	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.02						
基 3 4	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.08						
基 3 5	銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 3 6	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						15						
基 3 7	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.47						
基 3 8	塩化物イオン	200mg/L以下						13						
基 3 9	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下						60						
基 4 0	蒸発残留物	500mg/L以下						150						
基 4 1	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満						
基 4 2	ジェオスミン	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 3	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 4	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満						
基 4 5	フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満						
基 4 6	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下						0.3未満						
基 4 7	PH値	5.8以上8.6以下						6.6						
基 4 8	味	異常でないこと						-						
基 4 9	臭気	異常でないこと						異常なし						
基 5 0	色度	5度以下						1.8						
基 5 1	濁度	2度以下						0.7						
	大腸菌				0						0			0
	嫌気性芽胞菌				0						0			0
	クリプトスポリジウム							0						
	ジアルジア													
	水温				21.0℃			19.0℃			16.0℃			11.0℃

令和6年度 水 質 検 査 結 果

《令和6年4月～令和7年3月》

佐濃田村浄水場 場内深井戸2号 原水														
番号	検査項目	水質基準値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
基 1	一般細菌	100個/ml以下												
基 2	大腸菌	検出されないこと												
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下												
基 4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下												
基 5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下												
基 6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下												
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下												
基 8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下												
基 9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下												
基 1 0	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下												
基 1 1	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下												
基 1 2	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下												
基 1 3	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下												
基 1 4	四塩化炭素	0.002mg/L以下												
基 1 5	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下												
基 1 6	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下												
基 1 7	ジクロロメタン	0.02mg/L以下												
基 1 8	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下												
基 1 9	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下												
基 2 0	ベンゼン	0.01mg/L以下												
基 2 1	塩素酸	0.6mg/L以下												
基 2 2	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
基 2 3	クロロホルム	0.06mg/L以下												
基 2 4	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 5	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 6	臭素酸	0.01mg/L以下												
基 2 7	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 8	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 9	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
基 3 0	ブロモホルム	0.09mg/L以下												
基 3 1	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
基 3 2	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下												
基 3 3	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下												
基 3 4	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下												
基 3 5	銅及びその化合物	1.0mg/L以下												
基 3 6	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下												
基 3 7	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下												
基 3 8	塩化物イオン	200mg/L以下												
基 3 9	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下												
基 4 0	蒸発残留物	500mg/L以下												
基 4 1	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下												
基 4 2	ジェオスミン	0.00001mg/L以下												
基 4 3	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下												
基 4 4	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下												
基 4 5	フェノール類	0.005mg/L以下												
基 4 6	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下												
基 4 7	PH値	5.8以上8.6以下												
基 4 8	味	異常でないこと												
基 4 9	臭気	異常でないこと												
基 5 0	色度	5度以下												
基 5 1	濁度	2度以下												
	大腸菌										0			0
	嫌気性芽胞菌										0			0
	クリプトスポリジウム													
	ジアルジア													
	水温										15.0℃			13.5℃

令和6年度 水 質 検 査 結 果

《令和6年4月～令和7年3月》

佐濃田村浄水場 大井 原水														
番号	検査項目	水質基準値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
基 1	一般細菌	100個/ml以下						15						
基 2	大腸菌	検出されないこと						検出せず						
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003未満						
基 4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005未満						
基 5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下						0.002未満						
基 9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下						0.004未満						
基 1 0	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 1	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.1未満						
基 1 2	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.08未満						
基 1 3	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.1未満						
基 1 4	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満						
基 1 5	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満						
基 1 6	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.001未満						
基 1 7	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.001未満						
基 1 8	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 9	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 0	ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 1	塩素酸	0.6mg/L以下												
基 2 2	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
基 2 3	クロロホルム	0.06mg/L以下												
基 2 4	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 5	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 6	臭素酸	0.01mg/L以下												
基 2 7	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 8	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 9	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
基 3 0	プロモホルム	0.09mg/L以下												
基 3 1	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
基 3 2	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 3 3	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.01						
基 3 4	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.03未満						
基 3 5	銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 3 6	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						11						
基 3 7	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.005未満						
基 3 8	塩化物イオン	200mg/L以下						13						
基 3 9	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下						25						
基 4 0	蒸発残留物	500mg/L以下						84						
基 4 1	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満						
基 4 2	ジェオスミン	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 3	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 4	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満						
基 4 5	フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満						
基 4 6	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下						0.4						
基 4 7	PH値	5.8以上8.6以下						6.8						
基 4 8	味	異常でないこと						異常なし						
基 4 9	臭気	異常でないこと						異常なし						
基 5 0	色度	5度以下						0.7						
基 5 1	濁度	2度以下						0.2						
	大腸菌				0						11			0
	嫌気性芽胞菌				0						4			0
	クリプトスポリジウム							0						
	ジアルジア													
	水温				17.5℃			26.0℃			12.0℃			10.0℃

令和6年度 水 質 検 査 結 果

《令和6年4月～令和7年3月》

三原浄水場 原水														
番号	検査項目	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
基1	一般細菌	100個/ml以下						8						
基2	大腸菌	検出されないこと						検出せず						
基3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003未満						
基4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005未満						
基5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下						0.002未満						
基9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下						0.004未満						
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.7						
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.08未満						
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.1未満						
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満						
基15	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満						
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.001未満						
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.001未満						
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基21	塩素酸	0.6mg/L以下												
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下												
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
基26	臭素酸	0.01mg/L以下												
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下												
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.02						
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.03未満						
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						12						
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.005未満						
基38	塩化物イオン	200mg/L以下						14						
基39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下						49						
基40	蒸発残留物	500mg/L以下						100						
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満						
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基43	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満						
基45	フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満						
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下						0.3未満						
基47	PH値	5.8以上8.6以下						6.9						
基48	味	異常でないこと						異常なし						
基49	臭気	異常でないこと						異常なし						
基50	色度	5度以下						0.5未満						
基51	濁度	2度以下						0.2						
	大腸菌		2		110		5			13	0		0	0
	嫌気性芽胞菌		0		0		0			0	0		0	0
	クリプトスポリジウム							0						
	ジアルジア													
	水温		15.1℃		17.5℃		21.0℃	19.5℃		14.0℃	12.0℃		11.0℃	12.0℃

令和6年度 水 質 検 査 結 果

《令和6年4月～令和7年3月》

神野浄水場 第1 原水														
番号	検査項目	水質基準値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
基 1	一般細菌	100個/ml以下						40						
基 2	大腸菌	検出されないこと						検出せず						
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003未満						
基 4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005未満						
基 5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下						0.002未満						
基 9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下						0.004未満						
基 1 0	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 1	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						2.3						
基 1 2	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.08未満						
基 1 3	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.1未満						
基 1 4	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満						
基 1 5	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満						
基 1 6	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.001未満						
基 1 7	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.001未満						
基 1 8	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 9	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 0	ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 1	塩素酸	0.6mg/L以下												
基 2 2	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
基 2 3	クロロホルム	0.06mg/L以下												
基 2 4	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 5	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 6	臭素酸	0.01mg/L以下												
基 2 7	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 8	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 9	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
基 3 0	プロモホルム	0.09mg/L以下												
基 3 1	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
基 3 2	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 3 3	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.01						
基 3 4	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.03未満						
基 3 5	銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 3 6	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						12						
基 3 7	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.006						
基 3 8	塩化物イオン	200mg/L以下						21						
基 3 9	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下						42						
基 4 0	蒸発残留物	500mg/L以下						130						
基 4 1	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満						
基 4 2	ジェオスミン	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 3	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 4	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満						
基 4 5	フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満						
基 4 6	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下						0.3未満						
基 4 7	PH値	5.8以上8.6以下						5.6						
基 4 8	味	異常でないこと						-						
基 4 9	臭気	異常でないこと						異常なし						
基 5 0	色度	5度以下						0.5未満						
基 5 1	濁度	2度以下						0.2未満						
	大腸菌		0		0		0			0	0		0	0
	嫌気性芽胞菌		0		0		0			0	0		0	0
	クリプトスポリジウム							0						
	ジアルジア													
	水温		15.5℃		16.1℃		18.5℃	17.0℃		15.0℃	13.0℃		13.0℃	14.5℃

令和6年度 水 質 検 査 結 果

《令和6年4月～令和7年3月》

神野浄水場 第3 原水														
番号	検査項目	水質基準値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
基 1	一般細菌	100個/ml以下						38						
基 2	大腸菌	検出されないこと						検出せず						
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003未満						
基 4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005未満						
基 5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下						0.002未満						
基 9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下						0.004未満						
基 1 0	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 1	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						1.2						
基 1 2	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.08未満						
基 1 3	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.1未満						
基 1 4	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満						
基 1 5	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満						
基 1 6	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.001未満						
基 1 7	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.001未満						
基 1 8	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 9	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 0	ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 1	塩素酸	0.6mg/L以下												
基 2 2	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
基 2 3	クロロホルム	0.06mg/L以下												
基 2 4	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 5	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 6	臭素酸	0.01mg/L以下												
基 2 7	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 8	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 9	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
基 3 0	プロモホルム	0.09mg/L以下												
基 3 1	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
基 3 2	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 3 3	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.01未満						
基 3 4	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.03未満						
基 3 5	銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 3 6	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						15						
基 3 7	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.005未満						
基 3 8	塩化物イオン	200mg/L以下						24						
基 3 9	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下						33						
基 4 0	蒸発残留物	500mg/L以下						120						
基 4 1	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満						
基 4 2	ジェオスミン	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 3	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 4	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満						
基 4 5	フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満						
基 4 6	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下						0.3未満						
基 4 7	PH値	5.8以上8.6以下						5.8						
基 4 8	味	異常でないこと						異常なし						
基 4 9	臭気	異常でないこと						異常なし						
基 5 0	色度	5度以下						0.5未満						
基 5 1	濁度	2度以下						0.2未満						
	大腸菌		0		0		0		0	0		0		0
	嫌気性芽胞菌		0		0		0		0	0		0		0
	クリプトスポリジウム							0						
	ジアルジア													
	水温		15.8℃		16.0℃		19.0℃	17.0℃		15.0℃	14.0℃		12.0℃	15.0℃

令和6年度 水 質 検 査 結 果

《令和6年4月～令和7年3月》

葛野浄水場 第5 原水														
番号	検査項目	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	1 0月	1 1月	1 2月	1月	2月	3月
基 1	一般細菌	100個/ml以下						2800						
基 2	大腸菌	検出されないこと						検出せず						
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003未満						
基 4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005未満						
基 5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.005						
基 8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下						0.002未満						
基 9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下						0.004未満						
基 1 0	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 1	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.1						
基 1 2	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.08未満						
基 1 3	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.1						
基 1 4	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満						
基 1 5	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満						
基 1 6	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.001未満						
基 1 7	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.001未満						
基 1 8	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 9	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 0	ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 1	塩素酸	0.6mg/L以下												
基 2 2	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
基 2 3	クロロホルム	0.06mg/L以下												
基 2 4	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 5	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 6	臭素酸	0.01mg/L以下												
基 2 7	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 8	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 9	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
基 3 0	プロモホルム	0.09mg/L以下												
基 3 1	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
基 3 2	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 3 3	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.04						
基 3 4	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.37						
基 3 5	銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 3 6	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						55						
基 3 7	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.065						
基 3 8	塩化物イオン	200mg/L以下						71						
基 3 9	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下						180						
基 4 0	蒸発残留物	500mg/L以下						370						
基 4 1	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満						
基 4 2	ジェオスミン	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 3	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 4	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満						
基 4 5	フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満						
基 4 6	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下						1.2						
基 4 7	PH値	5.8以上8.6以下						7.5						
基 4 8	味	異常でないこと						-						
基 4 9	臭気	異常でないこと						異常なし						
基 5 0	色度	5度以下						7.2						
基 5 1	濁度	2度以下						2.6						
	大腸菌				0						2			0
	嫌気性芽胞菌				0						0			0
	クリプトスポリジウム							0						
	ジアルジア													
	水温				18.5℃			18.5℃			15.0℃			16.0℃

令和6年度 水 質 検 査 結 果

《令和6年4月～令和7年3月》

葛野浄水場 第6 原水														
番号	検査項目	水質基準値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
基 1	一般細菌	100個/ml以下						230						
基 2	大腸菌	検出されないこと						検出せず						
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003未満						
基 4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005未満						
基 5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.003						
基 8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下						0.002未満						
基 9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下						0.004未満						
基 1 0	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 1	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.9						
基 1 2	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.08未満						
基 1 3	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.1未満						
基 1 4	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満						
基 1 5	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満						
基 1 6	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.001未満						
基 1 7	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.001未満						
基 1 8	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 9	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 0	ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 1	塩素酸	0.6mg/L以下												
基 2 2	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
基 2 3	クロロホルム	0.06mg/L以下												
基 2 4	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 5	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 6	臭素酸	0.01mg/L以下												
基 2 7	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 8	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 9	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
基 3 0	プロモホルム	0.09mg/L以下												
基 3 1	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
基 3 2	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 3 3	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.04						
基 3 4	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.38						
基 3 5	銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 3 6	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						42						
基 3 7	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.054						
基 3 8	塩化物イオン	200mg/L以下						58						
基 3 9	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下						170						
基 4 0	蒸発残留物	500mg/L以下						340						
基 4 1	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満						
基 4 2	ジェオスミン	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 3	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 4	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満						
基 4 5	フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満						
基 4 6	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下						1.1						
基 4 7	PH値	5.8以上8.6以下						7.6						
基 4 8	味	異常でないこと						-						
基 4 9	臭気	異常でないこと						異常なし						
基 5 0	色度	5度以下						5.7						
基 5 1	濁度	2度以下						3.0						
	大腸菌				0						0			0
	嫌気性芽胞菌				0						0			0
	クリプトスポリジウム							0						
	ジアルジア													
	水温				18.0℃			20.0℃			15.0℃			15.0℃

令和6年度 水 質 検 査 結 果

《令和6年4月～令和7年3月》

葛野浄水場 第7 原水														
番号	検査項目	水質基準値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
基 1	一般細菌	100個/ml以下						360						
基 2	大腸菌	検出されないこと						検出せず						
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003未満						
基 4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005未満						
基 5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001						
基 8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下						0.002未満						
基 9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下						0.004未満						
基 1 0	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 1	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.1未満						
基 1 2	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.17						
基 1 3	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.1						
基 1 4	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満						
基 1 5	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満						
基 1 6	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.001未満						
基 1 7	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.001未満						
基 1 8	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 9	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 0	ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 1	塩素酸	0.6mg/L以下												
基 2 2	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
基 2 3	クロロホルム	0.06mg/L以下												
基 2 4	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 5	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 6	臭素酸	0.01mg/L以下												
基 2 7	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 8	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 9	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
基 3 0	プロモホルム	0.09mg/L以下												
基 3 1	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
基 3 2	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 3 3	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.02						
基 3 4	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.13						
基 3 5	銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 3 6	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						33						
基 3 7	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.007						
基 3 8	塩化物イオン	200mg/L以下						18						
基 3 9	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下						51						
基 4 0	蒸発残留物	500mg/L以下						180						
基 4 1	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満						
基 4 2	ジェオスミン	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 3	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 4	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満						
基 4 5	フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満						
基 4 6	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下						0.3未満						
基 4 7	PH値	5.8以上8.6以下						8.2						
基 4 8	味	異常でないこと						-						
基 4 9	臭気	異常でないこと						異常なし						
基 5 0	色度	5度以下						0.8						
基 5 1	濁度	2度以下						0.7						
	大腸菌				2						34			13
	嫌気性芽胞菌				0						84			13
	クリプトスポリジウム							0						
	ジアルジア													
	水温				19.5℃			21.0℃			14.0℃			17.0℃

令和6年度 水 質 検 査 結 果

《令和6年4月～令和7年3月》

旭浄水場 原水														
番号	検査項目	水質基準値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
基 1	一般細菌	100個/ml以下						6200						
基 2	大腸菌	検出されないこと						検出せず						
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003未満						
基 4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005未満						
基 5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下						0.002未満						
基 9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下						0.004未満						
基 1 0	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 1	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.1未満						
基 1 2	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.11						
基 1 3	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.1未満						
基 1 4	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満						
基 1 5	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満						
基 1 6	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.001未満						
基 1 7	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.001未満						
基 1 8	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 1 9	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 0	ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 2 1	塩素酸	0.6mg/L以下												
基 2 2	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
基 2 3	クロロホルム	0.06mg/L以下												
基 2 4	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 5	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 6	臭素酸	0.01mg/L以下												
基 2 7	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
基 2 8	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
基 2 9	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
基 3 0	プロモホルム	0.09mg/L以下												
基 3 1	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
基 3 2	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 3 3	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.02						
基 3 4	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.20						
基 3 5	銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 3 6	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						23						
基 3 7	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.13						
基 3 8	塩化物イオン	200mg/L以下						38						
基 3 9	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下						75						
基 4 0	蒸発残留物	500mg/L以下						190						
基 4 1	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満						
基 4 2	ジェオスミン	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 3	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 4 4	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満						
基 4 5	フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満						
基 4 6	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下						0.3未満						
基 4 7	PH値	5.8以上8.6以下						7.5						
基 4 8	味	異常でないこと						-						
基 4 9	臭気	異常でないこと						異常なし						
基 5 0	色度	5度以下						2.1						
基 5 1	濁度	2度以下						0.9						
	大腸菌		0		49		0		0	0		0		0
	嫌気性芽胞菌		0		0		0		0	0		0		0
	クリプトスポリジウム							0						
	ジアルジア													
	水温		15.5℃		17.5℃		19.5℃	19.0℃		15.0℃	12.0℃		11.0℃	13.0℃