

令和5年度 水 質 検 査 結 果

中野浄水場														
番号	検査項目	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
基 1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	0
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下				0.0003未満								
基 4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				0.00005未満								
基 5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満								
基 6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満								
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満								
基 8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下				0.002未満								
基 9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		
基 10	シアニ化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下				0.3								
基 12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満			0.08			0.08未満			0.08未満		
基 13	ボウ素及びその化合物	1.0mg/L以下				0.1未満								
基 14	四塩化炭素	0.002mg/L以下				0.0002未満								
基 15	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下				0.005未満								
基 16	アスコルビン酸及びその化合物	0.04mg/L以下				0.001未満								
基 17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下				0.001未満								
基 18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001未満								
基 19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001未満								
基 20	ベンゼン	0.01mg/L以下				0.001未満								
基 21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満			0.12			0.09			0.08		
基 22	クロロ酢酸	0.2mg/L以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
基 23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.004			0.016			0.015			0.016		
基 24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003			0.003			0.008		
基 25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002			0.004			0.004			0.004		
基 26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
基 27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.010			0.028			0.027			0.029		
基 28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.007		
基 29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.004			0.008			0.008			0.009		
基 30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
基 31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		
基 32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				0.01未満								
基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01未満			0.02			0.02			0.01		
基 34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下				0.03未満								
基 35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下				0.01未満								
基 36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下				12								
基 37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下				0.005未満								
基 38	塩化物イオン	200mg/L以下	17	21	18	15	20	17	17	16	16	15	18	15
基 39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	18			21			18			21		
基 40	蒸発残留物	500mg/L以下	65			74			77			64		
基 41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				0.02未満								
基 42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下			0.000001未満	0.000001未満				0.000001未満				
基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			0.000001未満	0.000001未満				0.000001未満				
基 44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				0.005未満								
基 45	フェノール類	0.005mg/L以下				0.0005未満								
基 46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下	0.3未満	1.1	0.9	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	0.5	0.4	0.4	0.3未満
基 47	pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.0	7.1	7.1	6.9	7.0	7.1	7.2	7.1	7.0	7.0	7.6
基 48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 50	色度	5度以下	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
基 51	濁度	2度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
	残留塩素		0.6	0.8	0.8	0.6	0.8	0.6	0.6	0.8	0.5	0.8	0.8	0.8
	水温		10.0℃	20.0℃	22.5℃	23.5℃	26.5℃	26.5℃	22.0℃	18.5℃	9.0℃	12.0℃	10.5℃	10.5℃

令和5年度 水 質 検 査 結 果

普 淨 水 場														
番 号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
基 1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0			0	0				
基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	0
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下				0.0003未満								
基 4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				0.0005mg未満								
基 5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満								
基 6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満								
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満						0.001未満		
基 8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.001未満			0.002未満						0.001未満		
基 9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		
基 10	シアニ化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下				0.3								
基 12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満			0.09			0.08未満			0.08未満		
基 13	ボウ素及びその化合物	1.0mg/L以下				0.1未満								
基 14	四塩化炭素	0.002mg/L以下				0.0002未満								
基 15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下				0.005未満								
基 16	アスコルビン酸及びその化合物	0.04mg/L以下				0.004未満			0.001未満					
基 17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下				0.001未満								
基 18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001未満								
基 19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001未満								
基 20	ベンゼン	0.01mg/L以下				0.001未満								
基 21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.07			0.12			0.25			0.08		
基 22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
基 23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.019			0.017			0.022			0.014		
基 24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.010			0.004			0.014			0.008		
基 25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.003			0.004			0.004			0.004		
基 26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
基 27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.031			0.029			0.037			0.027		
基 28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.008			0.003未満			0.011			0.007		
基 29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.009			0.008			0.011			0.009		
基 30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
基 31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		
基 32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				0.01未満						0.01未満		
基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01未満			0.02			0.02					
基 34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下				0.04								
基 35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下				0.01未満								
基 36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	11			11			12			11		
基 37	マンガン及びその化合物	0.5mg/L以下				0.005未満								
基 38	塩化物イオン	200mg/L以下	18	21	21	15	20	18	18	17	18	15	20	16
基 39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	16			18			18			19		
基 40	蒸発残留物	500mg/L以下	60			71			77			75		
基 41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				0.02未満								
基 42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下			0.000002	0.000001未満				0.000001未満				
基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			0.0000001未満	0.000001未満				0.000001未満				
基 44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				0.005未満								
基 45	フェノール類	0.005mg/L以下				0.0005未満								
基 46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.4	0.8	1.0	0.6	0.7	0.8	0.6	0.7	0.5	0.5	0.3	0.5
基 47	pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.1	7.1	7.1	7.2
基 48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.7	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
基 51	濁度	2度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
	残留塩素		0.5	0.6	0.6	0.5	0.8	0.5	0.6	0.8	0.6	0.8	0.8	0.8
	水温		11.0℃	20.0℃	23.0℃	24.0℃	24.0℃	27.0℃	23.5℃	19.0℃	8.5℃	14.0℃	10.0℃	8.5℃

令和5年度 水 質 検 査 結 果

大 路 浄 水 場														
番 号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
基 1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下				0.0003未満								
基 4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				0.00005未満								
基 5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満								
基 6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満								
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満								
基 8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下				0.002未満								
基 9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		
基 10	シアニ化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下				0.3								
基 12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下				0.08未満								
基 13	ボウ素及びその化合物	1.0mg/L以下				0.1未満								
基 14	四塩化炭素	0.002mg/L以下				0.0002未満								
基 15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下				0.005未満								
基 16	アスコルビン酸及びその化合物	0.04mg/L以下				0.001未満								
基 17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下				0.001未満								
基 18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001未満								
基 19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001未満								
基 20	ベンゼン	0.01mg/L以下				0.001未満								
基 21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.13			0.24						0.06未満		
基 22	クロロ酢酸	0.2mg/L以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
基 23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.010			0.025			0.011			0.008		
基 24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.005			0.012			0.004			0.003		
基 25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	0.005			0.006			0.009			0.006		
基 26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
基 27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.023			0.045			0.032			0.022		
基 28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.004			0.011			0.003			0.003未満		
基 29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.008			0.014			0.011			0.008		
基 30	ブromホルム	0.09mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001			0.001未満		
基 31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		
基 32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				0.01未満								
基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下				0.04								
基 34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下				0.03未満								
基 35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下				0.01未満								
基 36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下				8.7								
基 37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下				0.005未満								
基 38	塩化物イオン	200mg/L以下	13	14	13	11	13	13	13	13	13	12	14	11
基 39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下				12								
基 40	蒸発残留物	500mg/L以下	120			61			55			56		
基 41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				0.02未満								
基 42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下				0.000001未満				0.000001未満				
基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				0.000001未満				0.000001未満				
基 44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				0.005未満								
基 45	フェノール類	0.005mg/L以下				0.0005未満								
基 46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.4	0.4	0.6	0.6	0.6	0.5	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3未満	0.4
基 47	pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.0	6.9	7.0	7.0
基 48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6	0.8	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5未満
基 51	濁度	2度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2	0.2	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.3
	残留塩素		0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.4	0.6	0.5	0.6	0.4
	水温		12.0℃	20.0℃	23.5℃	25.0℃	25.0℃	27.0℃	24.0℃	20.5℃	9.5℃	15.0℃	11.0℃	9.5℃

令和5年度 水 質 検 査 結 果

茂地浄水場														
番号	検査項目	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
基 1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下				0.0003未満								
基 4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				0.00005未満								
基 5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満								
基 6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満								
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満								
基 8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下				0.002未満								
基 9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		
基 10	シアニ化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下				0.2								
基 12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下				0.08未満								
基 13	ボウ素及びその化合物	1.0mg/L以下				0.1未満								
基 14	四塩化炭素	0.002mg/L以下				0.0002未満								
基 15	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下				0.005未満								
基 16	アスコルビン酸及びその化合物	0.04mg/L以下				0.001未満								
基 17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下				0.001未満								
基 18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001未満								
基 19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001未満								
基 20	ベンゼン	0.01mg/L以下				0.001未満								
基 21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満		
基 22	クロロ酢酸	0.2mg/L以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
基 23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.027			0.009			0.009			0.013		
基 24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.011			0.003未満			0.003未満			0.003未満		
基 25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	0.007			0.001未満			0.002			0.002		
基 26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
基 27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.050			0.013			0.016			0.022		
基 28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.009			0.003未満			0.003未満			0.003未満		
基 29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.016			0.004			0.005			0.007		
基 30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
基 31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		
基 32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				0.02								
基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下				0.02								
基 34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下				0.03未満								
基 35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下				0.02								
基 36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下				9.1								
基 37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下				0.005未満								
基 38	塩化物イオン	200mg/L以下	17	13	13	12	12	13	13	9.7	13	12	15	11
基 39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下				14								
基 40	蒸発残留物	500mg/L以下	110			57			55			54		
基 41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				0.02未満								
基 42	ジエオスミン	0.00001mg/L以下			0.000001未満	0.000001未満				0.000001未満				
基 43	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			0.000001未満	0.000001未満				0.000001未満				
基 44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				0.005未満								
基 45	フェノール類	0.005mg/L以下				0.0005未満								
基 46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下	0.6	1.3	1.2	1.5	1.3	1.1	0.9	0.3未満	1.0	0.8	0.7	3.0
基 47	pH値	5.8以上8.6以下	8.2	7.0	7.0	6.9	6.7	6.8	7.0	6.8	6.8	6.9	6.9	6.5
基 48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 50	色度	5度以下	0.7	2.4	4.2	4.9	4.0	3.1	2.2	2.6	2.6	1.2	1.4	3.0
基 51	濁度	2度以下	0.2未満	0.5	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	1.2
	残留塩素		0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.4	0.2
	水温		10.0℃	20.5℃	24.0℃	25.0℃	22.5℃	26.0℃	24.5℃	20.0℃	8.0℃	14.5℃	12.0℃	7.5℃

令和5年度 水 質 検 査 結 果

大成浄水場														
番号	検査項目	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
基 1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下				0.0003未満								
基 4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				0.00005未満								
基 5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満								
基 6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満								
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満								
基 8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下				0.002未満								
基 9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		
基 10	シアニ化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下				0.3								
基 12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下				0.08								
基 13	ボウ素及びその化合物	1.0mg/L以下				0.1未満								
基 14	四塩化炭素	0.002mg/L以下				0.0002未満								
基 15	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下				0.005未満								
基 16	1,2,4,5-テトラクロロベンゼン及びその化合物	0.04mg/L以下				0.001未満								
基 17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下				0.001未満								
基 18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001未満								
基 19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001未満								
基 20	ベンゼン	0.01mg/L以下				0.001未満								
基 21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満		
基 22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
基 23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
基 24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		
基 25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001			0.002			0.001			0.001		
基 26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
基 27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001			0.005			0.001			0.001		
基 28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		
基 29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満		
基 30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満			0.002			0.001未満			0.001未満		
基 31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		
基 32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				0.04								
基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下				0.02								
基 34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下				0.03未満								
基 35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下				0.07								
基 36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下				7.6								
基 37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下				0.005未満								
基 38	塩化物イオン	200mg/L以下	10	10	9.9	9.2	9.4	9.5	9.3	9.6	9.4	8.7	11	9.0
基 39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下				30								
基 40	蒸発残留物	500mg/L以下	59			67			72			83		
基 41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				0.02未満								
基 42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下				0.000001未満								
基 43	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				0.000001未満								
基 44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				0.005未満								
基 45	フェノール類	0.005mg/L以下				0.0005未満								
基 46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.9	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
基 47	pH値	5.8以上8.6以下	6.7	6.7	7.1	6.8	6.7	6.8	6.9	6.8	6.7	6.8	6.7	6.8
基 48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
基 51	濁度	2度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
	残留塩素		0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5
	水温		10.0℃	19.5℃	23.5℃	25.5℃	25.0℃	25.5℃	23.5℃	20.0℃	10.0℃	12.5℃	11.5℃	7.5℃

令和5年度 水 質 検 査 結 果

番号	検査項目	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
基 1	一般細菌													
基 2	大腸菌													
基 3	カドミウム及びその化合物	100㎎/ml以下	検出せず	0	0	0	0	検出せず	検出せず	0	0	0	検出せず	検出せず
基 4	水銀及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0005未滿						
基 5	セレン及びその化合物	0.005mg/L以下						0.001未滿						
基 6	鉛及びその化合物	0.1mg/L以下						0.001未滿						
基 7	ヒ素及びその化合物	0.1mg/L以下						0.001未滿						
基 8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下						0.002未滿						
基 9	亜硝酸態窒素	0.4mg/L以下						0.004未滿						
基 10	シアニ化物イオン及び塩化シアン	0.04mg/L以下	0.004未滿		0.004未滿			0.004未滿			0.004未滿			0.004未滿
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未滿		0.004未滿			0.004未滿			0.004未滿			0.004未滿
基 12	フッ素及びその化合物	10mg/L以下						0.2						
基 13	ボウ素及びその化合物	0.8mg/L以下			0.08未滿			0.13			0.08未滿			0.08未滿
基 14	四塩化炭素	1.0mg/L以下						0.1未滿						
基 15	1,4ジオキサン	0.002mg/L以下						0.0002未滿						
基 16	ジメチルベンゾクロロエチレン及び 1,4-ジクロロベンゼン	0.05mg/L以下						0.005未滿						
基 17	ジクロロメタン	0.4mg/L以下						0.001未滿						
基 18	テトラクロロエチレン	0.02mg/L以下						0.001未滿						
基 19	トリクロロエチレン	0.1mg/L以下						0.001未滿						
基 20	ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未滿						
基 21	塩素酸	0.1mg/L以下			0.21			0.45			0.08			0.06未滿
基 22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下			0.002未滿			0.002未滿			0.002未滿			0.002未滿
基 23	クロロホルム	0.06mg/L以下			0.027			0.017			0.014			0.011
基 24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003未滿			0.003未滿			0.006			0.004
基 25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下			0.004			0.007			0.004			0.007
基 26	臭素酸	0.01mg/L以下			0.001未滿			0.001未滿			0.001未滿			0.001未滿
基 27	總トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.043			0.038			0.027			0.028
基 28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.010			0.046			0.005			0.003未滿
基 29	ブromクロロメタン	0.03mg/L以下			0.012			0.014			0.009			0.010
基 30	ブromホルム	0.03mg/L以下			0.001未滿			0.001未滿			0.001未滿			0.001未滿
基 31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			0.008未滿			0.008未滿			0.008未滿			0.008未滿
基 32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未滿						
基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.04						
基 34	銅及びその化合物	0.3mg/L以下						0.03未滿						
基 35	錳及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未滿						
基 36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						13						
基 37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.005未滿						
基 38	塩化物イオン	200mg/L以下	18	19	15	14	17	16	16	16	17	16	15	15
基 39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下			13			23			36			18
基 40	蒸発残留物	500mg/L以下			58			93			83			76
基 41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未滿						
基 42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下			0.000001未滿			0.000001			0.000001未滿			0.000001未滿
基 43	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			0.000001未滿			0.000001未滿			0.000001未滿			
基 44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未滿						
基 45	フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未滿						
基 46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.6	0.7	0.8	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6	0.8	0.6	0.4	0.5
基 47	印値													
基 48	味	5.8以上8.8以下	7.2	7.3	7.1	7.4	7.2	7.3	7.4	7.4	7.2	7.3	7.2	7.3
基 49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 50	色度	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 51	透明度	5度以下	0.5未滿	0.5未滿	0.5未滿	0.5未滿	0.5未滿	0.5未滿	0.5未滿	0.5未滿	0.5未滿	0.5未滿	0.5未滿	0.5未滿
		2度以下	0.2未滿	0.2未滿	0.2未滿	0.2未滿	0.2未滿	0.2未滿	0.2未滿	0.2未滿	0.2未滿	0.2未滿	0.2未滿	0.2未滿
	残留塩素		0.4	0.6	0.6	0.4	0.5	0.3	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.8
	水温		12.0℃	11.0℃	22.0℃	23.0℃	26.0℃	28.0℃	24.0℃	20.0℃	12.0℃	13.5℃	12.0℃	12.5℃

口大野浄水場

令和5年度 水 質 検 査 結 果

番号	検査項目	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
基1	一般細菌													
基2	大腸菌													
基3	カドミウム及びその化合物	100㎎/ml以下	検出せず	検出せず	0	0	0	検出せず	検出せず	0	0	0	検出せず	検出せず
基4	水銀及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0005未滿			0.0005未滿			0.0005未滿
基5	セレン及びその化合物	0.005mg/L以下			0.0005未滿			0.001未滿						
基6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未滿						
基7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未滿						
基8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下						0.002未滿						
基9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			0.004未滿			0.004未滿			0.004未滿			0.004未滿
基10	シアニ化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			0.001未滿			0.001未滿			0.001未滿			0.001未滿
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.2						
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.12						
基13	ボウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.1未滿						
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未滿						
基15	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未滿						
基16	ジメチルベンゾクロロエチレン及び 1,4-ジクロロベンゼン	0.04mg/L以下						0.001未滿						
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.001未滿						
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未滿						
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未滿						
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未滿			0.08			0.06未滿
基21	塩素酸	0.06mg/L以下			0.002未滿			0.002未滿			0.002未滿			0.002未滿
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下						0.014			0.014			0.011
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下			0.028			0.007			0.007			0.005
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.007			0.005			0.004			0.005
基25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下			0.005			0.003			0.004			0.001未滿
基26	臭素酸	0.01mg/L以下			0.001未滿			0.001未滿			0.001未滿			0.001未滿
基27	總トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.048			0.025			0.027			0.024
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.009			0.007			0.006			0.003未滿
基29	ブromクロロメタン	0.03mg/L以下			0.015			0.008			0.009			0.008
基30	ブromホルム	0.03mg/L以下			0.001未滿			0.001未滿			0.001未滿			0.001未滿
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			0.008未滿			0.008未滿			0.008未滿			0.008未滿
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未滿						
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			0.05			0.03			0.05			0.05
基34	銅及びその化合物	0.3mg/L以下						0.03未滿						
基35	錳及びその化合物	1.0mg/L以下						0.03						
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						14						
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.005未滿						
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	18	16	16	15	16	16	16	16	16	15	15	14
基39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下						22						
基40	蒸発残留物	500mg/L以下			79			92			91			76
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未滿						
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下					0.000004	0.000003				0.000001		
基43	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下					0.0000001未滿	0.000001未滿				0.000001未滿		
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未滿						
基45	フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未滿						
基46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.4	0.4
基47	印値	5.8以上8.8以下	7.3	7.2	7.0	7.1	7.0	7.1	7.2	7.3	7.3	7.2	7.1	7.2
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	5度以下	0.5未滿	0.5未滿	0.5未滿	0.5未滿	0.5未滿	0.5未滿	0.5未滿	0.5未滿	0.5未滿	0.5未滿	0.5未滿	0.5未滿
基51	濁度	2度以下	0.2未滿	0.2未滿	0.2未滿	0.2未滿	0.2未滿	0.2未滿	0.2未滿	0.2未滿	0.2未滿	0.2未滿	0.2未滿	0.2未滿
	残留塩素		0.3	0.4	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.5	0.3	0.6	0.6
	水温		10.0℃	12.5℃	23.0℃	24.0℃	25.5℃	26.0℃	22.5℃	22.0℃	12.0℃	12.5℃	11.0℃	10.5℃

河辺浄水場

令和5年度 水質検査結果

善王寺淨水場

善王寺浄水場														
番号	検査項目	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
基1	一般細菌													
基2	大腸菌													
基3	カドミウム及びその化合物	100μg/ml以下	0		0		0		0		0		0	0
基4	水銀及びその化合物	0.003mg/L以下						検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
基5	セレン及びその化合物	0.005mg/L以下						0.00005未満						
基6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下						0.002未満						
基9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			0.004未満						0.004未満			0.004未満
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
基11.1	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.1						
基11.2	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.08未満						
基11.3	フッ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.1未満						
基11.4	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満						
基11.5	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満						
基11.6	ジメチルジクロロエタレン及び テトラクロロエタレン	0.04mg/L以下						0.001未満						
基11.7	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.001未満						
基11.8	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基11.9	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基21	塩化ベンゼン	0.06mg/L以下	0.14		0.002未満			0.36			0.14			0.06未満
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
基23	クロロホルム	0.04mg/L以下	0.034		0.034			0.054			0.030			0.025
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.007		0.007			0.007			0.010			0.006
基25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下			0.001			0.002			0.002			0.003
基26	臭素酸	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.043		0.043			0.071			0.042			0.036
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.024			0.006			0.017			0.008
基29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下			0.008			0.015			0.010			0.010
基30	ブromホルム	0.09mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.03		0.03			0.03			0.02			0.01
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.03未満						
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						16						
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.005未満						
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	19	18	18	16	19	19	19	19	18	16	16	16
基39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下						11						
基40	蒸発残留物	500mg/L以下			67			80			78			68
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満						
基42	ジェオスミン	0.040001mg/L以下			0.000001		0.000001未満	0.000001			0.0000001未満	0.000001未満		0.000001未満
基43	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L以下			0.0000001未満		0.000001未満	0.000001未満			0.0000001未満	0.000001未満		0.000001未満
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満						
基45	フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満						
基46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.6	0.7	0.9	0.9	1.4	1.3	1.1	1.0	0.8	0.7	0.5	0.5
基47	PH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.1	7.1	7.0	7.1	7.1	7.4	7.3	7.1	7.2	7.1	7.2
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.8	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
基51	濁度	2度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
	残留塩素		0.3	0.5	0.4	0.3	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.4
	水温		10.0℃	12.0℃	23.0℃	23.5℃	26.5℃	27.0℃	23.0℃	21.0℃	13.0℃	14.0℃	13.0℃	13.5℃

令和5年度 水 質 検 査 結 果

奥大野浄水場														
番号	検査項目	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	一般細菌													
基 1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003未満						
基 4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005未満						
基 5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下						0.002未満						
基 9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満
基 10	シアニ化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.2						
基 12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.08未満						
基 13	ボウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.1未満						
基 14	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満						
基 15	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満						
基 16	1,2,3,4,5,6-ヘキサクロロベンゼン及び1,2,3,4,5-ペンタクロロベンゼン	0.04mg/L以下						0.001未満						
基 17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.001未満						
基 18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 20	ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 21	塩素酸	0.6mg/L以下			0.15			0.31			0.09			0.06未満
基 22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
基 23	クロロホルム	0.06mg/L以下			0.035			0.033			0.025			0.015
基 24	ジクロロ酢酸	0.3mg/L以下			0.003未満			0.016			0.014			0.007
基 25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			0.006			0.003			0.002			0.003
基 26	臭素酸	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
基 27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.058			0.049			0.035			0.025
基 28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.011			0.019			0.016			0.006
基 29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			0.017			0.013			0.008			0.007
基 30	ブロモホルム	0.09mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
基 31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
基 32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.02						
基 34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.03未満						
基 35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						10						
基 37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.005未満						
基 38	塩化物イオン	200mg/L以下	14	14	17	12	14	14	14	13	13	12	12	12
基 39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下						11						
基 40	蒸発残留物	500mg/L以下			86			66			62			56
基 41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満						
基 42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下						0.000001未満				0.000001未満		
基 43	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						0.000001未満				0.000001未満		
基 44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満						
基 45	フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満						
基 46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.5	0.4	0.9	0.8	0.8	0.7	0.5	0.7	0.6	0.5	0.3	0.4
基 47	印値	5.8以上8.6以下	7.1	7.1	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.1	7.0	7.1
基 48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
基 51	濁度	2度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
	残留塩素		0.6	0.6	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6
	水温		11.0℃	13.0℃	21.0℃	22.5℃	25.5℃	28.0℃	23.5℃	19.5℃	9.5℃	15.0℃	12.0℃	14.5℃

令和5年度 水 質 検 査 結 果

三重浄水場														
番号	検査項目	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
基 1	一般細菌													
基 2	大腸菌													
基 3	カドミウム及びその化合物	100μg/ml以下	検出せず	0	0	検出せず	0	検出せず	0	検出せず	0	検出せず	0	検出せず
基 4	水銀及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0005未満						
基 5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下						0.002未満						
基 9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			0.004未満						0.004未満			0.004未満
基 10	シアニ化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.3						
基 12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			0.13						0.08			
基 13	ボウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.1未満						
基 14	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満						
基 15	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満						
基 16	1,2,3,4,5,6-ヘキサクロロベンゼン及び1,2,3,4,5-ペンタクロロベンゼン	0.04mg/L以下						0.001未満						
基 17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.001未満						
基 18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 20	ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 21	塩素酸	0.6mg/L以下			0.07			0.20			0.08			0.06未満
基 22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
基 23	クロロホルム	0.06mg/L以下			0.027			0.016			0.016			0.016
基 24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.004			0.008			0.006			0.006
基 25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下			0.004			0.003			0.004			0.005
基 26	臭素酸	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
基 27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.045			0.029			0.030			0.032
基 28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.012			0.012			0.007			0.005
基 29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下			0.014			0.010			0.010			0.011
基 30	ブromホルム	0.09mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
基 31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
基 32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満			0.01			0.01
基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			0.02			0.03未満			0.03未満			0.03未満
基 34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			0.03未満			0.03未満						
基 35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						10						
基 37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.005未満						
基 38	塩化物イオン	200mg/L以下	12	12	12	11	12	12	12	12	12	16	14	11
基 39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下						14						
基 40	蒸発残留物	500mg/L以下			58			68			75			72
基 41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満						
基 42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下						0.000001未満				0.000001未満		
基 43	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						0.000001未満				0.000001未満		
基 44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満						
基 45	フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満						
基 46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.6	0.4	0.5
基 47	印値	5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.2	7.2	7.1	7.3	7.3	7.4	7.2	7.2	7.2	7.2
基 48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 50	色度	5度以下	0.5未満	0.8	0.6	0.5	0.6	0.5未満	1.1	0.8	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満
基 51	濁度	2度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
	残留塩素		0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.6
	水温		11.0℃	12.0℃	20.0℃	23.0℃	25.5℃	24.5℃	24.0℃	20.0℃	9.0℃	14.0℃	13.5℃	12.5℃

令和5年度 水 質 検 査 結 果

番号	検査項目	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
基 1	一般細菌													
基 2	大腸菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基 3	カドミウム及びその化合物	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
基 4	水銀及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0005未満						
基 5	セレン及びその化合物	0.005mg/L以下						0.001未満						
基 6	鉛及びその化合物	0.1mg/L以下						0.001未満						
基 7	ヒ素及びその化合物	0.1mg/L以下						0.001未満						
基 8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下						0.002未満						
基 9	亜硝酸態窒素	0.4mg/L以下			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満
基 10	シアニ化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.3						
基 12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			0.10			0.12			0.08未満			0.08未満
基 13	ボウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.1未満						
基 14	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満						
基 15	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満						
基 16	1,2,3,4,5,6-ヘキサクロロベンゼン及び1,2,3,4,5-ペンタクロロベンゼン	0.4mg/L以下						0.001未満						
基 17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.001未満						
基 18	テトラクロロエチレン	0.1mg/L以下						0.001未満						
基 19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 20	ベンゼン	0.1mg/L以下						0.001未満						
基 21	塩素酸	0.6mg/L以下			0.28			0.24			0.08			0.06未満
基 22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
基 23	クロロホルム	0.06mg/L以下			0.035			0.028			0.010			0.010
基 24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003未満			0.004			0.012			0.005
基 25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			0.005			0.003			0.002			0.005
基 26	臭素酸	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
基 27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.055			0.044			0.039			0.023
基 28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.016			0.006			0.018			0.003
基 29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			0.015			0.013			0.009			0.008
基 30	ブロモホルム	0.03mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
基 31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
基 32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.02						
基 34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.03未満						
基 35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						11						
基 37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.005未満						
基 38	塩化物イオン	200mg/L以下	17	17	17	15	17	13	16	17	12	16	15	15
基 39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下						13						
基 40	蒸発残留物	500mg/L以下			85			83			81			78
基 41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満						
基 42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下						0.000001未満				0.000001未満		
基 43	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						0.000001未満				0.000001未満		
基 44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満						
基 45	フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満						
基 46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.5	0.6	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.7	0.6	0.4	0.5
基 47	印値		7.3	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.3	7.2	7.2	7.2
基 48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満
基 51	濁度	2度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
	残留塩素		0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	0.4
	水温		10.0℃	11.0℃	20.5℃	25.0℃	24.5℃	26.5℃	24.5℃	20.5℃	11.0℃	15.0℃	12.5℃	11.0℃

森本浄水場

令和5年度 水 質 検 査 結 果

番号	検査項目	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
基 1	一般細菌													
基 2	大腸菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	検出せず	検出せず	0	0	0	0	0
基 3	カドミウム及びその化合物	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
基 4	水銀及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0005mg/L未満						
基 5	セレン及びその化合物	0.005mg/L以下						0.001未満						
基 6	鉛及びその化合物	0.1mg/L以下						0.001未満						
基 7	ヒ素及びその化合物	0.1mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
基 8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下						0.002未満						
基 9	亜硝酸態窒素	0.4mg/L以下			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満
基 10	シアニ化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.2						
基 12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.12						
基 13	ボウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.1未満						
基 14	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満						
基 15	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満						
基 16	ジメチルベンゾクロロエチレン及び 1,4-ジクロロベンゼン	0.4mg/L以下						0.001未満						
基 17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.001未満						
基 18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 20	ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 21	塩素酸	0.6mg/L以下			0.13			0.36			0.13			0.06未満
基 22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
基 23	クロロホルム	0.06mg/L以下			0.040			0.029			0.024			0.020
基 24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.016			0.009			0.011			0.010
基 25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			0.004			0.004			0.003			0.003
基 26	臭素酸	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
基 27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.058			0.047			0.038			0.033
基 28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.021			0.027			0.014			0.010
基 29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			0.014			0.014			0.011			0.010
基 30	ブロモホルム	0.03mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
基 31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
基 32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.01						
基 34	銅及びその化合物	0.3mg/L以下						0.03未満						
基 35	錳及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01						
基 36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						9.9						
基 37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.005未満						
基 38	塩化物イオン	200mg/L以下	12	12	12	9.5	12	12	12	12	12	11	11	10
基 39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下						20						
基 40	蒸発残留物	500mg/L以下			68			90			72			67
基 41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満						
基 42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下						0.000001未満				0.000001未満		
基 43	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						0.000001未満				0.000001未満		
基 44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満						
基 45	フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満						
基 46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下			0.7		1.1	0.9	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6
基 47	印値	5.8以上8.8以下	7.0	7.0	7.0	6.9	7.0	7.1	7.1	7.2	7.0	6.8	6.9	6.9
基 48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.6	1.0	0.9	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
基 51	濁度	2度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.4	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
	残留塩素		0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6
	水温		10.5℃	12.0℃	21.0℃	24.0℃	25.0℃	26.0℃	23.5℃	21.5℃	12.0℃	14.0℃	11.0℃	10.5℃

竹野川浄水場

令和5年度 水 質 検 査 結 果

番号	検査項目	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
基1	一般細菌													
基2	大腸菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基3	カドミウム及びその化合物	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
基4	水銀及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0005未満						
基5	セレン及びその化合物	0.005mg/L以下						0.001未満						
基6	鉛及びその化合物	0.1mg/L以下						0.001未満						
基7	ヒ素及びその化合物	0.1mg/L以下						0.001未満						
基8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下						0.002未満						
基9	亜硝酸態窒素	0.4mg/L以下			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満
基10	シアニ化合物イオン及び塩化シアン	0.04mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.3						
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.08未満						
基13	ボウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.1未満						
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満						
基15	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満						
基16	ジメチルシクロロエチレン及び 1,4-ジクロロベンゼン	0.4mg/L以下						0.001未満						
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.001未満						
基18	テトラクロロエチレン	0.1mg/L以下						0.001未満						
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満			0.18			0.06未満
基21	塩素酸	0.02mg/L以下			0.23			0.47			0.002未満			0.002未満
基22	クロロ酢酸	0.06mg/L以下			0.002未満			0.019			0.018			0.017
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下			0.040			0.019			0.008			0.008
基24	ジクロロ酢酸	0.3mg/L以下			0.018			0.011			0.005			0.004
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			0.003			0.007			0.001未満			0.001未満
基26	臭素酸	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.056			0.040			0.035			0.031
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.022			0.017			0.011			0.008
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			0.013			0.014			0.012			0.010
基30	ブロモホルム	0.03mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			0.02			0.02						
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.01						
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.03未満						
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01						
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						8.9						
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.005未満						
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	13	12	12	10	12	12	11	11	11	11	10	10
基39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下						10						
基40	蒸発残留物	500mg/L以下			44			64			60			52
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満						
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下						0.000001未満				0.000001未満		
基43	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						0.000001未満				0.000001未満		
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満						
基45	フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満						
基46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.5	0.5	0.6	0.8	0.7	0.6	0.6	0.3	0.5	0.5	0.4	0.5
基47	印値	5.8以上8.8以下	7.0	7.0	6.9	7.0	6.8	6.8	7.0	7.2	7.0	6.9	6.9	6.9
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.8	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.8	0.5未満
基51	濁度	2度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
	残留塩素		0.5	0.4	0.6	0.6	0.6	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.6
	水温		9.0℃	12.5℃	20.5℃	23.5℃	25.5℃	26.5℃	23.0℃	20.5℃	9.5℃	15.0℃	12.0℃	14.5℃

五十河浄水場

令和5年度 水 質 検 査 結 果

番号	検査項目	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
基 1	一般細菌													
基 2	大腸菌													
基 3	カドミウム及びその化合物	100μg/ml以下	検出せず	0	0	0	0	検出せず	検出せず	0	0	0	検出せず	検出せず
基 4	水銀及びその化合物	0.003mg/L以下						0.003mg/L以下						
基 5	セレン及びその化合物	0.005mg/L以下						0.0005未満						
基 6	鉛及びその化合物	0.1mg/L以下						0.001未満						
基 7	ヒ素及びその化合物	0.1mg/L以下						0.001未満						
基 8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下						0.002未満						
基 9	亜硝酸態窒素	0.4mg/L以下			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満
基 10	シアニ化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.3						
基 12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.08未満						
基 13	ボウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.1未満						
基 14	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満						
基 15	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満						
基 16	1,2,3,4,5,6-ヘキサクロロベンゼン及び1,2,3,4,5-ペンタクロロベンゼン	0.4mg/L以下						0.001未満						
基 17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.001未満						
基 18	テトラクロロエチレン	0.1mg/L以下						0.001未満						
基 19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 20	ベンゼン	0.1mg/L以下						0.001未満						
基 21	塩素酸	0.6mg/L以下			0.08			0.20			0.06未満			0.06未満
基 22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
基 23	クロロホルム	0.06mg/L以下			0.044			0.025			0.016			0.016
基 24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.007			0.022			0.007			0.008
基 25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下			0.003			0.006			0.004			0.004
基 26	臭素酸	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
基 27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.060			0.045			0.029			0.030
基 28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.023			0.022			0.008			0.010
基 29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下			0.013			0.014			0.009			0.010
基 30	ブromホルム	0.03mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
基 31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
基 32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01						
基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.02						
基 34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.05						
基 35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01						
基 36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						8.0						
基 37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.005未満						
基 38	塩化物イオン	200mg/L以下	11	9.8	9.8	9.3	9.7	10	9.9	10	10	9.2	9.0	9.2
基 39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下						13						
基 40	蒸気残留物	500mg/L以下			51			63			63			55
基 41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満						
基 42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下						0.000001未満				0.000001未満		
基 43	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						0.000001未満				0.000001未満		
基 44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満						
基 45	フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満						
基 46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.4	0.5	0.7	0.8	0.8	0.7	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5
基 47	印値		7.0	7.0	6.9	6.8	6.9	7.0	7.1	7.2	7.1	7.1	7.0	7.1
基 48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1.1	0.5	0.7	2.3	0.5未満	0.5未満	1.7	0.9	0.6
基 51	濁度	2度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.3	0.2未満	0.2未満	0.6	0.2未満	0.2未満	0.4	0.2未満	0.2未満
	残留塩素		0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.6	0.6	0.5	0.3	0.4	0.5	0.6
	水温		12.0℃	12.0℃	22.0℃	22.5℃	25.0℃	26.5℃	24.0℃	21.5℃	10.0℃	11.0℃	13.0℃	12.5℃

常吉浄水場

令和5年度 水 質 検 査 結 果

番号	検査項目	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
基 1	一般細菌													
基 2	大腸菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基 3	カドミウム及びその化合物	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
基 4	水銀及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0005未満						
基 5	セレン及びその化合物	0.005mg/L以下						0.001未満						
基 6	鉛及びその化合物	0.1mg/L以下						0.001未満						
基 7	ヒ素及びその化合物	0.1mg/L以下						0.001未満						
基 8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下						0.002未満						
基 9	亜硝酸態窒素	0.4mg/L以下			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満
基 10	シアニ化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.6						
基 12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.08未満						
基 13	ボウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.1未満						
基 14	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満						
基 15	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満						
基 16	1,2,3,4,5,6-ヘキサクロロベンゼン及び1,2,3,4,5-ペンタクロロベンゼン	0.4mg/L以下						0.001未満						
基 17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.001未満						
基 18	テトラクロロエチレン	0.1mg/L以下						0.001未満						
基 19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 20	ベンゼン	0.1mg/L以下						0.001未満						
基 21	塩素酸	0.6mg/L以下			0.15			0.53			0.24			0.07
基 22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
基 23	クロロホルム	0.06mg/L以下			0.036			0.034			0.026			0.016
基 24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003未満			0.003未満			0.009			0.007
基 25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下			0.004			0.007			0.005			0.007
基 26	臭素酸	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
基 27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.056			0.060			0.045			0.034
基 28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.016			0.021			0.014			0.008
基 29	ブromクロロメタン	0.03mg/L以下			0.016			0.019			0.014			0.011
基 30	ブromホルム	0.03mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
基 31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
基 32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			0.06			0.04			0.03			0.03
基 34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.03未満						
基 35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						12						
基 37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			0.005未満			0.008			0.005未満			0.005未満
基 38	塩化物イオン	200mg/L以下	15	14	12	12	13	13	12	13	14	14	17	13
基 39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下			44			47			46			36
基 40	蒸発残留物	500mg/L以下			110			130			100			96
基 41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満						
基 42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下			0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満
基 43	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満			
基 44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満						
基 45	フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満						
基 46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下			1.0	1.1	1.1	1.1	0.7	1.1	1.0	0.7	0.6	0.6
基 47	印値	5.8以上8.8以下	7.4	7.5	7.3	7.4	7.2	7.2	7.7	7.6	7.4	7.3	7.4	7.5
基 48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5	0.5未満	1.3	0.8	0.5未満	0.7	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
基 51	濁度	2度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
	残留塩素		0.4	0.6	0.5	0.5	0.5	0.3	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.6
	水温		10.0℃	12.0℃	21.0℃	22.5℃	24.5℃	25.5℃	22.5℃	21.0℃	11.0℃	14.5℃	11.5℃	13.5℃

久住浄水場

令和5年度 水 質 検 査 結 果

番号	検査項目	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
基 1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0005未滿						
基 4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.0005未滿						
基 5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未滿						
基 6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未滿						
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未滿						
基 8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下						0.002未滿						
基 9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未滿					0.004未滿	0.004未滿					0.004未滿
基 10	シアニ化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未滿					0.001未滿	0.001未滿					0.001未滿
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.2						
基 12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.09					0.08未滿						0.08未滿
基 13	ボウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.1未滿						
基 14	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未滿						
基 15	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未滿						
基 16	ジメチルベンゾクロロエチレン及び 1,4-ジクロロベンゼン	0.04mg/L以下						0.001未滿						
基 17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.001未滿						
基 18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未滿						
基 19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未滿						
基 20	ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未滿						
基 21	塩素酸	0.06mg/L以下	0.18					0.17			0.06未滿			0.06未滿
基 22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未滿				0.002未滿			0.002未滿			0.002未滿
基 23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.012					0.005			0.003			0.001未滿
基 24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未滿					0.003未滿			0.003未滿			0.003未滿
基 25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001未滿					0.016			0.018			0.003
基 26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未滿					0.001未滿			0.001未滿			0.001未滿
基 27	總トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.027					0.058			0.043			0.006
基 28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003未滿			0.003未滿			0.003未滿			0.003未滿
基 29	ブromクロロメタン	0.03mg/L以下	0.012					0.008			0.009			0.002
基 30	ブromホルム	0.03mg/L以下	0.003					0.029			0.013			0.001
基 31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			0.008未滿			0.008未滿			0.008未滿			0.008未滿
基 32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未滿						
基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.04						
基 34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.03未滿						
基 35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未滿						
基 36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	27					82			39			30
基 37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.005未滿						
基 38	塩化物イオン	200mg/L以下	38	35	28	42	180	150	160	99	56	42	31	36
基 39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	39					76			42			35
基 40	蒸発残留物	500mg/L以下			140			370			180			140
基 41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未滿						
基 42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下					0.000001未滿	0.000001未滿				0.000001未滿		
基 43	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下					0.000001未滿	0.000001未滿				0.000001未滿		
基 44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未滿						
基 45	フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未滿						
基 46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.3未滿	0.4	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.4	0.5	0.3未滿
基 47	印値	5.8以上8.8以下	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.1	7.3
基 48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 50	色度	5度以下	0.5未滿	0.5未滿	0.5未滿	0.5未滿	0.8	0.5未滿	0.5未滿	0.5未滿	0.5未滿	0.5未滿	0.6	0.5未滿
基 51	濁度	2度以下	0.2未滿	0.2未滿	0.2未滿	0.2未滿	0.5	0.2未滿	0.2未滿	0.2未滿	0.2未滿	0.2未滿	0.2	0.2未滿
	残留塩素		0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6
	水温		10.0℃	12.0℃	21.0℃	23.5℃	25.0℃	27.0℃	23.5℃	21.5℃	12.0℃	12.0℃	12.0℃	9.5℃

小浜浄水場

令和5年度 水 質 検 査 結 果

番号	検査項目	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
基1	一般細菌													
基2	大腸菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基3	カドミウム及びその化合物	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
基4	水銀及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満
基5	セレン及びその化合物	0.005mg/L以下			0.0005未満			0.001未満						
基6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下						0.002未満						
基9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満
基10	シアニ化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.3						
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.08未満						
基13	ボウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.1未満						
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満						
基15	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満						
基16	ジメチルベンゾクロロエチレン及び 1,4-ジクロロベンゼン	0.04mg/L以下						0.001未満						
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.001未満						
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基21	塩素酸	0.6mg/L以下			0.06未満			0.29			0.09			0.06未満
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下			0.003			0.018			0.012			0.001未満
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003未満			0.003未満			0.005			0.003未満
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			0.001未満			0.011			0.010			0.001未満
基26	臭素酸	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.015			0.047			0.036			0.001未満
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003未満			0.010			0.006			0.003未満
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			0.005			0.013			0.013			0.001未満
基30	ブロモホルム	0.03mg/L以下			0.007			0.001未満			0.001			0.001未満
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.02						
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.03未満			0.03未満			0.03未満
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下			0.03未満			0.01未満						
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						11						
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.005未満						
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	18	17	24	17	17	18	18	19	19	22	17	16
基39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下						12						
基40	蒸発残留物	500mg/L以下			110			79			78			66
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満						
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下					0.000001未満	0.000001未満				0.000001未満		
基43	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下					0.000001未満	0.000001未満				0.000001未満		
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満						
基45	フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満						
基46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.7	0.4	0.4	0.9	0.7	0.6	0.5	0.6	0.5	0.3未満	0.4	0.4
基47	印値	5.8以上8.8以下	7.2	7.1	6.6	7.1	7.0	7.0	7.2	7.7	7.1	6.4	7.6	7.1
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	5度以下	1.6	0.6	0.5未満	1.2	0.6	0.9	0.7	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満	2.0
基51	濁度	2度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.7
	残留塩素		0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.1	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6
	水温		11.5℃	12.0℃	22.3℃	24.0℃	26.0℃	28.0℃	24.5℃	22.5℃	9.5℃	13.5℃	11.5℃	7.0℃

新庄浄水場

令和5年度 水 質 検 査 結 果

浅茂川浄水場														
番号	検査項目	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
基 1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0005未満						
基 4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.0005未満						
基 5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			0.004			0.001未満			0.001未満			0.003
基 8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下						0.002未満						
基 9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満
基 10	シアニ化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.2						
基 12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.08未満						
基 13	ボウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.1未満						
基 14	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満						
基 15	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満						
基 16	1,2,3,4,5,6-ヘキサクロロベンゼン及び1,2,3,4,5-ペンタクロロベンゼン	0.04mg/L以下						0.001未満						62
基 17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.001未満						0.003未満
基 18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 20	ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 21	塩素酸	0.06mg/L以下			0.06未満			0.06未満			0.08			0.06未満
基 22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
基 23	クロロホルム	0.06mg/L以下			0.002			0.002			0.004			0.002
基 24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
基 25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下			0.002			0.001未満			0.019			0.008
基 26	臭素酸	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
基 27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.020			0.003			0.046			0.022
基 28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
基 29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.010			0.003
基 30	ブromホルム	0.09mg/L以下			0.016			0.001			0.013			0.009
基 31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
基 32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.03						
基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			0.08			0.06			0.02			0.05
基 34	銅及びその化合物	0.3mg/L以下			0.03			0.03未満			0.03未満			0.03未満
基 35	鉄及びその化合物	1.0mg/L以下						0.04						
基 36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			24			27			38			36
基 37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.005未満						
基 38	塩化物イオン	200mg/L以下	43	40	32	35	38	38	37	40	57	43	30	40
基 39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下			76			81			42			62
基 40	蒸発残留物	500mg/L以下			190			200			190			200
基 41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満						
基 42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 43	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満						
基 45	フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満						
基 46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.7	0.3未満	0.3未満	0.5	0.4	0.4	0.3未満
基 47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.1	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.4	7.3	7.1	7.3
基 48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 50	色度	5度以下	0.5未満	1.2	0.5未満	1.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.8
基 51	濁度	2度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.4	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
	残留塩素		0.5	0.5	0.1	0.6	0.1	0.2	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.5
	水温		10.5℃	12.5℃	22.0℃	24.5℃	26.0℃	27.5℃	24.0℃	22.5℃	11.0℃	11.0℃	13.5℃	8.0℃

令和5年度 水 質 検 査 結 果

磯浄水場														
番号	検査項目	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
基 1	一般細菌													
基 2	大腸菌													
基 3	カドミウム及びその化合物	100μg/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基 4	水銀及びその化合物	0.003mg/L以下	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
基 5	セレン及びその化合物	0.005mg/L以下						0.00005未満						
基 6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 7	銅及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下						0.002未満						
基 9	亜硝酸態窒素	0.4mg/L以下			0.004未満						0.004未満			0.004未満
基 10	シアニ化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.2						
基 12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.08未満						
基 13	ボウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.1未満						
基 14	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満						
基 15	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満						
基 16	ジメチルベンゾクロロエチレン及び 1,4-ジクロロベンゼン	0.04mg/L以下						0.001未満						
基 17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.001未満						
基 18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 20	ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 21	塩素酸	0.6mg/L以下			0.07			0.26			0.16			0.06未満
基 22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
基 23	クロロホルム	0.06mg/L以下			0.013			0.015			0.016			0.003
基 24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003未満			0.005			0.007			0.003未満
基 25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下			0.001未満			0.032			0.029			0.030
基 26	臭素酸	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
基 27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.047			0.080			0.077			0.060
基 28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003未満			0.008			0.009			0.003未満
基 29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下			0.027			0.028			0.026			0.011
基 30	ブromホルム	0.09mg/L以下			0.007			0.005			0.006			0.016
基 31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
基 32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.02						
基 34	銅及びその化合物	0.3mg/L以下						0.03未満						
基 35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						21						
基 37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			0.005未満			0.007			0.005未満			0.005未満
基 38	塩化物イオン	200mg/L以下	45	44	36	35	39	38	38	40	40	37	37	38
基 39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下			37			43			30			31
基 40	蒸発残留物	500mg/L以下			150			150			120			120
基 41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満						
基 42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下						0.000001未満				0.000001未満		
基 43	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						0.000001未満				0.000001未満		
基 44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満						
基 45	フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満						
基 46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.7	0.6	0.8		1.0	0.9	0.9	1.3	0.8	0.5	0.4	0.5
基 47	PH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.2	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3
基 48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 50	色度	5度以下	0.9	0.5未満	0.5未満	1.1	0.8	0.6	0.5未満	1.2	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満
基 51	濁度	2度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
	残留塩素		0.4	0.3	0.3	0.4	0.1	0.2	0.4	0.4	0.3	0.3	0.6	0.4
	水温		9.5℃	12.0℃	21.5℃	25.0℃	25.5℃	23.5℃	23.5℃	23.0℃	10.0℃	12.0℃	14.0℃	7.5℃

令和5年度 水 質 検 査 結 果

番号	検査項目	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
基1	一般細菌													
基2	大腸菌													
基3	カドミウム及びその化合物	100μg/ml以下	検出せず	0	0	0	0	検出せず	検出せず	0	0	0	検出せず	検出せず
基4	水銀及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0005未満						
基5	セレン及びその化合物	0.005mg/L以下						0.001未満						
基6	鉛及びその化合物	0.1mg/L以下						0.001未満						
基7	ヒ素及びその化合物	0.1mg/L以下						0.001未満						
基8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下						0.002未満						
基9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満
基10	シアニ化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.4						
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.08未満						
基13	ボウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.1未満						
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満						
基15	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満						
基16	1,2,3,4,5,6-ヘキサクロロベンゼン及び1,2,3,4,5-ペンタクロロベンゼン	0.04mg/L以下						0.001未満						
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.001未満						
基18	テトラクロロエチレン	0.1mg/L以下						0.001未満						
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基20	ベンゼン	0.1mg/L以下						0.001未満						
基21	塩素酸	0.6mg/L以下			0.06未満			0.14			0.07			0.06未満
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下			0.013			0.009			0.009			0.005
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
基25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下			0.001未満			0.013			0.009			0.014
基26	臭素酸	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.030			0.037			0.030			0.032
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003未満			0.004			0.003未満			0.003未満
基29	ブromクロロメタン	0.03mg/L以下			0.016			0.013			0.011			0.010
基30	ブromホルム	0.03mg/L以下			0.001			0.002			0.001			0.003
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.02						
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.03未満						
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						13						
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.005未満						
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	21	19	19	16	18	18	18	19	20	18	18	18
基39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下						27						
基40	蒸発残留物	500mg/L以下			94			83			88			82
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満						
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下						0.000001未満				0.000001未満		
基43	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						0.000001未満				0.000001未満		
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満						
基45	フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満						
基46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.5	0.7	0.5	0.9	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4
基47	印値	5.8以上8.8以下	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.6	7.6	7.5
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	5度以下	0.5未満	1.1	0.5未満	1.0	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5未満	0.6	0.5未満
基51	濁度	2度以下	0.2未満	0.4	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
	残留塩素		0.6	0.4	0.4	0.5	0.5	0.2	0.5	0.5	0.2	0.4	0.4	0.5
	水温		11.5℃	11.0℃	21.5℃	25.0℃	24.5℃	27.5℃	23.0℃	23.5℃	9.5℃	14.0℃	13.5℃	6.0℃

岡田浄水場

令和5年度 水質検査結果

松ヶ崎浄水場

松ヶ崎浄水場														
番号	検査項目	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
基 1	一般細菌	100個/ml以下												
基 2	大腸菌	検出されないこと												
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
基 4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005未満						
基 5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下						0.002未満						
基 9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満
基 10	シアニ化合物イオン及び塩化シアニ	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			1.0			1.0			1.0			1.1
基 12	フッ素及びその化合物	0.5mg/L以下						0.08未満						
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.1未満						
基 14	四塩化砒素	0.002mg/L以下						0.0002未満						
基 15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満						
基 16	ジベンゾ-1,4-ジオキサロエチレン及び トランス-1,4-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.001未満						
基 17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.001未満						
基 18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 20	ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 21	塩素酸	0.5mg/L以下			0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満
基 22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
基 23	クロロホルム	0.06mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
基 24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
基 25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			0.001			0.001未満			0.001			0.002
基 26	臭素酸	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
基 27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.005			0.001未満			0.003			0.004
基 28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
基 29	プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
基 30	プロモホルム	0.09mg/L以下			0.004			0.001未満			0.002			0.002
基 31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
基 32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.02						
基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.01						
基 34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.03未満						
基 35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.04						
基 36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						16						
基 37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.005未満						
基 38	塩化物イオン	200mg/L以下	26	23	26	25	25	26	25	26	25	23	25	24
基 39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	34		34			36			32			33
基 40	蒸発残留物	500mg/L以下	120					130			110			110
基 41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満						
基 42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 43	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満						
基 45	フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満						
基 46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.6	0.3未満	0.3未満	0.3未満
基 47	pH値	5.8以上8.6以下	6.3	6.6	6.3	6.4	6.4	6.3	6.3	6.4	6.3	6.4	6.4	6.4
基 48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
基 51	濁度	2度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
	残留塩素		0.5	0.6	0.6	0.4	0.6	0.2	0.6	0.6	0.3	0.6	0.6	0.4
	水温		12.0℃	13.0℃	22.0℃	25.5℃	26.0℃	27.0℃	28.5℃	24.0℃	9.5℃	12.5℃	12.5℃	8.5℃

令和5年度 水 質 検 査 結 果

番号	検査項目	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
基 1	一般細菌													
基 2	大腸菌													
基 3	カドミウム及びその化合物	100μg/ml以下	検出せず	検出せず	0	0	0	検出せず	検出せず	0	0	検出せず	検出せず	検出せず
基 4	水銀及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0005未満						
基 5	セレン及びその化合物	0.005mg/L以下						0.001未満						
基 6	鉛及びその化合物	0.1mg/L以下						0.001未満						
基 7	ヒ素及びその化合物	0.1mg/L以下						0.001未満						
基 8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下						0.002未満						
基 9	亜硝酸態窒素	0.4mg/L以下			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満
基 10	シアニ化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.1未満						
基 12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			0.20			0.22			0.19			0.08未満
基 13	ボウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.1未満						
基 14	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満						
基 15	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満						
基 16	1,2,3,4,5,6-ヘキサクロロベンゼン及び1,2,3,4,5-ペンタクロロベンゼン	0.4mg/L以下						0.001未満						
基 17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.001未満						
基 18	テトラクロロエチレン	0.1mg/L以下						0.001未満						
基 19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 20	ベンゼン	0.1mg/L以下						0.001未満						
基 21	塩素酸	0.6mg/L以下			0.10			0.06未満			0.18			0.07
基 22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
基 23	クロロホルム	0.06mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
基 24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
基 25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下			0.004			0.002			0.004			0.004
基 26	臭素酸	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
基 27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.021			0.007			0.013			0.016
基 28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
基 29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
基 30	ブromホルム	0.03mg/L以下			0.017			0.005			0.009			0.012
基 31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
基 32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			0.017			0.01未満						
基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.02						
基 34	銅及びその化合物	0.3mg/L以下						0.03未満						
基 35	錳及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			54			51			49			55
基 37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.005未満						
基 38	塩化物イオン	200mg/L以下	57	59	56	55	58	58	56	53	58	54	51	55
基 39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下			110			110			110			110
基 40	蒸発残留物	500mg/L以下			310			300			290			290
基 41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満						
基 42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 43	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満						
基 45	フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満						
基 46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
基 47	印値	5.8以上8.8以下	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.5	7.3	7.4
基 48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
基 51	濁度	2度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
	残留塩素		0.4	0.6	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.4	0.3	0.5	0.6	0.6
	水温		12.0℃	12.5℃	21.5℃	24.0℃	24.0℃	27.5℃	24.0℃	23.0℃	11.0℃	13.0℃	13.0℃	8.0℃

佐野浄水場

令和5年度 水 質 検 査 結 果

橘浄水場														
番号	検査項目	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
基 1	一般細菌	100個/ml以下												
基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	0		0	0	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	0
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003未満						
基 4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005未満						
基 5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下						0.002未満						
基 9	亜硝酸態窒素	0.4mg/L以下			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満
基 10	シアニ化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			1.2			1.8			1.6			1.7
基 12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.08未満						
基 13	ボウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.1未満						
基 14	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満						
基 15	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満						
基 16	ジブromクロロベンゼン及び 1,2,3,4,5,6-ヘキサクロロベンゼン	0.04mg/L以下						0.001未満						
基 17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.001未満						
基 18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 20	ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 21	塩素酸	0.6mg/L以下			0.06未満			0.08			0.06未満			0.06未満
基 22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
基 23	クロロホルム	0.06mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
基 24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
基 25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下			0.002			0.001未満			0.001			0.004
基 26	臭素酸	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
基 27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.006			0.001未満			0.006			0.012
基 28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
基 29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
基 30	ブromホルム	0.03mg/L以下			0.004			0.001未満			0.005			0.008
基 31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
基 32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.02						
基 34	銅及びその化合物	0.3mg/L以下						0.03未満						
基 35	鉄及びその化合物	1.0mg/L以下						0.02						
基 36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						22						
基 37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.005未満						
基 38	塩化物イオン	200mg/L以下	58	46	27	24	20	18	18	21	59	59	40	43
基 39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下			46			49			62			60
基 40	蒸気残留物	500mg/L以下			150			190			230			180
基 41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満						
基 42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 43	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満						
基 45	フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満						
基 46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下		0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
基 47	PH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.6	7.5	7.4	7.3	7.1	7.4	7.3	7.2	7.4	7.2	7.1
基 48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
基 51	濁度	2度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
	残留塩素		0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4
	水温		11.0℃	11.5℃	21.0℃	25.5℃	25.5℃	22.0℃	24.5℃	23.0℃	10.5℃	13.5℃	12.5℃	10.5℃

令和5年度 水 質 検 査 結 果

郷浄水場														
番号	検査項目	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
基 1	一般細菌													
基 2	大腸菌	100個/ml以下												
基 3	カドミウム及びその化合物	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
基 4	水銀及びその化合物	0.003mg/L以下												
基 5	セレン及びその化合物	0.005mg/L以下			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満
基 6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下						0.002未満						
基 9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満
基 10	シアニ化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.4						
基 12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.08未満						
基 13	ボウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.1未満						
基 14	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満						
基 15	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満						
基 16	1,2,3,4,5,6-ヘキサクロロベンゼン及び 1,2,3,4,5-ペンタクロロベンゼン	0.04mg/L以下						0.001未満						
基 17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.001未満						
基 18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 20	ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 21	塩素酸	0.06mg/L以下			0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満
基 22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
基 23	クロロホルム	0.06mg/L以下			0.005			0.002			0.005			0.002
基 24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
基 25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下			0.013			0.009			0.010			0.009
基 26	臭素酸	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
基 27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.031			0.019			0.026			0.019
基 28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
基 29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下			0.010			0.006			0.009			0.004
基 30	ブromホルム	0.09mg/L以下			0.003			0.002			0.002			0.004
基 31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
基 32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 33	アルミニウム及びひその化合物	0.2mg/L以下						0.02						
基 34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.03未満						
基 35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						11						
基 37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.005未満						
基 38	塩化物イオン	200mg/L以下	17	16	16	16	16	17	16	16	17	15	15	15
基 39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下						17						
基 40	蒸発残留物	500mg/L以下			76			78			77			72
基 41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満						
基 42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下					0.000001未満	0.000001未満				0.000001未満		
基 43	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下					0.000001未満	0.000001未満				0.000001未満		
基 44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満						
基 45	フェノール類	0.005mg/L以下						0.00005未満						
基 46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.3	0.8	0.4	0.7	0.4	0.3	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3未満	0.3未満
基 47	PH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.4	7.1	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3
基 48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 50	色度	5度以下	0.5未満	2.0	0.5未満	1.4	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.8	0.8	2.4	0.8	0.5未満
基 51	濁度	2度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.4	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.3	0.7	0.2	0.2
	残留塩素		0.4	0.5	0.5	0.3	0.5	0.3	0.4	0.6	0.3	0.4	0.6	0.6
	水温		13.0℃	11.5℃	22.5℃	24.0℃	24.5℃	24.0℃	24.5℃	23.0℃	11.0℃	14.5℃	11.5℃	8.0℃

令和5年度 水 質 検 査 結 果

生野内浄水場														
番号	検査項目	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
基 1	一般細菌													
基 2	大腸菌													
基 3	カドミウム及びその化合物	100μg/ml以下	検出せず	0	0	検出せず	0	0	0	0	0	0	0	0
基 4	水銀及びその化合物	0.003mg/L以下				検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
基 5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.00005未満						
基 6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下						0.002未満						
基 9	亜硝酸態窒素	0.4mg/L以下			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満
基 10	シアニ化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.1未満						
基 12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			0.08未満			0.08未満			0.08未満			0.08未満
基 13	ボウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.1未満						
基 14	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満						
基 15	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満						
基 16	ジメチルベンゾクロロエチレン及び 1,4-ジクロロベンゼン	0.4mg/L以下						0.001未満						
基 17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.001未満						
基 18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 20	ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 21	塩素酸	0.6mg/L以下			0.06未満			0.11			0.06未満			0.06未満
基 22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
基 23	クロロホルム	0.06mg/L以下			0.001			0.001未満			0.001未満			0.001
基 24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
基 25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下			0.006			0.002			0.004			0.005
基 26	臭素酸	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
基 27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.013			0.002			0.008			0.011
基 28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
基 29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下			0.003			0.001未満			0.002			0.003
基 30	ブromホルム	0.03mg/L以下			0.003			0.001未満			0.002			0.002
基 31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
基 32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.03						
基 34	銅及びその化合物	0.3mg/L以下						0.03未満						
基 35	錳及びその化合物	1.0mg/L以下						0.02						
基 36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						15						
基 37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.005未満						
基 38	塩化物イオン	200mg/L以下	17	16	17	16	16	17	17	17	17	15	15	15
基 39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下			54			48			47			50
基 40	蒸発残留物	500mg/L以下			120			120			110			120
基 41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満						
基 42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 43	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満						
基 45	フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満						
基 46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
基 47	印値	5.8以上8.6以下	6.9	6.8	6.7	6.8	6.7	6.7	6.7	6.8	6.7	6.8	6.8	6.8
基 48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 50	色度	5度以下	0.6	0.6	1.2	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.7	0.6	0.9	0.5未満	0.5未満
基 51	濁度	2度以下	0.2未満	0.2未満	0.3	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
	残留塩素		0.6	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.5	0.2	0.5	0.5	0.8
	水温		12.0℃	10.5℃	21.5℃	25.0℃	26.5℃	27.5℃	24.0℃	22.0℃	8.0℃	15.0℃	10.0℃	10.5℃

令和5年度 水 質 検 査 結 果

番号	検査項目	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
基 1	一般細菌													
基 2	大腸菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基 3	カドミウム及びその化合物	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
基 4	水銀及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0005未満						
基 5	セレン及びその化合物	0.005mg/L以下						0.001未満						
基 6	鉛及びその化合物	0.1mg/L以下						0.001未満						
基 7	ヒ素及びその化合物	0.1mg/L以下						0.001未満						
基 8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下						0.002未満						
基 9	亜硝酸態窒素	0.4mg/L以下			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満
基 10	シアニ化物イオン及び塩化シアネ	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.6						
基 12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			0.10			0.08未満			0.08			0.08未満
基 13	ボウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.1未満						
基 14	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満						
基 15	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満						
基 16	ジメチルベンゾクロロエチレン及び 1,4-ジクロロベンゼン	0.4mg/L以下						0.001未満						
基 17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.001未満						
基 18	テトラクロロエチレン	0.1mg/L以下						0.001未満						
基 19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 20	ベンゼン	0.1mg/L以下						0.001未満						
基 21	塩素酸	0.6mg/L以下			0.06			0.16			0.06未満			0.06未満
基 22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
基 23	クロホルム	0.06mg/L以下		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.007	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基 24	ジクロロ酢酸	0.3mg/L以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
基 25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	0.015	0.023	0.012	0.024	0.023	0.028	0.031	0.036	0.016	0.017	0.013	0.012
基 26	臭素酸	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
基 27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.034	0.072	0.054	0.090	0.033	0.076	0.096	0.10	0.064	0.083	0.065	0.073
基 28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
基 29	ブromクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003	0.005	0.002	0.005	0.004	0.006	0.007	0.008	0.003	0.003	0.002	0.002
基 30	ブromホルム	0.03mg/L以下	0.076	0.044	0.040	0.061	0.064	0.041	0.058	0.049	0.045	0.063	0.050	0.050
基 31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			0.008未満			0.008未満			0.014			0.008未満
基 32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.03						
基 34	銅及びその化合物	0.3mg/L以下						0.03未満						
基 35	錳及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			63			57			66			87
基 37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満
基 38	塩化物イオン	200mg/L以下	160	120	110	100	120	110	120	110	120	130	140	140
基 39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		110				100			120			140
基 40	蒸発残留物	500mg/L以下			370			370			350			430
基 41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満						
基 42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下						0.000002						
基 43	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満						
基 45	フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満						
基 46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.8	0.6
基 47	印値	5.8以上8.8以下	7.5	7.3	7.3	7.2	7.3	7.0	7.2	7.4	7.3	7.2	7.4	7.4
基 48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
基 51	濁度	2度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2	0.2未満
	残留塩素		0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.2	0.5	0.5	0.3	0.6	0.6	0.8
	水温		12.0℃	20.0℃	22.0℃	24.0℃	25.5℃	28.0℃	21.5℃	21.0℃	11.0℃	12.5℃	14.0℃	9.0℃

荒木野浄水場

令和5年度 水 質 検 査 結 果

番号	検査項目	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
基 1	一般細菌													
基 2	大腸菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基 3	カドミウム及びその化合物	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
基 4	水銀及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0005未満						
基 5	セレン及びその化合物	0.005mg/L以下						0.001未満						
基 6	鉛及びその化合物	0.1mg/L以下						0.001未満						
基 7	ヒ素及びその化合物	0.1mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
基 8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下						0.002未満						
基 9	亜硝酸態窒素	0.4mg/L以下			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満
基 10	シアニ化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			0.4			0.4			0.4			0.4
基 12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.08未満						
基 13	ボウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.1未満						
基 14	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満						
基 15	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満						
基 16	1,2,3,4,5,6-ヘキサクロロベンゼン及び1,2,3,4,5-ペンタクロロベンゼン	0.4mg/L以下						0.001未満						
基 17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.001未満						
基 18	テトラクロロエチレン	0.1mg/L以下						0.001未満						
基 19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 20	ベンゼン	0.1mg/L以下						0.001未満						
基 21	塩素酸	0.6mg/L以下			0.06未満			0.07			0.07			0.06未満
基 22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
基 23	クロロホルム	0.06mg/L以下			0.001			0.001未満			0.002			0.001未満
基 24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
基 25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下			0.003			0.001			0.003			0.003
基 26	臭素酸	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
基 27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.008			0.001			0.010			0.006
基 28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
基 29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下			0.002			0.001未満			0.002			0.001
基 30	ブromホルム	0.03mg/L以下			0.002			0.001未満			0.003			0.002
基 31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			0.008未満			0.008未満			0.014			0.008未満
基 32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.01						
基 34	銅及びその化合物	0.3mg/L以下						0.03未満						
基 35	鉄及びその化合物	1.0mg/L以下						0.02						
基 36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						11						
基 37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.005未満						
基 38	塩化物イオン	200mg/L以下	17	17	16	16	120	15	16	21	16	54	24	15
基 39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下			41			42			39			37
基 40	蒸発残留物	500mg/L以下			110			120			100			100
基 41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満						
基 42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 43	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満						
基 45	フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満						
基 46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0.7	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0.7
基 47	印値	5.8以上8.8以下	6.9	6.8	6.8	6.9	7.1	6.8	6.9	7.3	6.9	7.5	7.1	7.0
基 48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
基 51	濁度	2度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
	残留塩素		0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.6
	水温		11.0℃	21.0℃	20.5℃	25.0℃	24.5℃	27.0℃	20.5℃	21.5℃	12.0℃	11.0℃	13.0℃	10.5℃

宇川浄水場

令和5年度 水 質 検 査 結 果

番号	検査項目	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
基 1	一般細菌													
基 2	大腸菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	検出せず	検出せず	0	0	0	0	0
基 3	カドミウム及びその化合物	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
基 4	水銀及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0005未満						
基 5	セレン及びその化合物	0.005mg/L以下						0.001未満						
基 6	鉛及びその化合物	0.1mg/L以下						0.001未満						
基 7	ヒ素及びその化合物	0.1mg/L以下						0.001未満						
基 8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下						0.002未満						
基 9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満
基 10	シアニ化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			1.1			1.0			1.1			1.1
基 12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.08未満						
基 13	ボウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.1未満						
基 14	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満						
基 15	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満						
基 16	ジメチルベンゾクロロエチレン及び 1,4-ジクロロベンゼン	0.04mg/L以下						0.001未満						
基 17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.001未満						
基 18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 20	ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基 21	塩素酸	0.6mg/L以下			0.06			0.10			0.16			0.08
基 22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
基 23	クロロホルム	0.06mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
基 24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
基 25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下			0.004			0.002			0.002			0.002
基 26	臭素酸	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
基 27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.010			0.005			0.005			0.016
基 28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
基 29	ブromクロロメタン	0.03mg/L以下			0.001			0.001未満			0.001未満			0.002
基 30	ブromホルム	0.03mg/L以下			0.005			0.003			0.003			0.008
基 31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			0.008未満			0.008未満			0.014			0.008未満
基 32	重鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.01未満						
基 34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03
基 35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基 36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			24			19			21			24
基 37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満
基 38	塩化物イオン	200mg/L以下	30	41	35	33	28	28	16	28	31	17	33	36
基 39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下			43			32			35			36
基 40	蒸発残留物	500mg/L以下			140			130			120			140
基 41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満						
基 42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 43	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基 44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満						
基 45	フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満						
基 46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.5	0.3未満	0.3未満
基 47	印値		7.5	7.3	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.6	7.4	7.5
基 48	味	5.8以上8.8以下	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
基 51	濁度	2度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
	残留塩素		0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4
	水温		10.0℃	22.0℃	21.0℃	24.5℃	26.5℃	28.0℃	23.5℃	22.5℃	9.0℃	10.5℃	12.5℃	9.5℃

筆石浄水場

令和5年度 水 質 検 査 結 果

番号	検査項目	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
基1	一般細菌													
基2	大腸菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基3	カドミウム及びその化合物	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
基4	水銀及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0005未満						
基5	セレン及びその化合物	0.005mg/L以下						0.001未満						
基6	鉛及びその化合物	0.1mg/L以下						0.001未満						
基7	ヒ素及びその化合物	0.1mg/L以下						0.001未満						
基8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下						0.002未満						
基9	亜硝酸態窒素	0.4mg/L以下			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満
基10	シアニ化物イオン及び塩化シアン	0.04mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.2						
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			0.12			0.08未満			0.08未満			0.08未満
基13	ボウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.1未満						
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満						
基15	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満						
基16	ジメチルジクロロエタレン及び トランス1,4-ジクロロエタレン	0.4mg/L以下						0.001未満						
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.001未満						
基18	テトラクロロエチレン	0.1mg/L以下						0.001未満						
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基20	ベンゼン	0.1mg/L以下						0.001未満						
基21	塩素酸	0.6mg/L以下			0.19			0.18			0.24			0.09
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下			0.004			0.004			0.004			0.004
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
基25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下			0.008			0.006			0.006			0.007
基26	臭素酸	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.022			0.018			0.018			0.019
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
基29	ブromクロロメタン	0.03mg/L以下			0.007			0.006			0.006			0.006
基30	ブromホルム	0.03mg/L以下			0.003			0.002			0.002			0.002
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			0.008未満			0.008未満			0.012			0.008未満
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.02						
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.03未満						
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.02						
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			33			31			32			35
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.005未満						
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	160	130	24	24	22	22	22	23	20	19	19	19
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			50			45			40			44
基40	蒸発残留物	500mg/L以下			180			190			160			160
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満						
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基43	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満						
基45	フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満						
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下		0.5	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3
基47	印値	5.8以上8.8以下	7.3	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.2	7.2	7.0	7.1	7.0	7.0
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
基51	濁度	2度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
	残留塩素		0.4	0.5	0.1	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4
	水温		11.0℃	21.0℃	22.0℃	25.5℃	25.5℃	28.0℃	21.5℃	21.0℃	10.0℃	14.5℃	13.0℃	8.5℃

豊栄浄水場

令和5年度 水 質 検 査 結 果

番号	検査項目	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
基1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
基3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0005未満						
基4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.001未満						
基5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
基7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.002未満						
基8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下						0.004未満						
基9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			0.004未満			0.001未満			0.004未満			0.004未満
基10	シアニ化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			0.001未満			0.4			0.001未満			0.001未満
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.08未満			0.08未満			0.08未満
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			0.08未満			0.1未満						
基13	ボウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.0002未満						
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.005未満						
基15	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下						0.001未満						
基16	ジメチルシロキサン及び シロキサン	0.04mg/L以下						0.001未満						
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.001未満						
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下			0.08			0.22			0.13			0.08
基21	塩素酸	0.02mg/L以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
基22	クロロ酢酸	0.06mg/L以下			0.001			0.003未満			0.003未満			0.003未満
基23	クロロホルム	0.03mg/L以下			0.012			0.005			0.007			0.007
基24	ジクロロ酢酸	0.1mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
基25	ジブロモクロロメタン	0.01mg/L以下			0.030			0.003未満			0.003未満			0.003未満
基26	臭素酸	0.03mg/L以下			0.009			0.003			0.004			0.004
基27	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.004			0.002			0.003			0.003
基28	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
基29	ブロモホルム	0.08mg/L以下			0.01未満			0.01未満						
基30	ホルムアルデヒド	1.0mg/L以下			0.03未満			0.02						
基31	亜鉛及びその化合物	0.2mg/L以下						0.01未満						
基32	アルミニウム及びその化合物	0.3mg/L以下						0.02						
基33	銅及びその化合物	200mg/L以下			13			13			12			13
基34	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			19			17			18			17
基35	マンガン及びその化合物	300mg/L以下			25			18			16			16
基36	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	500mg/L以下			84			87			76			78
基37	陰イオン界面活性剤	0.00001mg/L以下						0.00001未満						
基38	ジェオスミン	0.00001mg/L以下						0.00001未満						
基39	2メチルイソボルネオール	0.02mg/L以下						0.005未満						
基40	非イオン界面活性剤	0.005mg/L以下						0.0005未満						
基41	フェノール類	5.8以上8.8以下			6.8			6.8			6.8			6.8
基42	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下			6.8			6.8			6.8			6.8
基43	印値	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基44	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基45	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
基46	透明度	2度以下	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6
基47	残留塩素		10.0℃	21.0℃	22.5℃	25.0℃	24.5℃	25.0℃	20.5℃	22.5℃	11.0℃	12.5℃	11.0℃	9.0℃
基48	水温		10.0℃	21.0℃	22.5℃	25.0℃	24.5℃	25.0℃	20.5℃	22.5℃	11.0℃	12.5℃	11.0℃	9.0℃

八木浄水場

令和5年度 水 質 検 査 結 果

等榮寺第2淨水場														
番号	検査項目	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
基1	一般細菌													
基2	大腸菌													
基3	カドミウム及びその化合物	100μg/ml以下	検出せず	0	0	0	検出せず	検出せず	0	0	検出せず	検出せず	0	0
基4	水銀及びその化合物	0.003mg/L以下				0.00005未測			検出せず	検出せず				
基5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未測								
基6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未測								
基7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未測								
基8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下				0.002未測								
基9	亜硝酸態窒素													
基10	シアニ化物イオン及び塩化シアン	0.04mg/L以下	0.004未測			0.004未測			0.004未測			0.004未測		
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.01mg/L以下	0.001未測			0.001未測			0.001未測			0.001未測		
基12	フッ素及びその化合物	10mg/L以下				0.3								
基13	ボウ素及びその化合物	0.8mg/L以下				0.8未測								
基14	四塩化炭素	1.0mg/L以下				0.1未測								
基15	1,4ジオキサン	0.002mg/L以下				0.0002未測								
基16	1,4-ジブロモクロロエチレン及び 1,2-ジブロモクロロエチレン	0.05mg/L以下				0.005未測								
基17	ジクロロメタン	0.04mg/L以下				0.001未測								
基18	テトラクロロエチレン	0.02mg/L以下				0.001未測								
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001未測								
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下				0.001未測								
基21	塩素酸	0.01mg/L以下	0.06未測			0.11			0.14			0.07		
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未測			0.002未測			0.002未測			0.002未測		
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.040			0.023			0.025			0.022		
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.016			0.003未測			0.003未測			0.004		
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.003			0.005			0.004			0.006		
基26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未測			0.001未測			0.001未測			0.001未測		
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.057			0.042			0.041			0.042		
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.015			0.010			0.015			0.009		
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.014			0.014			0.012			0.014		
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未測			0.001未測			0.001未測			0.001未測		
基31	ホルムアルデヒド	0.008mg/L以下	0.008未測			0.008未測			0.008未測			0.008未測		
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				0.06								
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下				0.02								
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下				0.03未測								
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下				0.06								
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下				11								
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下				0.005未測								
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	16	14	15	14	14	13	14	13	15	14	15	14
基39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	36			40			38			29		
基40	蒸発残留物	500mg/L以下	89			94			94			88		
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				0.02未測								
基42	ジェオスミン				0.000001未測	0.000001未測				0.000001未測				
基43	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			0.000001未測	0.000001未測				0.000001未測				
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				0.005未測								
基45	フェノール類	0.005mg/L以下				0.0005未測								
基46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.8	0.7	0.8	0.8	0.9	1.0	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6
基47	PH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.8	7.5	7.4	7.4	7.4
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	5度以下	0.6	0.5未測	0.6	1.0	1.3	1.0	1.2	0.8	0.5未測	0.5未測	0.5未測	0.5未測
基51	濁度	2度以下	0.2未測	0.2未測	0.3	0.2未測	0.2未測	0.2未測	0.2未測	0.2未測	0.2未測	0.2未測	0.2未測	0.2未測
	残留塩素		0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.6
	水温		10.0℃	12.0℃	19.5℃	25.0℃	25.5℃	22.0℃	24.0℃	20.0℃	10.0℃	15.0℃	11.0℃	10.0℃

令和5年度 水 質 検 査 結 果

澗谷浄水場														
番号	検査項目	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
基 1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下				0.0003未満								
基 4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				0.00005未満								
基 5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満								
基 6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満								
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満								
基 8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下				0.002未満								
基 9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		
基 10	シアニ化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下				0.1								
基 12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下				0.08未満								
基 13	ボウ素及びその化合物	1.0mg/L以下				0.1未満								
基 14	四塩化炭素	0.002mg/L以下				0.0002未満								
基 15	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下				0.005未満								
基 16	アズロ、ベンゾアズロ、ピレン、ベンゾピレン、ジベンゾピレン、ベンゾアジアン、ベンゾフルアンチレン、ベンゾフルアンチレン、ベンゾフルアンチレン、ベンゾフルアンチレン	0.04mg/L以下				0.004未満								
基 17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下				0.001未満								
基 18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001未満								
基 19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001未満								
基 20	ベンゼン	0.01mg/L以下				0.001未満								
基 21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満			0.09			0.09			0.06未満		
基 22	クロロ酢酸	0.2mg/L以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
基 23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.004			0.001			0.002			0.002		
基 24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		
基 25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.006			0.008			0.006			0.005		
基 26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
基 27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.017			0.016			0.015			0.012		
基 28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		
基 29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.005			0.004			0.004			0.003		
基 30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.002			0.003			0.003			0.002		
基 31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		
基 32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				0.01未満								
基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下				0.01								
基 34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下				0.03未満								
基 35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下				0.01								
基 36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下				12								
基 37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下				0.005未満								
基 38	塩化物イオン	200mg/L以下	19	15	16	15	16	15	16	15	14	15	16	15
基 39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	46			48			51			39		
基 40	蒸発残留物	500mg/L以下	120			120			120			110		
基 41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				0.02未満								
基 42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下				0.000001未満								
基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				0.000001未満								
基 44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				0.005未満								
基 45	フェノール類	0.005mg/L以下				0.0005未満								
基 46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.3未満	0.4	0.3	0.3未満	0.3	0.4	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
基 47	pH値	5.8以上8.6以下	6.8	6.8	6.8	6.8	6.7	6.7	6.8	6.7	6.7	6.7	6.8	6.7
基 48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 50	色度	5度以下	0.5未満	1.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
基 51	濁度	2度以下	0.2未満	0.2	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
	残留塩素		0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6
	水温		12.0℃	12.5℃	19.0℃	24.0℃	26.5℃	24.5℃	24.5℃	21.0℃	12.0℃	13.5℃	10.0℃	10.5℃

令和5年度 水 質 検 査 結 果

和田野浄水場														
番号	検査項目	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
基 1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0			0	0				
基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	0
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下				0.0003未満								
基 4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				0.0005未満								
基 5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001 未満								
基 6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001 未満								
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001 未満								
基 8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下				0.002 未満								
基 9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満		
基 10	シアニ化合物イオン及び氰化シアン	0.01mg/L以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下				0.5								
基 12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.12			0.12			0.09			0.13		
基 13	ボウ素及びその化合物	1.0mg/L以下				0.1 未満								
基 14	四塩化炭素	0.002mg/L以下				0.0002 未満								
基 15	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下				0.005 未満								
基 16	1,2,3,4-テトラクロロエタン及び1,1,2,2-テトラクロロエタン	0.04mg/L以下				0.001 未満								
基 17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下				0.001 未満								
基 18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001 未満								
基 19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001 未満								
基 20	ベンゼン	0.01mg/L以下				0.001 未満								
基 21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06 未満			0.10			0.12			0.06 未満		
基 22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満		
基 23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.002			0.003			0.002			0.001		
基 24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満		
基 25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.005			0.005			0.006			0.004		
基 26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		
基 27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.013			0.016			0.014			0.010		
基 28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満		
基 29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.004			0.005			0.004			0.003		
基 30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.002			0.002			0.002			0.002		
基 31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満		
基 32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満		
基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01			0.01			0.01			0.01 未満		
基 34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03 未満			0.03 未満			0.03 未満			0.03 未満		
基 35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下				0.01 未満								
基 36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下				14								
基 37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下				0.005 未満								
基 38	塩化物イオン	200mg/L以下	21	19	19	16	17	17	18	18	17	18	19	18
基 39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下				27								
基 40	蒸発残留物	500mg/L以下	110			98			99			110		
基 41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				0.02 未満								
基 42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下				0.000001 未満								
基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				0.000001 未満								
基 44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				0.005 未満								
基 45	フェノール類	0.005mg/L以下				0.0005 未満								
基 46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下	0.3 未満	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3 未満	0.3	0.3	0.3
基 47	pH値	5.8以上8.6以下	6.6	6.6	6.5	6.7	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6
基 48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 50	色度	5度以下	0.6	0.6	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
基 51	濁度	2度以下	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満
	残留塩素		0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.6	0.6	0.4	0.4
	水温		11.0℃	12.0℃	19.5℃	25.0℃	25.5℃	25.0℃	24.0℃	21.5℃	9.5℃	12.5℃	11.5℃	10.0℃

令和5年度 水質検査結果

和田野第2浄水場

和田野第2浄水場														
番号	検査項目	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
基1	一般細菌	100個/㎖以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	0
基3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下				0.0003未満								
基4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				0.0005mg/L以下								
基5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満								
基6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満								
基7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満								
基8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下				0.002未満								
基9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		
基10	シアニ化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下				0.1未満								
基12	フッ素及びその化合物	8.8mg/L以下	0.24			0.32			0.33			0.38		
基13	ボウ素及びその化合物	1.9mg/L以下				0.1未満								
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下				0.0002未満								
基15	1,4-ジオキサン	0.03mg/L以下				0.003未満								
基16	1,2,3,4-テトラクロロエタン及び1,1,2,2-テトラクロロエタン	0.04mg/L以下				0.004mg/L以下			0.001未満					
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下				0.001未満								
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001未満								
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001未満								
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下				0.001未満								
基21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.30			0.58			0.57			0.23		
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
基23	クロホルム	0.06mg/L以下	0.015			0.002			0.017			0.013		
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.004			0.003			0.005			0.004		
基25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	0.013			0.006			0.014			0.014		
基26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.045			0.014			0.049			0.042		
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.005			0.004			0.008			0.005		
基29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.015			0.004			0.016			0.013		
基30	ブromホルム	0.09mg/L以下	0.002			0.002			0.002			0.002		
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.017			0.008未満			0.008未満		
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				0.21								
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下				0.02								
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下				0.03未満								
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下				0.03								
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	58			55			62			58		
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下				0.005未満								
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	28	29		27	27	25	27	27	25	25	25	26
基39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	110			110			100			96		
基40	蒸発残留物	500mg/L以下	300			300			300			300		
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				0.02未満								
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下				0.000001未満								
基43	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				0.000001未満								
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				0.005未満								
基45	フェノール類	0.005mg/L以下				0.0005未満								
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7
基47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
基51	濁度	2度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
	残留塩素		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6
	水温		10.0℃	13.0℃	19.0℃	25.5℃	26.5℃	25.5℃	24.5℃	22.0℃	9.0℃	13.0℃	12.0℃	11.0℃

令和5年度 水 質 検 査 結 果

須川浄水場														
番号	検査項目	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
基 1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下				0.0003未測								
基 4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				0.00005未測								
基 5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未測								
基 6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未測								
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未測								
基 8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下				0.002未測								
基 9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未測			0.004未測			0.004未測			0.004未測		
基 10	シアニ化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未測			0.001未測			0.001未測			0.001未測		
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下				0.3								
基 12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下				0.08未測								
基 13	ボウ素及びその化合物	1.0mg/L以下				0.1未測								
基 14	四塩化炭素	0.002mg/L以下				0.0002未測								
基 15	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下				0.005未測								
基 16	アズレン、ベンゾアズレン及びベンゾピレン、ベンゾアゾ、ベンゾピレン、ベンゾアゾ、ベンゾピレン	0.04mg/L以下				0.001未測								
基 17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下				0.001未測								
基 18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001未測								
基 19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001未測								
基 20	ベンゼン	0.01mg/L以下				0.001未測								
基 21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未測			0.08			0.09			0.06未測		
基 22	クロロ酢酸	0.2mg/L以下	0.002未測			0.002未測			0.002未測			0.002未測		
基 23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未測			0.001未測			0.002			0.001未測		
基 24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未測			0.003未測			0.003未測			0.003未測		
基 25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.003			0.005			0.004			0.002		
基 26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未測			0.001未測			0.001未測			0.001未測		
基 27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.008			0.010			0.012			0.005		
基 28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未測			0.003未測			0.003未測			0.003未測		
基 29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.002			0.004			0.003			0.001		
基 30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.003			0.001			0.003			0.002		
基 31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未測			0.008未測			0.008未測			0.008未測		
基 32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				0.01未測			0.008未測					
基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下				0.02								
基 34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未測			0.03未測			0.03未測			0.03未測		
基 35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下				0.01								
基 36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下				11								
基 37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下				0.005未測								
基 38	塩化物イオン	200mg/L以下	14	12	14	12	13	13	14	13	12	12	12	12
基 39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	37			39			38			32		
基 40	蒸発残留物	500mg/L以下	97			95			92			110		
基 41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				0.02未測								
基 42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下				0.000001未測								
基 43	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				0.000001未測								
基 44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				0.005未測								
基 45	フェノール類	0.005mg/L以下				0.0005未測								
基 46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下	0.3未測	0.3	0.3未測	0.3未測	0.6	0.3未測	0.7	0.6	0.3未測	0.3未測	0.3未測	0.3未測
基 47	pH値	5.8以上8.6以下	8.3	8.2	7.8	7.6	7.6	7.8	8.3	8.4	8.5	8.4	8.2	8.2
基 48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 50	色度	5度以下	0.5未測	0.5未測	0.5未測	0.5未測	0.5未測	0.5未測	0.5未測	0.5未測	0.5未測	0.5未測	0.5未測	0.5未測
基 51	濁度	2度以下	0.2未測	0.2未測	0.2未測	0.2未測	0.2未測	0.2未測	0.2未測	0.2未測	0.2未測	0.2未測	0.2未測	0.2未測
	残留塩素		0.6	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.6	0.6	0.5	0.8
	水温		12.0℃	12.5℃	20.5℃	25.0℃	26.0℃	25.0℃	24.0℃	19.0℃	6.5℃	14.0℃	11.5℃	9.0℃

令和5年度 水 質 検 査 結 果

小原浄水場														
番号	検査項目	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
基 1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下				0.0003未満								
基 4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				0.00005未満								
基 5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満								
基 6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満								
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満								
基 8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下				0.002未満								
基 9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		
基 10	シアニ化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下				0.4								
基 12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下				0.08未満								
基 13	ボウ素及びその化合物	1.0mg/L以下				0.1未満								
基 14	四塩化炭素	0.002mg/L以下				0.0002未満								
基 15	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下				0.005未満								
基 16	アスコルビン酸及びその化合物	0.04mg/L以下				0.001未満								
基 17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下				0.001未満								
基 18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001未満								
基 19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001未満								
基 20	ベンゼン	0.01mg/L以下				0.001未満								
基 21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.14		
基 22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
基 23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.023			0.023			0.032			0.020		
基 24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.008			0.003未満			0.011			0.010		
基 25	ジクロモクロメタン	0.1mg/L以下	0.005			0.007			0.005			0.007		
基 26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
基 27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.041			0.049			0.051			0.041		
基 28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.008			0.009			0.017			0.010		
基 29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.013			0.016			0.014			0.014		
基 30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
基 31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		
基 32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.04			0.04			0.04			0.04		
基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.03未満			0.03未満			0.04			0.03未満		
基 34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満			0.01未満			0.04			0.03未満		
基 35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下				0.01未満								
基 36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下				12								
基 37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下				0.005未満								
基 38	塩化物イオン	200mg/L以下	17	16	16	15	21	16	16	16	14	14	19	15
基 39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	40			31			34			31		
基 40	蒸発残留物	500mg/L以下	100			99			99			110		
基 41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				0.02未満								
基 42	ジェオキシン	0.00001mg/L以下			0.0000003	0.000001未満				0.0000001未満				
基 43	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			0.0000001未満	0.0000001未満				0.0000001未満				
基 44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				0.005未満								
基 45	フェノール類	0.005mg/L以下				0.0005未満								
基 46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下	0.6	0.7	0.8	0.7	1.1	1.0	0.7	0.7	0.8	0.6	0.6	0.5
基 47	pH値	5.8以上8.6以下	8.0	8.0	7.8	7.9	7.8	7.8	8.1	8.3	8.1	7.9	7.5	8.0
基 48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 50	色度	5度以下	0.9	0.5	1.5	0.9	1.8	0.6	1.0	0.9	1.2	1.2	0.7	1.1
基 51	濁度	2度以下	0.2未満	0.3	0.2未満	0.2未満	0.5	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
	残留塩素		0.8	0.6	0.8	0.8	0.8	0.8	0.6	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4
	水温		10.0℃	13.5℃	20.0℃	23.5℃	26.0℃	23.5℃	23.5℃	20.5℃	10.0℃	12.0℃	10.5℃	9.5℃

令和5年度 水 質 検 査 結 果

来見谷浄水場														
番号	検査項目	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
基 1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	0
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下				0.0003未満								
基 4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				0.00005未満								
基 5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満								
基 6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満								
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満								
基 8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下				0.002未満								
基 9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		
基 10	シアニ化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下				0.8								
基 12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下				0.08未満								
基 13	ボウ素及びその化合物	1.0mg/L以下				0.1未満								
基 14	四塩化炭素	0.002mg/L以下				0.0002未満								
基 15	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下				0.005未満								
基 16	アスコルビン酸及びその化合物	0.04mg/L以下				0.001未満			0.001未満					
基 17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下				0.001未満								
基 18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001未満								
基 19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001未満								
基 20	ベンゼン	0.01mg/L以下				0.001未満								
基 21	塩素酸	0.06mg/L以下	0.06未満			0.06未満			0.08			0.07		
基 22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
基 23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.018			0.014			0.021			0.007		
基 24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.006			0.003未満			0.006			0.004		
基 25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.009			0.009			0.009			0.011		
基 26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
基 27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.041			0.044			0.044			0.029		
基 28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.004			0.004			0.009			0.003未満		
基 29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.014			0.013			0.014			0.010		
基 30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001		
基 31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		
基 32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.02			0.01未満			0.02			0.02		
基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		
基 34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下				0.01未満								
基 35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下				12								
基 36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下												
基 37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下												
基 38	塩化物イオン	200mg/L以下	20	18	16	16	16	16	17	15	15	16	17	17
基 39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	43		42	42			42			34		
基 40	蒸発残留物	500mg/L以下	100		110				100			120		
基 41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				0.02未満								
基 42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下			0.000001未満	0.000001未満				0.000001未満				
基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			0.000001未満	0.000001未満				0.000001未満				
基 44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				0.005未満								
基 45	フェノール類	0.005mg/L以下				0.0005未満								
基 46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下	0.4	0.5	0.6	0.5	0.5	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4
基 47	pH値	5.8以上8.6以下	8.4	8.6	8.0	8.4	8.0	8.0	8.2	8.2	7.7	8.1	7.9	7.9
基 48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
基 51	濁度	2度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
	残留塩素		0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.6	0.6	0.6
	水温		11.0℃	13.0℃	19.5℃	24.5℃	26.5℃	25.5℃	24.0℃	21.0℃	8.5℃	11.5℃	9.5℃	7.5℃

令和5年度 水 質 検 査 結 果

堀越浄水場														
番号	検査項目	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
基 1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下				0.0003未満								
基 4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				0.00005未満								
基 5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満								
基 6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満								
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満								
基 8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下				0.003								
基 9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		
基 10	シアニ化合物イオン及び氰化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下				0.7								
基 12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.09			0.08未満			0.08未満			0.08未満		
基 13	ボウ素及びその化合物	1.0mg/L以下				0.1未満								
基 14	四塩化炭素	0.002mg/L以下				0.0002未満								
基 15	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下				0.005未満								
基 16	アスコルビン酸及びその化合物	0.04mg/L以下				0.001未満			0.001未満			0.001未満		
基 17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下				0.001未満								
基 18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001未満								
基 19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001未満								
基 20	ベンゼン	0.01mg/L以下				0.001未満								
基 21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満			0.11			0.13			0.11		
基 22	クロロ酢酸	0.2mg/L以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
基 23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満			0.002			0.001			0.004		
基 24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		
基 25	ジブロモクロメタン	0.1mg/L以下	0.005			0.002			0.007			0.009		
基 26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
基 27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.012			0.006			0.016			0.022		
基 28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		
基 29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.002			0.002			0.003			0.007		
基 30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.005			0.001未満			0.005			0.002		
基 31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		
基 32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				0.01未満								
基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.03			0.04			0.05			0.06		
基 34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満			0.03			0.03未満			0.03		
基 35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下				0.01未満								
基 36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下				10								
基 37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下				0.006								
基 38	塩化物イオン	200mg/L以下	14	14	13	12	12	13	14	13	12	14	13	13
基 39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	52			47			48			47		
基 40	蒸発残留物	500mg/L以下	120			120			120			130		
基 41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				0.02未満								
基 42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下				0.000001未満								
基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				0.000001未満								
基 44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				0.005未満								
基 45	フェノール類	0.005mg/L以下				0.0005未満								
基 46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.3未満	0.6	0.3未満	0.9	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0.4	0.3未満
基 47	pH値	5.8以上8.6以下	8.0	7.8	7.6	7.5	7.6	7.7	8.0	8.1	8.0	7.8	7.8	7.9
基 48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 50	色度	5度以下	0.5未満	3.5	0.5未満	1.9	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1.3	1.4	0.5未満
基 51	濁度	2度以下	0.2未満	0.3	0.2未満	0.5	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
	残留塩素		0.6	0.4	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.8
	水温		9.0℃	11.0℃	17.0℃	22.5℃	20.5℃	20.5℃	21.5℃	19.0℃	8.0℃	11.5℃	10.0℃	4.0℃

令和5年度 水 質 検 査 結 果

吉野浄水場														
番号	検査項目	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
基 1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下				0.0003未満								
基 4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				0.00005未満								
基 5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満								
基 6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満								
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満								
基 8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下				0.002未満								
基 9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		
基 10	シアニ化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下				0.7								
基 12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下				0.08未満								
基 13	ボウ素及びその化合物	1.0mg/L以下				0.1未満								
基 14	四塩化炭素	0.002mg/L以下				0.0002未満								
基 15	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下				0.005未満								
基 16	アスコルビン酸及びその化合物	0.04mg/L以下				0.001未満								
基 17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下				0.001未満								
基 18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001未満								
基 19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001未満								
基 20	ベンゼン	0.01mg/L以下				0.001未満								
基 21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満			0.06未満			0.08			0.06未満		
基 22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
基 23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.002			0.007			0.011			0.004		
基 24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満			0.004			0.003未満		
基 25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	0.008			0.016			0.012			0.012		
基 26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
基 27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.018			0.039			0.037			0.026		
基 28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満			0.006			0.003未満		
基 29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.004			0.013			0.012			0.006		
基 30	ブromホルム	0.09mg/L以下	0.004			0.003			0.002			0.004		
基 31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		
基 32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				0.01未満								
基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下				0.01								
基 34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下				0.03未満								
基 35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下				0.01未満								
基 36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下				10								
基 37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下				0.005未満								
基 38	塩化物イオン	200mg/L以下	19	17	16	15	15	14	16	15	14	15	15	15
基 39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	38			39			45			33		
基 40	蒸発残留物	500mg/L以下	100			110			99			110		
基 41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				0.02未満								
基 42	ジエオスミン	0.00001mg/L以下				0.000001未満				0.000001未満				
基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				0.000001未満				0.000001未満				
基 44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				0.005未満								
基 45	フェノール類	0.005mg/L以下				0.0005未満								
基 46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.5	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満
基 47	pH値	5.8以上8.6以下	7.7	7.5	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	8.2	7.9	7.5	7.3	7.3
基 48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
基 51	濁度	2度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
	残留塩素		0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6
	水温		10.0℃	12.0℃	18.5℃	25.0℃	26.5℃	25.5℃	23.0℃	20.5℃	9.0℃	14.5℃	12.0℃	9.5℃

令和5年度 水 質 検 査 結 果

中山浄水場														
番号	検査項目	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
基 1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0								
基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	0
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下				0.0003未満								
基 4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				0.0005未満								
基 5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満								
基 6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満								
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満								
基 8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下				0.002未満								
基 9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		
基 10	シアニ化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下				0.2								
基 12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下				0.08未満								
基 13	ボウ素及びその化合物	1.0mg/L以下				0.1未満								
基 14	四塩化炭素	0.002mg/L以下				0.0002未満								
基 15	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下				0.005未満								
基 16	アスコルビン酸及びその化合物	0.04mg/L以下				0.004未満			0.003			0.004		
基 17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下				0.001未満			0.001未満			0.001未満		
基 18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001未満								
基 19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001未満								
基 20	ベンゼン	0.01mg/L以下				0.001未満								
基 21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.12			0.19			0.26			0.15		
基 22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
基 23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.047			0.031			0.038			0.027		
基 24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.020			0.003未満			0.021			0.014		
基 25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.003			0.004			0.003			0.004		
基 26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
基 27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.066			0.066			0.054			0.045		
基 28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.020			0.016			0.027			0.019		
基 29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.016			0.013			0.013			0.014		
基 30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
基 31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		
基 32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				0.01未満			0.02			0.01		
基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02			0.02			0.02					
基 34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下				0.03未満								
基 35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下				0.01未満								
基 36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下				11								
基 37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下				0.005未満								
基 38	塩化物イオン	200mg/L以下	18	11	16	16	17	15	17	16	15	16	15	15
基 39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下				9								
基 40	蒸発残留物	500mg/L以下	76			72			66			81		
基 41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				0.02未満								
基 42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下			0.000001未満	0.000001未満				0.000001未満				
基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			0.000001未満	0.000001未満				0.000001未満				
基 44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				0.005未満								
基 45	フェノール類	0.005mg/L以下				0.0005未満								
基 46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下	0.8	0.6	1.1	1.0	1.3	1.4	1.2	1.1	0.8	0.7	0.9	0.7
基 47	pH値	5.8以上8.6以下	6.9	6.6	6.8	6.9	6.8	6.8	6.8	7.0	6.9	6.9	6.8	6.8
基 48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 50	色度	5度以下	1.0	0.5未満	3.1	1.8	2.4	1.7	1.3	1.1	0.6	0.7	0.8	0.6
基 51	濁度	2度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
	残留塩素		0.4	0.5	0.3	0.4	0.3	0.1	0.2	0.3	0.6	0.4	0.4	0.4
	水温		12.0℃	18.0℃	19.5℃	24.5℃	26.5℃	24.5℃	23.5℃	20.0℃	7.0℃	14.5℃	11.0℃	10.0℃

令和5年度 水 質 検 査 結 果

甲山浄水場														
番号	検査項目	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
基 1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	0
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下				0.0003未満								検出せず
基 4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				0.0005未満								
基 5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001 未満								
基 6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				0.002								
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001 未満								
基 8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下				0.002 未満								
基 9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満		
基 10	シアニドイオン及び氰化シアン	0.01mg/L以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.7			0.7			0.7			0.7		
基 12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08 未満			0.08 未満			0.08 未満			0.08 未満		
基 13	ボウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1 未満			0.1 未満								
基 14	四塩化炭素	0.002mg/L以下				0.0002 未満								
基 15	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下				0.005 未満								
基 16	アセトクロロ酢酸及びその化合物	0.04mg/L以下				0.001 未満								
基 17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下				0.001 未満								
基 18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001 未満								
基 19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001 未満								
基 20	ベンゼン	0.01mg/L以下				0.001 未満								
基 21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06 未満			0.10			0.23			0.11		
基 22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満		
基 23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001 未満			0.001			0.001			0.001 未満		
基 24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満		
基 25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.008			0.014			0.008			0.005		
基 26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		
基 27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.021			0.036			0.018			0.010		
基 28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満		
基 29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003			0.005			0.003			0.002		
基 30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.010			0.016			0.006			0.003		
基 31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満		
基 32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				0.31								
基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下				0.01								
基 34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下				0.03 未満								
基 35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下				0.54								
基 36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	12			12			13			15		
基 37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下				0.005 未満								
基 38	塩化物イオン	200mg/L以下	19	32	18	19	18	18	20	18	16	17	17	17
基 39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	42			37			35			33		
基 40	蒸発残留物	500mg/L以下	110			120			95			96		
基 41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				0.02 未満								
基 42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下				0.000001 未満								
基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				0.000001 未満								
基 44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				0.005 未満								
基 45	フェノール類	0.005mg/L以下				0.0005 未満								
基 46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3	0.3	0.3 未満	0.3 未満	0.3	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	1.1	0.3 未満
基 47	pH値	5.8以上8.6以下	6.6	6.7	6.6	6.7	6.8	6.6	6.7	6.8	6.7	6.8	6.8	6.8
基 48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 50	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
基 51	濁度	2度以下	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満
	残留塩素		0.6	0.8	0.6	0.8	0.8	0.4	0.8	0.8	0.6	0.8	0.8	0.8
	水温		11.0℃	19.0℃	20.5℃	25.5℃	26.0℃	24.0℃	23.5℃	17.5℃	7.0℃	12.0℃	9.5℃	12.5℃

令和5年度 水 質 検 査 結 果

引上浄水場														
番号	検査項目	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
基 1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下				0.0003未満								
基 4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				0.00005未満								
基 5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満								
基 6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満								
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満								
基 8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下				0.002未満								
基 9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		
基 10	シアニ化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下				0.1未満								
基 12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下				0.08未満								
基 13	ボウ素及びその化合物	1.0mg/L以下				0.1未満								
基 14	四塩化炭素	0.002mg/L以下				0.0002未満								
基 15	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下				0.005未満								
基 16	アスコルビン酸及びその化合物	0.04mg/L以下				0.001未満								
基 17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下				0.001未満								
基 18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001未満								
基 19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001未満								
基 20	ベンゼン	0.01mg/L以下				0.001未満								
基 21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満			0.13			0.23			0.06		
基 22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
基 23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.003			0.003			0.005			0.002		
基 24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		
基 25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.005			0.007			0.008			0.004		
基 26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
基 27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.015			0.018			0.023			0.010		
基 28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		
基 29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.005			0.006			0.008			0.003		
基 30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.002			0.002			0.002			0.001		
基 31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		
基 32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				0.01未満								
基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		
基 34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		
基 35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下				0.01未満								
基 36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下				11								
基 37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下				0.005未満								
基 38	塩化物イオン	200mg/L以下	16	16	14	15	15	14	16	16	15	15	15	15
基 39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下				11								
基 40	蒸発残留物	500mg/L以下	62			73			66			61		
基 41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				0.02未満								
基 42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下			0.000001未満	0.000001未満				0.000001未満				
基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			0.000001未満	0.000001未満				0.000001未満				
基 44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				0.005未満								
基 45	フェノール類	0.005mg/L以下				0.0005未満								
基 46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下	0.3	0.3	0.4	0.5	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3未満	0.3	0.3	0.3未満
基 47	pH値	5.8以上8.6以下	7.0	6.8	7.0	6.9	7.0	7.0	6.8	6.8	6.9	6.9	6.8	6.9
基 48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
基 51	濁度	2度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
	残留塩素		0.8	0.6	0.8	0.6	0.6	1.5	0.8	0.8	0.6	0.8	0.6	0.8
	水温		11.0℃	18.0℃	20.5℃	25.0℃	26.5℃	25.0℃	24.5℃	19.5℃	7.0℃	14.5℃	10.0℃	13.5℃

令和5年度 水 質 検 査 結 果

神谷浄水場														
番号	検査項目	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
基 1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下				0.0003未満								
基 4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				0.00005未満								
基 5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満								
基 6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満			0.001未満			0.001未満		
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満								
基 8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下				0.002未満								
基 9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		
基 10	シアニ化合物イオン及び氰化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下				0.2								
基 12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下				0.21								
基 13	ボウ素及びその化合物	1.0mg/L以下				0.1未満								
基 14	四塩化炭素	0.002mg/L以下				0.0002未満								
基 15	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下				0.005未満								
基 16	アスコルビン酸及びその化合物	0.04mg/L以下				0.001未満								
基 17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下				0.001未満								
基 18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001未満								
基 19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001未満								
基 20	ベンゼン	0.01mg/L以下				0.001未満								
基 21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06			0.24			0.33			0.11		
基 22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
基 23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.009			0.013			0.019			0.006		
基 24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.006			0.006			0.010			0.004		
基 25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.008			0.009			0.008			0.009		
基 26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
基 27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.028			0.035			0.040			0.024		
基 28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.004			0.005			0.017			0.003未満		
基 29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.010			0.012			0.013			0.008		
基 30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001			0.001			0.001未満			0.001		
基 31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.011			0.008未満			0.008未満		
基 32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				0.01未満								
基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.05			0.02			0.04			0.03		
基 34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		
基 35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下				0.01								
基 36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	21			21			20			21		
基 37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下				0.005未満								
基 38	塩化物イオン	200mg/L以下	18	20	17	19	18	18	19	18	18	17	17	16
基 39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	34			29			30			28		
基 40	蒸発残留物	500mg/L以下	120			130			120			120		
基 41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				0.02未満								
基 42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下				0.000001未満								
基 43	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				0.000001未満								
基 44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				0.005未満								
基 45	フェノール類	0.005mg/L以下				0.0005未満								
基 46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0.5	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
基 47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4
基 48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
基 51	濁度	2度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
	残留塩素		0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.5	0.6	0.8	0.6	0.4	0.4
	水温		12.0℃	19.5℃	21.5℃	25.5℃	26.5℃	24.5℃	24.0℃	18.5℃	6.0℃	13.5℃	9.5℃	14.5℃

令和5年度 水 質 検 査 結 果

三谷浄水場														
番号	検査項目	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
基 1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下				0.0003未満								
基 4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				0.00005未満								
基 5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満								
基 6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満								
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満								
基 8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下				0.002未満								
基 9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		
基 10	シアニ化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下				0.3								
基 12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満			0.08未満			0.08未満			0.08未満		
基 13	ボウ素及びその化合物	1.0mg/L以下				0.1未満								
基 14	四塩化炭素	0.002mg/L以下				0.0002未満								
基 15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下				0.005未満								
基 16	アスコルビン酸及びその化合物	0.04mg/L以下				0.001未満			0.001未満			0.001未満		
基 17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下				0.001未満								
基 18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001未満								
基 19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001未満								
基 20	ベンゼン	0.01mg/L以下				0.001未満								
基 21	塩素酸	0.06mg/L以下	0.06未満			0.06未満			0.08			0.06未満		
基 22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
基 23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
基 24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		
基 25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	0.003			0.002			0.002			0.002		
基 26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
基 27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.010			0.004			0.003			0.003		
基 28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		
基 29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.002			0.001			0.001未満			0.001		
基 30	ブromホルム	0.09mg/L以下	0.004			0.001			0.001			0.001未満		
基 31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		
基 32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				0.01								
基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下				0.02								
基 34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下				0.03未満								
基 35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下				0.01未満								
基 36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下				11								
基 37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下				0.005未満								
基 38	塩化物イオン	200mg/L以下	12	12	11	12	12	11	12	12	11	11	11	11
基 39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	50			49			47			45		
基 40	蒸発残留物	500mg/L以下	100			120			100			110		
基 41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				0.02未満								
基 42	ジェオキシン	0.00001mg/L以下				0.000001未満								
基 43	2,4,6-トリクロロフェノール	0.00001mg/L以下				0.000001未満								
基 44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				0.005未満								
基 45	フェノール類	0.005mg/L以下				0.0005未満								
基 46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
基 47	pH値	5.8以上8.6以下	7.8	7.8	7.8	7.8	7.9	7.8	7.8	7.8	7.8	7.9	7.6	7.8
基 48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
基 51	濁度	2度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
	残留塩素		0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.6	0.5	0.6
	水温		13.0℃	21.0℃	22.5℃	25.0℃	24.5℃	25.0℃	25.0℃	19.0℃	9.0℃	15.0℃	9.0℃	12.0℃

令和5年度 水 質 検 査 結 果

海部浄水場														
番号	検査項目	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
基 1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下				0.0003未満								
基 4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				0.00005未満								
基 5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満								
基 6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満								
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満								
基 8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下				0.002未満								
基 9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		
基 10	シアニ化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下				0.9								
基 12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.13			0.15			0.13			0.12		
基 13	ボウ素及びその化合物	1.0mg/L以下				0.1未満								
基 14	四塩化炭素	0.002mg/L以下				0.0002未満								
基 15	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下				0.005未満								
基 16	アスコルビン酸及びその化合物	0.04mg/L以下				0.001未満								
基 17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下				0.001未満								
基 18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001未満								
基 19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001未満								
基 20	ベンゼン	0.01mg/L以下				0.001未満								
基 21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.08			0.13			0.24			0.18		
基 22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
基 23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.002			0.002			0.002			0.002		
基 24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		
基 25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.005			0.005			0.005			0.004		
基 26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
基 27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.013			0.015			0.013			0.010		
基 28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		
基 29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.004			0.004			0.004			0.003		
基 30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.002			0.003			0.002			0.001		
基 31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		
基 32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				0.01								
基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下				0.01								
基 34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下				0.03未満								
基 35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下				0.02								
基 36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	21			22			21			25		
基 37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下				0.005未満								
基 38	塩化物イオン	200mg/L以下	12	13	12	12	12	11	12	12	11	12	11	11
基 39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	25			27			18			19		
基 40	薬剤残留物	500mg/L以下	98			130			94			120		
基 41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				0.02未満								
基 42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下				0.000001未満								
基 43	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				0.000001未満								
基 44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				0.005未満								
基 45	フェノール類	0.005mg/L以下				0.0005未満								
基 46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.4	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
基 47	pH値	5.8以上8.6以下	7.0	6.8	6.8	6.8	6.9	7.1	7.4	7.2	7.2	7.1	7.1	7.3
基 48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6
基 51	濁度	2度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
	残留塩素		0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.6	0.6	0.4	0.6	0.6
	水温		11.0℃	20.0℃	21.5℃	24.5℃	26.5℃	24.0℃	24.0℃	18.0℃	8.0℃	14.5℃	8.0℃	12.5℃

令和5年度 水 質 検 査 結 果

川上谷西部浄水場														
番号	検査項目	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
基 1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下				0.0003未満								
基 4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				0.00005未満								
基 5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満								
基 6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				0.002								
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満								
基 8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下				0.002未満								
基 9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		
基 10	シアニ化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下				0.7								
基 12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下				0.11								
基 13	ボウ素及びその化合物	1.0mg/L以下				0.1未満								
基 14	四塩化炭素	0.002mg/L以下				0.0002未満								
基 15	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下				0.005未満								
基 16	アスコルビン酸及びその化合物	0.04mg/L以下				0.001未満								
基 17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下				0.001未満								
基 18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001未満								
基 19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001未満								
基 20	ベンゼン	0.01mg/L以下				0.001未満								
基 21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.07			0.12			0.14			0.16		
基 22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
基 23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.016			0.001			0.019			0.023		
基 24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		
基 25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.005			0.013			0.006			0.007		
基 26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
基 27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.031			0.033			0.038			0.044		
基 28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.007			0.003未満			0.003未満			0.003未満		
基 29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.010			0.004			0.012			0.013		
基 30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満			0.015			0.001			0.001		
基 31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		
基 32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				0.33								
基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下				0.01								
基 33	アルミニウム及びその化合物	0.3mg/L以下				0.03未満								
基 34	鉄及びその化合物	1.0mg/L以下				0.56								
基 35	銅及びその化合物	200mg/L以下				12								
基 36	ナトリウム及びその化合物													
基 37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下				0.005未満								
基 38	塩化物イオン	200mg/L以下	16	16	15	19	15	15	17	15	14	14	14	14
基 39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下				40			69			78		
基 40	蒸発残留物	500mg/L以下	77			120								
基 41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				0.02未満								
基 42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下				0.000001未満				0.000001未満				
基 43	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				0.000001未満				0.000001未満				
基 44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				0.005未満								
基 45	フェノール類	0.005mg/L以下				0.0005未満								
基 46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下	0.4	0.3	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3	0.4	0.3未満	0.4	0.4	0.3
基 47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.2	7.2	6.7	7.3	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.4
基 48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 50	色度	5度以下	0.7	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1.2	0.7	0.5未満	0.5未満
基 51	濁度	2度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
	残留塩素		0.3	0.5	0.2	0.6	0.2	0.1	0.2	0.3	0.1	0.5	0.2	0.2
	水温		12.0℃	20.0℃	21.5℃	24.0℃	25.5℃	24.5℃	24.5℃	19.5℃	10.0℃	14.0℃	9.0℃	13.5℃

令和5年度 水 質 検 査 結 果

番号		検査項目	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
川上谷南部浄水場															
基 1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下					0.0005未満								
基 4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					0.00005未満								
基 5	セレン及びその化合物	0.1mg/L以下					0.001未満								
基 6	鉛及びその化合物	0.1mg/L以下					0.001未満								
基 7	ヒ素及びその化合物	0.1mg/L以下					0.001未満								
基 8	六価クロム化合物	0.2mg/L以下					0.002未満								
基 9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満				0.004未満			0.004未満			0.004未満		
基 10	シアニ化合物イオン及び塩化シアン	0.1mg/L以下	0.001未満				0.001未満			0.001未満			0.001未満		
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下					1.9								
基 12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下					0.08未満								
基 13	ボウ素及びその化合物	1.0mg/L以下					0.1未満								
基 14	塩化化炭素	0.002mg/L以下					0.0002未満								
基 15	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下					0.005未満								
基 16	アスコルビン酸及びその化合物	0.04mg/L以下					0.004未満								
基 17	ジクロロメタン	0.2mg/L以下					0.001未満								
基 18	テトラクロロエチレン	0.1mg/L以下					0.001未満								
基 19	トリクロロエチレン	0.1mg/L以下					0.001未満								
基 20	ベンゼン	0.1mg/L以下					0.001未満								
基 21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満				0.06未満	0.07		0.002未満			0.06未満		
基 22	クロロ酢酸	0.2mg/L以下	0.002未満				0.002未満			0.002未満			0.002未満		
基 23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.008				0.001未満			0.001未満			0.001未満		
基 24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満				0.003未満			0.003未満			0.003未満		
基 25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	0.005				0.004			0.004			0.003		
基 26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満				0.001未満			0.001未満			0.001未満		
基 27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.021				0.009			0.009			0.006		
基 28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満				0.003未満			0.003未満			0.003未満		
基 29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.008				0.001			0.001			0.001		
基 30	ブromホルム	0.09mg/L以下	0.001未満				0.004			0.004			0.002		
基 31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満				0.008未満			0.008未満			0.008未満		
基 32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					0.01未満			0.008未満					
基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下					0.02								
基 34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下					0.03未満								
基 35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下					0.01								
基 36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					15								
基 37	マンガン及びその化合物	0.5mg/L以下					0.005未満								
基 38	塩化物イオン	200mg/L以下	11	11		14	21	10	9.6	23	12	10	19	14	15
基 39	カルシウム	300mg/L以下					38								
基 40	亜鉛残留物	500mg/L以下	49				150			120			120		
基 41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					0.02未満								
基 42	ジエーオスミン	0.00001mg/L以下					0.000001未満				0.000001未満				
基 43	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下					0.000001未満				0.000001未満				
基 44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下					0.005未満								
基 45	フェノール類	0.005mg/L以下					0.0005未満								
基 46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満	0.4	0.8	0.8	0.3未満	0.3	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
基 47	pH値	5.8以上8.6以下	6.6	6.5	7.2	7.2	6.9	6.3	6.2	7.0	7.8	6.4	7.0	7.6	7.6
基 48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	1.1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
基 51	濁度	2度以下	0.2未満	0.2	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
	残留塩素		0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.6	0.4	0.6	0.6	0.6
	水温		13.0℃	18.0℃	22.5℃	22.5℃	25.5℃	26.5℃	24.0℃	25.0℃	18.5℃	9.0℃	12.5℃	8.5℃	8.5℃

令和5年度 水 質 検 査 結 果

佐濃南部浄水場														
番号	検査項目	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
基 1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下				0.0003未満								
基 4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				0.00005未満								
基 5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満								
基 6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満								
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満								
基 8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下				0.002未満								
基 9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		
基 10	シアニ化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下				0.6								
基 12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下				0.08未満								
基 13	ボウ素及びその化合物	1.0mg/L以下				0.1未満								
基 14	四塩化炭素	0.002mg/L以下				0.0002未満								
基 15	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下				0.005未満								
基 16	アズロ、ベンゾアズロ、フェノール、ジフェニル、ジフェニルエーテル、ジフェニルエーテル	0.04mg/L以下				0.001未満								
基 17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下				0.001未満								
基 18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001未満								
基 19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001未満								
基 20	ベンゼン	0.01mg/L以下				0.001未満								
基 21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満			0.09			0.15			0.06未満		
基 22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
基 23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.028			0.036			0.026			0.020		
基 24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.014			0.003未満			0.003未満			0.008		
基 25	ジブロモクロメタン	0.1mg/L以下	0.003			0.004			0.006			0.005		
基 26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
基 27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.042			0.054			0.047			0.037		
基 28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.015			0.020			0.016			0.012		
基 29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.011			0.014			0.015			0.012		
基 30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
基 31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		
基 32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				0.01未満								
基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下				0.01								
基 34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下				0.03未満								
基 35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下				0.02								
基 36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下				8.6								
基 37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下				0.005未満								
基 38	塩化物イオン	200mg/L以下	12	13	11	12	12	10	12	11	11	11	11	10
基 39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下				13								
基 40	蒸発残留物	500mg/L以下	50			65			55			58		
基 41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				0.02未満								
基 42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下				0.000001未満				0.000001未満				
基 43	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				0.000001未満				0.000001未満				
基 44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				0.005未満								
基 45	フェノール類	0.005mg/L以下				0.0005未満								
基 46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下	0.5	0.6	0.8	0.8	0.8	1.0	0.5	0.8	0.6	0.5	0.5	0.5
基 47	pH値	5.8以上8.6以下	7.0	6.9	7.1	6.7	6.8	6.8	7.0	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1
基 48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.7	0.5未満	0.5未満	1.1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
基 51	濁度	2度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
	残留塩素		0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.1	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4
	水温		10.0℃	19.0℃	23.0℃	25.0℃	26.5℃	24.5℃	25.0℃	19.5℃	10.0℃	11.0℃	10.0℃	10.5℃

令和5年度 水質検査結果

佐野甲浄水場

佐野甲浄水場														
番号	検査項目	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
基1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
基3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下				0.0003未満								
基4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				0.0005未満								
基5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満								
基6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満								
基7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満								
基8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下				0.002未満								
基9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		
基10	シアニ化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下 0.001未満	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下				0.2								
基12	フッ素及びその化合物	1.0mg/L以下				0.08未満								
基13	ボウ素及びその化合物	1.0mg/L以下				0.1未満								
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下				0.0002未満								
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下				0.005未満								
基16	トリス(2,2,2-トリフルオロエチル)リン酸及びトリス(2,2,2-トリフルオロエチル)ホスフェート	0.04mg/L以下				0.001未満								
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下				0.001未満								
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001未満								
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001未満								
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下				0.001未満								
基21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.08			0.21			0.34			0.09		
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
基23	クロホルム	0.06mg/L以下	0.030			0.035			0.051			0.028		
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.017			0.015			0.014			0.013		
基25	ジブromokクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002			0.003			0.011			0.004		
基26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
基27	総トリハロメタン	0.03mg/L以下	0.043			0.051			0.088			0.045		
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.019			0.017			0.022			0.014		
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.011			0.013			0.021			0.013		
基30	プロホルム	0.09mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.005			0.001未満		
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				0.01未満								
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下				0.01								
基34	銅及びその化合物	0.3mg/L以下				0.03未満								
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下				0.01未満								
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下				9.7								
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下				0.005未満								
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	14	14	13	13	14	11	14	13	13	12	12	12
基39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下				13			72					
基40	蒸発残留物	500mg/L以下	55			67						66		
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				0.02未満								
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下			0.000001未満	0.000001未満				0.000001未満				
基43	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			0.000001未満	0.000001未満				0.000001未満				
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				0.005未満								
基45	フェノール類	0.005mg/L以下				0.0005未満								
基46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.8	1.0	1.2	1.0	1.1	2.0	1.0	0.9	0.6	0.7	0.7	0.6
基47	PH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.2	7.3	7.2	7.2	7.1	7.0
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	5度以下	0.7	1.3	0.9	1.7	0.5未満	2.4	0.7	0.7	0.5未満	1.0	0.7	0.5未満
基51	濁度	2度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
残留値基準			0.5	0.5	0.4	0.6	0.4	0.2	0.4	0.6	0.8	0.6	0.6	0.6
水温			10.5℃	20.0℃	23.5℃	24.0℃	25.5℃	25.0℃	24.0℃	18.5℃	8.5℃	12.0℃	9.5℃	10.5℃

令和5年度 水 質 検 査 結 果

佐濃田村浄水場														
番号	検査項目	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
基 1	一般細菌	100個/ml以下	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0
基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下				0.0003未満								
基 4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				0.00005未満								
基 5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満								
基 6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満								
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満								
基 8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下				0.002未満								
基 9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		
基 10	シアニ化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下				0.2								
基 12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満			0.10			0.08未満			0.08未満		
基 13	ボウ素及びその化合物	1.0mg/L以下				0.1未満								
基 14	四塩化炭素	0.002mg/L以下				0.0002未満								
基 15	1,4ジジオキサン	0.05mg/L以下				0.005未満								
基 16	アズロ、ジソフクロロエチレン及びその化合物	0.04mg/L以下				0.001未満								
基 17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下				0.001未満								
基 18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001未満								
基 19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001未満								
基 20	ベンゼン	0.01mg/L以下				0.001未満								
基 21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満			0.16			0.29			0.11		
基 22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
基 23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.003			0.007			0.004			0.003		
基 24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		
基 25	ジブロモクロメタン	0.1mg/L以下	0.007			0.009			0.009			0.007		
基 26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
基 27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.018			0.026			0.022			0.017		
基 28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		
基 29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.006			0.008			0.007			0.005		
基 30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.002			0.002			0.002			0.002		
基 31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		
基 32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				0.02								
基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下				0.02								
基 33	アルミニウム及びその化合物	0.3mg/L以下				0.03未満								
基 34	鉄及びその化合物													
基 35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下				0.04								
基 36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下				11								
基 37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下				0.005未満								
基 38	塩化物イオン	200mg/L以下	16	16	14	14	14	13	15	14	13	13	14	13
基 39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	37			30			34			28		
基 40	蒸発残留物	500mg/L以下	93			91			90			100		
基 41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				0.02未満			0.0000001未満			0.0000001未満		
基 42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.0000001未満			0.0000001未満								
基 43	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				0.0000001未満								
基 44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				0.005未満								
基 45	フェノール類	0.005mg/L以下				0.0005未満								
基 46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下	0.9	0.4	0.5	0.6	0.5	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.4	0.4
基 47	pH値	5.8以上8.6以下	6.9	6.9	6.9	7.0	7.0	7.0	7.1	7.2	7.1	7.0	7.1	7.0
基 48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 50	色度	5度以下	0.5未満		1.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
基 51	濁度	2度以下	0.2未満	0.2未満	0.3	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
	残留塩素		0.6	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5
	水温		11.0℃	21.0℃	24.0℃	24.5℃	27.0℃	25.0℃	24.5℃	19.0℃	8.0℃	14.0℃	7.0℃	12.5℃

令和5年度 水 質 検 査 結 果

三原浄水場														
番号	検査項目	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
基 1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下				0.0003未満								
基 4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				0.00005未満								
基 5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満								
基 6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満								
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満								
基 8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下				0.002未満								
基 9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		
基 10	シアニドイオン及び氰化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.8			2.0			1.3			0.3		
基 12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満			0.09			0.08未満			0.08		
基 13	ボウ素及びその化合物	1.0mg/L以下				0.1未満								
基 14	四塩化炭素	0.002mg/L以下				0.0002未満								
基 15	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下				0.005未満								
基 16	1,2,3,4,5,6,7,8-ヘプタクロロエチレン及びその化合物	0.04mg/L以下				0.001未満			0.001未満			0.004		
基 17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下				0.001未満								
基 18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001未満								
基 19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001未満								
基 20	ベンゼン	0.01mg/L以下				0.001未満								
基 21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満			0.06未満			0.17			0.10		
基 22	クロロ酢酸	0.2mg/L以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
基 23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001			0.001未満			0.001未満			0.004		
基 24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		
基 25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	0.005			0.004			0.005			0.007		
基 26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
基 27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.013			0.011			0.011			0.018		
基 28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		
基 29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003			0.001			0.002			0.005		
基 30	ブromホルム	0.09mg/L以下	0.004			0.006			0.004			0.002		
基 31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		
基 32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				0.02								
基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下				0.02								
基 34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下				0.03								
基 35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下				0.01未満								
基 36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下				12								
基 37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下				0.005未満								
基 38	塩化物イオン	200mg/L以下	15	16	12	15	16	14	15	14	14	13	14	14
基 39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	48			50			50			32		
基 40	蒸発残留物	500mg/L以下	130			140			130			99		
基 41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				0.02未満								
基 42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下				0.000001未満								
基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				0.000001未満								
基 44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				0.005未満								
基 45	フェノール類	0.005mg/L以下				0.0005未満								
基 46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3未満	0.3未満
基 47	pH値	5.8以上8.6以下	7.0	6.9	6.8	6.8	7.1	7.0	7.0	6.9	7.0	7.0	6.9	6.9
基 48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
基 51	濁度	2度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
	残留塩素		0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4	0.6
	水温		12.0℃	19.0℃	22.5℃	25.0℃	26.0℃	25.0℃	23.5℃	17.5℃	10.0℃	11.5℃	11.0℃	7.0℃

令和5年度 水 質 検 査 結 果

神野浄水場

番号	検査項目	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
基 1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下				0.0003未満								
基 4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				0.00005未満								
基 5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満								
基 6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満								
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満								
基 8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下				0.002未満								
基 9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		
基 10	シアニ化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	2.0			1.9			1.9			1.8		
基 12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下				0.08未満								
基 13	ボウ素及びその化合物	1.0mg/L以下				0.1未満								
基 14	塩化化炭素	0.002mg/L以下				0.0002未満								
基 15	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下				0.005未満								
基 16	アスコルビン酸及びその化合物	0.04mg/L以下				0.001未満								
基 17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下				0.001未満								
基 18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001未満								
基 19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001未満								
基 20	ベンゼン	0.01mg/L以下				0.001未満								
基 21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満		
基 22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
基 23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
基 24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		
基 25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.003			0.004			0.003			0.003		
基 26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
基 27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.007			0.008			0.007			0.006		
基 28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		
基 29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001			0.001			0.001			0.001		
基 30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.003			0.003			0.003			0.002		
基 31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		
基 32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				0.01未満								
基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下				0.01未満								
基 34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下				0.03未満								
基 35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下				0.01未満								
基 36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下				14								
基 37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下				0.005未満								
基 38	塩化物イオン	200mg/L以下	22	23	21	21	21	20	23	22	20	19	20	19
基 39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	42			41			41			33		
基 40	薬殺残留物	500mg/L以下	140			150			120			130		
基 41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				0.02未満								
基 42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下				0.000001未満								
基 43	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				0.000001未満								
基 44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				0.005未満								
基 45	フェノール類	0.005mg/L以下				0.0005未満								
基 46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下	0.5	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
基 47	pH値	5.8以上8.6以下	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	7.1	7.0	7.0	7.0	7.1
基 48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
基 51	濁度	2度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
	残留塩素		0.4	0.6	0.4	0.3	0.5	0.5	0.5	0.4	0.6	0.6	0.6	0.5
	水温		10.0℃	20.5℃	22.5℃	25.5℃	27.0℃	26.0℃	24.0℃	18.5℃	8.0℃	12.5℃	7.5℃	14.5℃

令和5年度 水 質 検 査 結 果

葛野浄水場														
番号	検査項目	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
基 1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下				0.0003未満								
基 4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				0.0005未満								
基 5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満								
基 6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満								
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満								
基 8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下				0.002未満								
基 9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		
基 10	シアニドイオン及び氰化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	2.1			2.2			2.6			1.8		
基 12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.17			0.15			0.14			0.17		
基 13	ボウ素及びその化合物	1.0mg/L以下				0.1未満								
基 14	四塩化炭素	0.002mg/L以下				0.0002未満								
基 15	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下				0.005未満								
基 16	1,2,4,7,8-ペンタクロロベンゼン及び1,2,4,7,8-ペンタクロロベンゼン	0.04mg/L以下				0.001未満			0.001未満					
基 17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下				0.001未満								
基 18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001未満								
基 19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001未満								
基 20	ベンゼン	0.01mg/L以下				0.001未満								
基 21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満			0.15			0.33			0.06未満		
基 22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
基 23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.003			0.005			0.004			0.002		
基 24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		
基 25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	0.025			0.022			0.025			0.020		
基 26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
基 27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.057			0.048			0.056			0.044		
基 28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		
基 29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.011			0.013			0.013			0.007		
基 30	ブromホルム	0.09mg/L以下	0.018			0.008			0.014			0.015		
基 31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		
基 32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.05			0.01未満			0.06			0.04		
基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下				0.06								
基 34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下				0.03未満								
基 35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下				0.01未満								
基 36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	33			31			35			32		
基 37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下				0.005未満								
基 38	塩化物イオン	200mg/L以下	50	46	41	38	41	36	41	34	37	37	37	37
基 39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	100			99			100			96		
基 40	蒸発残留物	500mg/L以下	260			260			250			240		
基 41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				0.02未満								
基 42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下				0.000001未満								
基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				0.000001未満								
基 44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				0.005未満								
基 45	フェノール類	0.005mg/L以下				0.0005未満								
基 46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	1.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
基 47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.1	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3
基 48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
基 51	濁度	2度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
	残留塩素		0.5	0.6	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6
	水温		12.5℃	20.0℃	22.0℃	25.5℃	27.0℃	25.0℃	24.0℃	19.5℃	11.0℃	12.5℃	12.0℃	13.5℃

令和5年度 水 質 検 査 結 果

旭浄水場														
番号	検査項目	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
基 1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下				0.0003未満								
基 4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				0.00005未満								
基 5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満								
基 6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満								
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満								
基 8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下				0.002未満								
基 9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		
基 10	シアニ化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下				0.1未満								
基 12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.17			0.15			0.17			0.18		
基 13	ボウ素及びその化合物	1.0mg/L以下				0.1未満								
基 14	四塩化炭素	0.002mg/L以下				0.0002未満								
基 15	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下				0.005未満								
基 16	1,2,3,4-テトラクロロエタナール及び 1,2,3,4-テトラクロロエタナール	0.04mg/L以下				0.001未満			0.001未満					
基 17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下				0.001未満								
基 18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001未満								
基 19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001未満			0.001未満					
基 20	ベンゼン	0.01mg/L以下				0.001未満								
基 21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満			0.06未満			0.10			0.07		
基 22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
基 23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
基 24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		
基 25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.003			0.004			0.002			0.003		
基 26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
基 27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.009			0.009			0.010			0.007		
基 28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		
基 29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
基 30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.006			0.005			0.008			0.004		
基 31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		
基 32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				0.01未満								
基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下				0.02								
基 34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下				0.03未満								
基 35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下				0.01未満								
基 36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	26			25			26			27		
基 37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下				0.005未満								
基 38	塩化物イオン	200mg/L以下	40	41	37	38	35	32	34	35	35	35	35	35
基 39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	83			86			76			73		
基 40	蒸発残留物	500mg/L以下	180			200			180			180		
基 41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				0.02未満								
基 42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下			0.000001未満	0.000001未満				0.000001未満				
基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			0.000001未満	0.000001未満				0.000001未満				
基 44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				0.005未満								
基 45	フェノール類	0.005mg/L以下				0.0005未満								
基 46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下	1.2	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
基 47	pH値	5.8以上8.6以下	7.9	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7	7.8	7.8	7.6	7.7
基 48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
基 51	濁度	2度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
	残留塩素		0.3	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.6	0.6	0.4	0.6	0.5
	水温		13.0℃	20.5℃	21.0℃	25.0℃	27.5℃	25.0℃	24.5℃	20.5℃	8.0℃	13.5℃	10.5℃	12.5℃