



1. 特記事項：図中特記なき配管配線は下記を示す。

図記号	配線種別	保護管
	EM-EEF 2.0-3C [1CE]	(PF22)
	EM-EEF 1.6-3C [1CE]	(PF22)
	EM-EEF 1.6-3C	(PF22)
	EM-EEF 1.6-2Cx2	(PF22)
	EM-EEF 2.0-3C [1CE]	1種金属線びA型
	EM-EEF 2.0-3C [1CE] x2	1種金属線びB型
	EM-EEF 1.6-3Cx2	1種金属線びB型

2. 注記

二重天井内はケーブルころがし配線工事とする。

壁内配線および貫通部分はPF管にて保護とする。

図中内 (既設) 明記部分の配管配線・機器は既設再利用とする。

図記号	名称・仕様
	新設分電盤
	熱線センサ用自動スイッチ親機 (機器参考図参照)
	熱線センサ用自動スイッチ子機 (機器参考図参照)
	埋込熱線センサ用自動スイッチ付 (機器参考図参照)
	自動点滅器100V3A
	埋込型コンセント2P15A x 1 接地端子付きSUS製プレート
	屋外防水型コンセント2P15A x 2 接地端子付き
	アウトレットボックス中型4角44mmC付
	小便器自動洗浄用位置ボックス
	擬音装置用位置ボックス
	天井埋込型換気扇 (機械設備工事)
	1Φ100V回路番号

【改修】平面図

1:50

KYOTO 課 年 8 月	課長	担当課長	副課長	担当	工事名	山陰海岸国立公園 自然公園施設整備工事 山陰海岸国立公園 単費自然公園施設整備工事 (丹後30自園第6711号の1の1・丹後30自園第6711号の1の1)	図番
					電気設備 【現況・撤去】 【改修】 平面図	S=1/ 50	No. E-04 04 枚の内